Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул. Некрасова 37/43
Телефон, факс: (36569) 6-17-13, факс: (36569) 6-00-92
e-mail: fbuz_evp@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;
р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2.1254

Дата выдачи протокола « 08 **»** ФЕВРАЛЯ 2019г.

Наименование пробы (образца): вода распределительной водопроводной сети
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская Водная Компания», РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9.
Дата и время отбора: 06.02.19г. в 12.00
Дата и время доставки в лабораторию: 06.02.19г. в 14.00
Лицо, отобравшее пробы: Кияйкин П.В., инженер-эколог
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «Крымская Водная Компания», РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9.
Объект, где проводился отбор пробы (образца): ООО «Крымская Водная Компания», РК, Черноморский район, п.г.т.Черноморское, ул.Пионерская, распределительная сеть.
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 2.1254-бс2018
Дата изготовления:
Номер партии:
Объем партии: 0,5л
Тара, упаковка: лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ Р 56237-2014 « Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: автотранспорт
Условия хранения: сумка-холодильник, t+4°
Основание для отбора: по договору
ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола: Помощник врача по общей гигиене Логутенко И.В.
подпись

Руководитель ИЛЦ (заместитель):
Трушина Н.М. **МП**
ФИО (Подпись)

астоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 2.1254-бс2019

Результат исследований бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 882 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы: **вода распределительной водопроводной сети**
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат ЗЦ 1125 М №25.0004.17

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	2 КОЕ/мл	Не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	Не обнаружены в 100мл	Отсутствие в 100 мл	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	Не обнаружены в 100мл	Отсутствие в 100 мл	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01
Образец поступил: 06.02.19г в 11^{20}				Выдача результата: 08.02.19г	
Бояринцева Г.В. врач-бактериолог				Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Полутенко Л.В.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова, д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 2.1254-бс2019

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 578 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) вода, распределительной водопроводной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ" Зав. № 1571003
Свидетельство о поверке № АА 6257663

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	3,1 ± 0,9	20	градусов цветности (Cr-Co)	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	0,58 ± 0,12	1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
Проба (образец) поступила (дата) 06.02.2019 г.				Выдача результата (дата) 06.02.2019 г.	
Ф.И.О, должность оператора:МорозоваЭ.С,биолог.				Подпись	

Подпись,должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене Полушенко И.В.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул. Некрасова 37/43
Телефон, факс: (36569) 6-17-13, факс: (36569) 6-00-92
e-mail: fbuz_evp@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;
р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2.1253

Дата выдачи протокола « 08 **»** ФЕВРАЛЯ 2019г.

Наименование пробы (образца): вода распределительной водопроводной сети
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская Водная Компания», РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9.
Дата и время отбора: 06.02.19г. в 12.00
Дата и время доставки в лабораторию: 06.02.19г. в 14.00
Лицо, отобравшее пробы: Кияйкин П.В., инженер-эколог
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «Крымская Водная Компания», РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9.
Объект, где проводился отбор пробы (образца): ООО «Крымская Водная Компания», РК, Черноморский район, п.г.т.Черноморское, ул.Ракетчиков, распределительная сеть.
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 2.1253-бс2018
Дата изготовления:
Номер партии:
Объем партии: 0,5л
Тара, упаковка: лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ Р 56237-2014 « Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: автотранспорт
Условия хранения: сумка-холодильник, t+4°
Основание для отбора: по договору
ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола: Помощник врача по общей гигиене Логутенко И.В.

подпись

Руководитель ИЛЦ (заместитель):
Трушина Н.М.
ФИО (Подпись)

МП

стоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.
(ИЛЦ)18/ДП(ИЛЦ)2.12.18

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 2.1253-бс2019

Результат исследований бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 881 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы: **вода распределительной водопроводной сети**
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат ЗЦ 1125 М №25.0004.17

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	2 КОЕ/мл	Не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	Не обнаружены в 100мл	Отсутствие в 100 мл	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	Не обнаружены в 100мл	Отсутствие в 100 мл	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01
Образец поступил: 06.02.19г в 11^{20}				Выдача результата: 08.02.19г	
Бояринцева Г.В. врач-бактериолог				Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Лопутенко О.В

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова, д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 2.1253-бс2019

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 577 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) вода, распределительной водопроводной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ" Зав. № 1571003
Свидетельство о поверке № АА 6257663

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	3,5 ± 1,1	20	градусов цветности (Cr-Co)	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	0,70± 0,14	1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
Проба (образец) поступила (дата) 06.02.2019 г.				Выдача результата (дата) 06.02.2019 г.	
Ф.И.О, должность оператора:МорозоваЭ.С,биолог.				Подпись Э.Морозова	

Подпись,должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене Полупанова И.В.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул. Некрасова 37/43
Телефон, факс: (36569) 6-17-13, факс: (36569) 6-00-92
e-mail: fbuz_evp@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;
р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2.1255

Дата выдачи протокола « 08 **»** ФЕВРАЛЯ 2019г.

Наименование пробы (образца): вода распределительной водопроводной сети
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская Водная Компания», РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9.
Дата и время отбора: 06.02.19г. в 12.00
Дата и время доставки в лабораторию: 06.02.19г. в 14.00
Лицо, отобравшее пробы: Кияйкин П.В., инженер-эколог
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «Крымская Водная Компания», РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9.
Объект, где проводился отбор пробы (образца): ООО «Крымская Водная Компания», РК, Черноморский район, п.г.т.Черноморское, ул.Южная, распределительная сеть.
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 2.1255-бс2018
Дата изготовления:
Номер партии:
Объем партии: 0,5л
Тара, упаковка: лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ Р 56237-2014 « Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: автотранспорт
Условия хранения: сумка-холодильник, t+4°
Основание для отбора: по договору
ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола: Помощник врача по общей гигиене Логутенко И.В.
подпись

Руководитель ИЛЦ (заместитель):
Трушина Н.М.
ФИО (Подпись)
МП

астоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 2.1255-бс2019

Результат исследований бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 883 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы: **вода распределительной водопроводной сети**
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат ЗЦ 1125 М №25.0004.17

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	3 КОЕ/мл	Не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	Не обнаружены в 100мл	Отсутствие в 100 мл	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	Не обнаружены в 100мл	Отсутствие в 100 мл	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01
Образец поступил: 06.02.19г в 11^{20}				Выдача результата: 08.02.19г	
Бояринцева Г.В. врач-бактериолог				Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Лопушенко И.В.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова, д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 2.1255-бс2019

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 579 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) вода, распределительной водопроводной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ" Зав. № 1571003
Свидетельство о поверке № АА 6257663

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	3,9 ± 1,2	20	градусов цветности (Cr-Co)	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	0,76 ± 0,15	1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
Проба (образец) поступила (дата) 06.02.2019 г.				Выдача результата (дата) 06.02.2019 г.	
Ф.И.О, должность оператора:МорозоваЭ.С,биолог.				Подпись	

Подпись,должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене Логутенко И.В.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г. Евпатория, ул. Некрасова 37/43
Телефон, факс: (6569) 6-17-13
e-mail: fbuz_evp@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;
р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2.4089

Дата выдачи протокола «_29_»___МАРТА____2019г.

Наименование пробы (образца): вода распределительной водопроводной сети (+14^{0}С)
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Дата и время отбора пробы (образца): 27.03.19. 12.30
Дата и время доставки пробы (образца): 27.03.19. 14.30
Лицо, отобравшее пробы: Кияйкин П.В., инженер-эколог
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Объект, где проводился отбор пробы (образца): РК, Черноморский р-н, с.Далекое, ул. Заводская
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 2.4089-бс2019
Дата изготовления: -
Номер партии: **Объем партии:** 1л
Тара, упаковка: лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: -
Условия хранения: -
Основание для отбора: по договору

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола: __Помощник врача по общей гигиене_Мигаль Е.В._____
подпись

Руководитель ИЛЦ (заместитель):
___Трушина Н.М._____ **МП**
ФИО (Подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 2.4089-бс2019

Результат исследований бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 3115 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы: **вода распределительной водопроводной сети t 14⁰**
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат, аттестат №01.00358.18

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	4	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01

Проба (образец) поступила (дата, время) 27.03.19г в 11^{20}	Выдача результата (дата) 29.03.19г
Ф.И.О., должность оператора Бояринцева Г.В. врач-бактериолог	Подпись

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова, д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 2.4089-бс2019

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 1414 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) вода распределительнойводопроводнойсети,t14^{0}C
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-2, Зав. № 8901060
Свидетельство о поверке № 05.4131.18 от 16.10.2018

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	1	2	баллы	ГОСТ Р57164-2016
2	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р57164-2016
3	Цветность	Менее 5,0	20	градусов цветности (Cr-Co)	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	Менее 0,58	1,5	мг/л	ГОСТ Р57164-2016
Проба (образец) поступила (дата) 27.03.2019г.				Выдача результата (дата) 27.03.2019 г.	
Ф.И.О, должность оператора:МорозоваЭ.С,биолог.				Подпись	

Подпись,должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене Михаль Е.В.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г. Евпатория, ул. Некрасова 37/43
Телефон, факс: (6569) 6-17-13
e-mail: fbuz_cyp@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;
р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2.4088

Дата выдачи протокола «_29_»___МАРТА____2019г.

Наименование пробы (образца): вода распределительной водопроводной сети (+14^{0}С)
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Дата и время отбора пробы (образца): 27.03.19. 12.30
Дата и время доставки пробы (образца): 27.03.19. 14.30
Лицо, отобравшее пробы: Кияйкин П.В., инженер-эколог
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Объект, где проводился отбор пробы (образца): РК, Черноморский р-н, с.Зоряное, ул. Матросова
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 2.4088-бс2019
Дата изготовления: -
Номер партии: **Объем партии:** 1л
Тара, упаковка: лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: -
Условия хранения: -
Основание для отбора: по договору

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола: __Помощник врача по общей гигиене_Мигаль Е.В._____
подпись

Руководитель ИЛЦ (заместитель):
___Трушина Н.М._____
ФИО (Подпись)

МП

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» № 6 ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069 КПП 910201001

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.
Ф(ИЛЦ)18/ДП(ИЛЦ)2.12.18

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 2.4088-бс2019

Результат исследований бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 3114 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы: **вода распределительной водопроводной сети t 14^0**
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат, аттестат №01.00358.18

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	3	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 27.03.19г в 11^{20}				Выдача результата (дата) 29.03.19г	
Ф.И.О., должность оператора Бояринцева Г.В. врач-бактериолог				Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Мигаль Е.В.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова, д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 2.4088-бс2019

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 1413 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца)вода распределительнойводопроводнойсети,t14^{0}C
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-2, Зав. № 8901060
Свидетельство о поверке № 05.4131.18 от 16.10.2018

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	1	2	баллы	ГОСТ Р57164-2016
2	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р57164-2016
3	Цветность	Менее 5,0	20	градусов цветности (Cr-Co)	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	Менее 0,58	1,5	мг/л	ГОСТ Р57164-2016
Проба (образец) поступила (дата) 27.03.2019г.				Выдача результата (дата) 27.03.2019 г.	
Ф.И.О, должность оператора:МорозоваЭ.С,биолог.				Подпись Э.Мороз	

Подпись,должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене Михаль Е.В.

Протокол № 2.4088 от 27.03.19 стр. 3 из 3
Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.
ф(ИЛЦ)19/ДП(ИЛЦ)2.12.18

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г. Евпатория, ул. Некрасова 37/43
Телефон, факс: (6569) 6-17-13
e-mail: fbuz_evp@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;
р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2.4090

Дата выдачи протокола «_29_»___МАРТА____2019г.

Наименование пробы (образца): вода распределительной водопроводной сети (+14^{0}С)
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Дата и время отбора пробы (образца): 27.03.19. 12.30
Дата и время доставки пробы (образца): 27.03.19. 14.30
Лицо, отобравшее пробы: Кияйкин П.В., инженер-эколог
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Объект, где проводился отбор пробы (образца): РК, Черноморский р-н, с.Владимировка, ул. Первомайская
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 2.4090-бс2019
Дата изготовления: -
Номер партии: **Объем партии:** 1л
Тара, упаковка: лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: -
Условия хранения: -
Основание для отбора: по договору

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола: __Помощник врача по общей гигиене_Мигаль Е.В._____
подпись

Руководитель ИЛЦ (заместитель):
___Трушина Н.М._____
ФИО (Подпись)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» № 6 ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 2.4090-бс2019

Результат исследований бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 3116 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы: **вода распределительной водопроводной сети t 14⁰**
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат, аттестат №01.00358.18

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	3	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 27.03.19г в 11^{20}				Выдача результата (дата) 29.03.19г	
Ф.И.О., должность оператора Бояринцева Г.В. врач-бактериолог				Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Михаль Е.В.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова, д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 2.4090-бс2019

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 1415 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) вода распределительнойводопроводнойсети,t14^{0}C
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-2, Зав. № 8901060
Свидетельство о поверке № 05.4131.18 от 16.10.2018

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	1	2	баллы	ГОСТ Р57164-2016
2	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р57164-2016
3	Цветность	Менее 5,0	20	градусов цветности (Cr-Co)	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	Менее 0,58	1,5	мг/л	ГОСТ Р57164-2016
Проба (образец) поступила (дата) 27.03.2019г.				Выдача результата (дата) 27.03.2019 г.	
Ф.И.О, должность оператора:МорозоваЭ.С,биолог.				Подпись	

Подпись,должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене Михаль Е.В.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г. Евпатория, ул. Некрасова 37/43
Телефон, факс: (6569) 6-17-13
e-mail: fbuz_evp@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;
р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2.4093

Дата выдачи протокола «_29_»___МАРТА____2019г.

Наименование пробы (образца): вода распределительной водопроводной сети (+14^{0}С)
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Дата и время отбора пробы (образца): 27.03.19. 12.30
Дата и время доставки пробы (образца): 27.03.19. 14.30
Лицо, отобравшее пробы: Кияйкин П.В., инженер-эколог
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Объект, где проводился отбор пробы (образца): РК, Черноморский р-н, с.Кировская, ул. Гагарина
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 2.4093-бс2019
Дата изготовления: -
Номер партии: **Объем партии:** 1л
Тара, упаковка: лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: -
Условия хранения: -
Основание для отбора: по договору

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола: __Помощник врача по общей гигиене_Мигаль Е.В._____
подпись

Руководитель ИЛЦ (заместитель):
___Трушина Н.М._____ **МП**
ФИО (Подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.
(ИЛЦ)18/ДП(ИЛЦ)2.12.18

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 2.4093-бс2019

Результат исследований бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 3119 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы: **вода распределительной водопроводной сети t 14⁰**
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат, аттестат №01.00358.18

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	3	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 27.03.19г в 11^{20}				Выдача результата (дата) 29.03.19г	
Ф.И.О., должность оператора Бояринцева Г.В. врач-бактериолог				Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Мигай Е.В.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова, д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 2.4093-бс2019

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 1418 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) вода распределительнойводопроводнойсети,t14^{0}C

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-2, Зав. № 8901060
Свидетельство о поверке № 05.4131.18 от 16.10.2018

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	1	2	баллы	ГОСТ Р57164-2016
2	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р57164-2016
3	Цветность	Менее 5,0	20	градусов цветности (Cr-Co)	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	Менее 0,58	1,5	мг/л	ГОСТ Р57164-2016
Проба (образец) поступила (дата) 27.03.2019г.				Выдача результата (дата) 27.03.2019 г.	
Ф.И.О, должность оператора:МорозоваЭ.С,биолог.				Подпись	

Подпись,должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене Милаль Е.В.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г. Евпатория, ул. Некрасова 37/43
Телефон, факс: (6569) 6-17-13
e-mail: fbuz_evp@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;
р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2.4091

Дата выдачи протокола «_29_»___МАРТА____2019г.

Наименование пробы (образца): вода распределительной водопроводной сети (+14^{0}С)
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Дата и время отбора пробы (образца): 27.03.19. 12.30
Дата и время доставки пробы (образца): 27.03.19. 14.30
Лицо, отобравшее пробы: Кияйкин П.В., инженер-эколог
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Объект, где проводился отбор пробы (образца): РК, Черноморский р-н, с.Задорное, ул. Степная
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 2.4091-бс2019
Дата изготовления: -
Номер партии: **Объем партии:** 1л
Тара, упаковка: лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: -
Условия хранения: -
Основание для отбора: по договору

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола: __Помощник врача по общей гигиене_Мигаль Е.В._____ подпись

Руководитель ИЛЦ (заместитель):
___Трушина Н.М._____ **МП**
ФИО (Подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 2.4091-бс2019

Результат исследований бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 3117 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы: **вода распределительной водопроводной сети t 14⁰**
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат, аттестат №01.00358.18

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	3	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 27.03.19г в 11^{20}				Выдача результата (дата) 29.03.19г	
Ф.И О., должность оператора Бояринцева Г.В. врач-бактериолог				Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Мигаль Е.В.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова, д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 2.4091-бс2019

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 1416 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) вода распределительнойводопроводнойсети,t14^{0}C
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-2, Зав. № 8901060
Свидетельство о поверке № 05.4131.18 от 16.10.2018

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	1	2	баллы	ГОСТ Р57164-2016
2	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р57164-2016
3	Цветность	Менее 5,0	20	градусов цветности (Cr-Co)	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	Менее 0,58	1,5	мг/л	ГОСТ Р57164-2016
Проба (образец) поступила (дата) 27.03.2019г.				Выдача результата (дата) 27.03.2019 г.	
Ф.И.О. должность оператора:МорозоваЭ.С,биолог.				Подпись	

Подпись,должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене Мигаль Е.В

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г. Евпатория, ул. Некрасова 37/43
Телефон, факс: (6569) 6-17-13
e-mail: fbuz_evp@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;
р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2.4092

Дата выдачи протокола «_29_»___МАРТА____2019г.

Наименование пробы (образца): вода распределительной водопроводной сети (+14^{0}С)
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Дата и время отбора пробы (образца): 27.03.19. 12.30
Дата и время доставки пробы (образца): 27.03.19. 14.30
Лицо, отобравшее пробы: Кияйкин П.В., инженер-эколог
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Объект, где проводился отбор пробы (образца): РК, Черноморский р-н, с.Дозорное, ул. Молодежное
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 2.4092-бс2019
Дата изготовления: -
Номер партии: **Объем партии:** 1л
Тара, упаковка: лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: -
Условия хранения: -
Основание для отбора: по договору

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола: __Помощник врача по общей гигиене_Мигаль Е.В._____
подпись

Руководитель ИЛЦ (заместитель):
___Трушина Н.М._____
ФИО (Подпись)

МП

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе" № 6 ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 2.4092-бс2019

Результат исследований бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 3118 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы: **вода распределительной водопроводной сети t 14^0**
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат, аттестат №01.00358.18

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	2	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 27.03.19г в 11^{20}				Выдача результата (дата) 29.03.19г	
Ф.И.О., должность оператора Бояринцева Г.В. врач-бактериолог				Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Михаль Е.В.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова, д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 2.4092-бс2019

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 1417____пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца)вода распределительнойводопроводнойсети,t14^{0}C_____
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-2, Зав. № 8901060
Свидетельство о поверке № 05.4131.18 от 16.10.2018

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	1	2	баллы	ГОСТ Р57164-2016
2	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р57164-2016
3	Цветность	Менее 5,0	20	градусов цветности (Cr-Co)	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	Менее 0,58	1,5	мг/л	ГОСТ Р57164-2016
Проба (образец) поступила (дата) 27.03.2019г.				Выдача результата (дата) 27.03.2019 г.	
Ф.И.О, должность оператора:МорозоваЭ.С.биолог.				Подпись	

Подпись,должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене Михаль Е.В.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г. Евпатория, ул. Некрасова 37/43
Телефон, факс: (6569) 6-17-13
e-mail: fbuz_cyp@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;
р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2.4094

Дата выдачи протокола «_29_»___МАРТА____2019г.

Наименование пробы (образца): вода распределительной водопроводной сети (+14^{0}С)
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Дата и время отбора пробы (образца): 27.03.19. 12.30
Дата и время доставки пробы (образца): 27.03.19. 14.30
Лицо, отобравшее пробы: Кияйкин П.В., инженер-эколог
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Объект, где проводился отбор пробы (образца): РК, Черноморский р-н, с.Низовка, ул. Новая
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 2.4094-бс2019
Дата изготовления: -
Номер партии: **Объем партии:** 1л
Тара, упаковка: лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: -
Условия хранения: -
Основание для отбора: по договору

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола: __Помощник врача по общей гигиене_Мигаль Е.В._____

Руководитель ИЛЦ (заместитель):
___Трушина Н.М._____ **МП**
ФИО (Подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 2.4094-бс2019

Результат исследований бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 3120 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы: **вода распределительной водопроводной сети t 14^0**
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат, аттестат №01.00358.18

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	3	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 27.03.19г в 11^{20}				Выдача результата (дата) 29.03.19г	
Ф.И.О., должность оператора Бояринцева Г.В. врач-бактериолог				Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Лигаль Е.В.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова, д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 2.4094-бс2019

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 1419 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) вода распределительнойводопроводнойсети,t14^{0}C

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-2, Зав. № 8901060
Свидетельство о поверке № 05.4131.18 от 16.10.2018

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	1	2	баллы	ГОСТ Р57164-2016
2	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р57164-2016
3	Цветность	Менее 5,0	20	градусов цветности (Cr-Co)	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	Менее 0,58	1,5	мг/л	ГОСТ Р57164-2016
Проба (образец) поступила (дата) 27.03.2019г.				Выдача результата (дата) 27.03.2019 г.	
Ф.И.О. должность оператора:МорозоваЭ.С.биолог.				Подпись	

Подпись,должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене Мигаль Е.В.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г. Евпатория, ул. Некрасова 37/43
Телефон, факс: (6569) 6-17-13
e-mail: fbuz_cyp@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;
р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2.4096

Дата выдачи протокола «_29_»___МАРТА____2019г.

Наименование пробы (образца): вода распределительной водопроводной сети (+14^{0}С)
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Дата и время отбора пробы (образца): 27.03.19. 12.30
Дата и время доставки пробы (образца): 27.03.19. 14.30
Лицо, отобравшее пробы: Кияйкин П.В., инженер-эколог
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Объект, где проводился отбор пробы (образца): РК, Черноморский р-н, с. Красная поляна, ул. Советская
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 2.4096-бс2019
Дата изготовления: -
Номер партии: **Объем партии:** 1л
Тара, упаковка: лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: -
Условия хранения: -
Основание для отбора: по договору

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола: __Помощник врача по общей гигиене_Мигаль Е.В._____
подпись

Руководитель ИЛЦ (заместитель):
___Трушина Н.М._____
ФИО (Подпись)

МП

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 2.4096-бс2019

Результат исследований бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 3122 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы: **вода распределительной водопроводной сети t 14⁰**
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат, аттестат №01.00358.18

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	4	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 27.03.19г в 11^{20}				Выдача результата (дата) 29.03.19г	
Ф.И.О., должность оператора Бояринцева Г.В. врач-бактериолог				Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Михаль Е.В.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова, д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 2.4096-бс2019

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 1421 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) вода распределительнойводопроводнойсети,t14^{0}C
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-2, Зав. № 8901060
Свидетельство о поверке № 05.4131.18 от 16.10.2018

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	1	2	баллы	ГОСТ Р57164-2016
2	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р57164-2016
3	Цветность	Менее 5,0	20	градусов цветности (Cr-Co)	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	Менее 0,58	1,5	мг/л	ГОСТ Р57164-2016
Проба (образец) поступила (дата) 27.03.2019г.				Выдача результата (дата) 27.03.2019 г.	
Ф.И.О, должность оператора:МорозоваЭ.С,биолог.				Подпись	

Подпись,должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене Мигань Е.В.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г. Евпатория, ул. Некрасова 37/43
Телефон, факс: (6569) 6-17-13
e-mail: fbuz_cvp@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;
р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2.4095

Дата выдачи протокола «_29_»___МАРТА____2019г.

Наименование пробы (образца): вода распределительной водопроводной сети (+14^{0}С)
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Дата и время отбора пробы (образца): 27.03.19. 12.30
Дата и время доставки пробы (образца): 27.03.19. 14.30
Лицо, отобравшее пробы: Кияйкин П.В., инженер-эколог
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Объект, где проводился отбор пробы (образца): РК, Черноморский р-н, с.Кузнецкое, ул. Ленина
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 2.4095-бс2019
Дата изготовления: -
Номер партии: **Объем партии:** 1л
Тара, упаковка: лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: -
Условия хранения: -
Основание для отбора: по договору

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола: __Помощник врача по общей гигиене_Мигаль Е.В._____

подпись

Руководитель ИЛЦ (заместитель):
___Трушина Н.М._____ **МП**
ФИО (Подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.
Ф(ИЛЦ)18/ДП(ИЛЦ)2.12.18

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 2.4095-бс2019

Результат исследований бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 3121 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы: **вода распределительной водопроводной сети t 14⁰**
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат, аттестат №01.00358.18

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	3	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 27.03.19г в 11^{20}				Выдача результата (дата) 29.03.19г	
Ф.И.О., должность оператора Бояринцева Г.В. врач-бактериолог				Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Лигаль Е.В.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова, д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 2.4095-бс2019

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 1420____пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца)вода распределительнойводопроводнойсети,t14^{0}C_____
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-2, Зав. № 8901060
Свидетельство о поверке № 05.4131.18 от 16.10.2018

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	1	2	баллы	ГОСТ Р57164-2016
2	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р57164-2016
3	Цветность	Менее 5,0	20	градусов цветности (Cr-Co)	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	Менее 0,58	1,5	мг/л	ГОСТ Р57164-2016
Проба (образец) поступила (дата) 27.03.2019г.				Выдача результата (дата) 27.03.2019 г.	
Ф.И.О, должность оператора:МорозоваЭ.С,биолог.				Подпись	

Подпись,должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене Лигань Е.В.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г. Евпатория, ул. Некрасова 37/43
Телефон, факс: (6569) 6-17-13
e-mail: fbuz_cyp@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;
р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2.4097

Дата выдачи протокола «_29_»___МАРТА____2019г.

Наименование пробы (образца): вода распределительной водопроводной сети (+14^{0}С)
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Дата и время отбора пробы (образца): 27.03.19. 12.30
Дата и время доставки пробы (образца): 27.03.19. 14.30
Лицо, отобравшее пробы: Кияйкин П.В., инженер-эколог
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Объект, где проводился отбор пробы (образца): РК, Черноморский р-н, с. Внуково, ул. Комарова
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 2.4097-бс2019
Дата изготовления: -
Номер партии: **Объем партии:** 1л
Тара, упаковка: лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: -
Условия хранения: -
Основание для отбора: по договору

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола: ___Помощник врача по общей гигиене_Мигаль Е.В._____ подпись

Руководитель ИЛЦ (заместитель): _____ **МП**
___Трушина Н.М._____
ФИО (Подпись)

ИНН 9102034069 КПП 910201001 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе" № 6 ОГРН 1149102060348

отокол №2.4097 от 29.03.19..
стоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.
(ИЛЦ)18/ДП(ИЛЦ)2.12.18

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 2.4097-бс2019

Результат исследований бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 3123 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы: **вода распределительной водопроводной сети t 14^0**
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат, аттестат №01.00358.18

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	3	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 27.03.19г в 11^{20}				Выдача результата (дата) 29.03.19г	
Ф.И.О., должность оператора Бояринцева Г.В. врач-бактериолог				Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Мигаль Е.В

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова, д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 2.4097-бс2019

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 1422 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) вода распределительнойводопроводнойсети,t14^{0}C
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-2, Зав. № 8901060
Свидетельство о поверке № 05.4131.18 от 16.10.2018

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	1	2	баллы	ГОСТ Р57164-2016
2	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р57164-2016
3	Цветность	Менее 5,0	20	градусов цветности (Cr-Co)	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	Менее 0,58	1,5	мг/л	ГОСТ Р57164-2016
Проба (образец) поступила (дата) 27.03.2019г.				Выдача результата (дата) 27.03.2019 г.	
Ф.И.О, должность оператора:МорозоваЭ.С,биолог.				Подпись Э.Мороз	

Подпись,должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене Лигань Е.В.

Протокол № 2.4097 от 27.03.19 стр. 3 из 3
Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.
Ф(ИЛЦ)19/ДП(ИЛЦ)2.12.18

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г. Евпатория, ул. Некрасова 37/43
Телефон, факс: (6569) 6-17-13
e-mail: fbuz_cyp@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;
р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2.4099

Дата выдачи протокола «_29_»___МАРТА____2019г.

Наименование пробы (образца): вода распределительной водопроводной сети (+14^{0}С)
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Дата и время отбора пробы (образца): 27.03.19. 12.30
Дата и время доставки пробы (образца): 27.03.19. 14.30
Лицо, отобравшее пробы: Кияйкин П.В., инженер-эколог
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Объект, где проводился отбор пробы (образца): РК, Черноморский р-н, с. Красноярское, ул. Ленина
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 2.4099-бс2019
Дата изготовления: -
Номер партии: **Объем партии:** 1л
Тара, упаковка: лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: -
Условия хранения: -
Основание для отбора: по договору

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола: __Помощник врача по общей гигиене_Мигаль Е.В._____
подпись

Руководитель ИЛЦ (заместитель):
___Трушина Н.М._____
ФИО (Подпись)

МП

ИНН 9102034069 КПП 910201001 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» № 6 ОГРН 1149102060348

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 2.4099-бс2019

Результат исследований бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 3125 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы: **вода распределительной водопроводной сети t 14⁰**
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат, аттестат №01.00358.18

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	3	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 27.03.19г в 11^{20}				Выдача результата (дата) 29.03.19г	
Ф.И.О., должность оператора Бояринцева Г.В. врач-бактериолог				Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Михаль Е.В.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова, д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 2.4099-бс2019

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 1424 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) вода распределительнойводопроводнойсети,t14^{0}C

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-2, Зав. № 8901060
Свидетельство о поверке № 05.4131.18 от 16.10.2018

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	1	2	баллы	ГОСТ Р57164-2016
2	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р57164-2016
3	Цветность	Менее 5,0	20	градусов цветности (Cr-Co)	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	Менее 0,58	1,5	мг/л	ГОСТ Р57164-2016
Проба (образец) поступила (дата) 27.03.2019г.				Выдача результата (дата) 27.03.2019 г.	
Ф.И.О. должность оператора:МорозоваЭ.С,биолог.				Подпись	

Подпись,должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене Михаль Е.В.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г. Евпатория, ул. Некрасова 37/43
Телефон, факс: (6569) 6-17-13
e-mail: fbuz_cyp@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;
р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2.4098

Дата выдачи протокола «_29_»___МАРТА____2019г.

Наименование пробы (образца): вода распределительной водопроводной сети (+14^{0}С)
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Дата и время отбора пробы (образца): 27.03.19. 12.30
Дата и время доставки пробы (образца): 27.03.19. 14.30
Лицо, отобравшее пробы: Кияйкин П.В., инженер-эколог
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Объект, где проводился отбор пробы (образца): РК, Черноморский р-н, с. Ленское, ул. Интернациональная
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 2.4098-бс2019
Дата изготовления: -
Номер партии: **Объем партии:** 1л
Тара, упаковка: лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: -
Условия хранения: -
Основание для отбора: по договору

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола: __Помощник врача по общей гигиене_Мигаль Е.В._____
подпись

Руководитель ИЛЦ (заместитель):
___Трушина Н.М._____
ФИО (Подпись)

МП

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 2.4098-бс2019

Результат исследований бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 3124 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы: **вода распределительной водопроводной сети t 14^0**
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат, аттестат №01.00358.18

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	5	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01

Проба (образец) поступила (дата, время) 27.03.19г в 11^{20}	Выдача результата (дата) 29.03.19г
Ф.И.О., должность оператора Бояринцева Г.В. врач-бактериолог	Подпись

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Михаль Е.В.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова, д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 2.4098-бс2019

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 1423____пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца)вода распределительнойводопроводнойсети,t14^{0}C_____
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-2, Зав. № 8901060
Свидетельство о поверке № 05.4131.18 от 16.10.2018

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	1	2	баллы	ГОСТ Р57164-2016
2	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р57164-2016
3	Цветность	6,0 ± 1,8	20	градусов цветности (Cr-Co)	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	Менее 0,58	1,5	мг/л	ГОСТ Р57164-2016
Проба (образец) поступила (дата) 27.03.2019г.				Выдача результата (дата) 27.03.2019 г.	
Ф.И.О. должность оператора:МорозоваЭ.С.биолог.				Подпись	

Подпись,должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене Мигаль Е.В.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г. Евпатория, ул. Некрасова 37/43
Телефон, факс: (6569) 6-17-13
e-mail: fbuz_evp@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;
р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2.4100

Дата выдачи протокола «_29_»___МАРТА____2019г.

Наименование пробы (образца): вода распределительной водопроводной сети (+14^{0}С)
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Дата и время отбора пробы (образца): 27.03.19. 12.30
Дата и время доставки пробы (образца): 27.03.19. 14.30
Лицо, отобравшее пробы: Кияйкин П.В., инженер-эколог
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Объект, где проводился отбор пробы (образца): РК, Черноморский р-н, с. Медведево, ул. Виноградная
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 2.4100-бс2019
Дата изготовления: -
Номер партии: **Объем партии:** 1л
Тара, упаковка: лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: -
Условия хранения: -
Основание для отбора: по договору

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола: __Помощник врача по общей гигиене_Мигаль Е.В._____
подпись

Руководитель ИЛЦ (заместитель):
___Трушина Н.М._____
ФИО (Подпись)

МП

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе" № 6 ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069 КПП 910201001

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 2.4100-бс2019

Результат исследований бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 3126 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы: **вода распределительной водопроводной сети t 14⁰**
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат, аттестат №01.00358.18

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	3	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 27.03.19г в 11^{20}				Выдача результата (дата) 29.03.19г	
Ф.И.О., должность оператора Бояринцева Г.В. врач-бактериолог				Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Михаль Е.В.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова, д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 2.4100-бс2019

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 1425 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) вода распределительнойводопроводнойсети,t14^{0}C

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-2, Зав. № 8901060
Свидетельство о поверке № 05.4131.18 от 16.10.2018

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	1	2	баллы	ГОСТ Р57164-2016
2	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р57164-2016
3	Цветность	Менее 5,0	20	градусов цветности (Cr-Co)	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	Менее 0,58	1,5	мг/л	ГОСТ Р57164-2016
Проба (образец) поступила (дата) 27.03.2019г.				Выдача результата (дата) 27.03.2019 г.	
Ф.И.О. должность оператора:МорозоваЭ.С,биолог.				Подпись	

Подпись,должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене Миронов Е.В.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г. Евпатория, ул. Некрасова 37/43
Телефон, факс: (6569) 6-17-13
e-mail: fbuz_evp@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;
р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2.4101

Дата выдачи протокола «_29_»___МАРТА____2019г.

Наименование пробы (образца): вода распределительной водопроводной сети (+14^{0}С)
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Дата и время отбора пробы (образца): 27.03.19. 12.30
Дата и время доставки пробы (образца): 27.03.19. 14.30
Лицо, отобравшее пробы: Кияйкин П.В., инженер-эколог
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Объект, где проводился отбор пробы (образца): РК, Черноморский р-н, с. Медведево, ул. Прибрежная
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 2.4101-бс2019
Дата изготовления: -
Номер партии: **Объем партии:** 1л
Тара, упаковка: лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: -
Условия хранения: -
Основание для отбора: по договору

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола: __Помощник врача по общей гигиене_Мигаль Е.В._____
подпись

Руководитель ИЛЦ (заместитель):
___Трушина Н.М._____
ФИО (Подпись)

МП

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе" № 6 ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 2.4101-бс2019

Результат исследований бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 3127 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы: **вода распределительной водопроводной сети t 14⁰**
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат, аттестат №01.00358.18

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	3	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 27.03.19г в 11^{20}				Выдача результата (дата) 29.03.19г	
Ф.И.О., должность оператора Бояринцева Г.В. врач-бактериолог				Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Мелань Е.В.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова, д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 2.4101-бс2019

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 1426____пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца)вода распределительнойводопроводнойсети,t14^{0}C_____
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-2, Зав. № 8901060
Свидетельство о поверке № 05.4131.18 от 16.10.2018

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	1	2	баллы	ГОСТ Р57164-2016
2	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р57164-2016
3	Цветность	Менее 5,0	20	градусов цветности (Cr-Co)	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	Менее 0,58	1,5	мг/л	ГОСТ Р57164-2016
Проба (образец) поступила (дата) 27.03.2019г.				Выдача результата (дата) 27.03.2019 г.	
Ф.И.О. должность оператора:МорозоваЭ.С,биолог.				Подпись	

Подпись,должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене Михаль Е.В.

Протокол № 2.4101 от 27.03.19 стр. 3 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г. Евпатория, ул. Некрасова 37/43
Телефон, факс: (6569) 6-17-13
e-mail: fbuz_evp@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;
р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2.4105

Дата выдачи протокола «_29_»___МАРТА____2019г.

Наименование пробы (образца): вода распределительной водопроводной сети (+14^{0}С)
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Дата и время отбора пробы (образца): 27.03.19. 12.30
Дата и время доставки пробы (образца): 27.03.19. 14.30
Лицо, отобравшее пробы: Кияйкин П.В., инженер-эколог
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Объект, где проводился отбор пробы (образца): РК, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Миндальная
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 2.4105-бс2019
Дата изготовления: -
Номер партии: **Объем партии:** 1л
Тара, упаковка: лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: -
Условия хранения: -
Основание для отбора: по договору

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола: __Помощник врача по общей гигиене_Мигаль Е.В._____
подпись

Руководитель ИЛЦ (заместитель):
___Трушина Н.М._____ **МП**
ФИО (Подпись)

стоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 2.4105-бс2019

Результат исследований бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 3131 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы: **вода распределительной водопроводной сети t 14^0**
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат, аттестат №01.00358.18

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	4	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 27.03.19г в 11^{20}				Выдача результата (дата) 29.03.19г	
Ф.И.О., должность оператора Бояринцева Г.В. врач-бактериолог				Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
___помощник врача по общей гигиене Михаль Б.В

Протокол № 2.4105 от 29.03.19 стр. ___ из ___

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова, д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 2.4105-бс2019

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 1430 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) вода распределительнойводопроводнойсети,t14^{0}C

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-2, Зав. № 8901060
Свидетельство о поверке № 05.4131.18 от 16.10.2018

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	1	2	баллы	ГОСТ Р57164-2016
2	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р57164-2016
3	Цветность	Менее 5,0	20	градусов цветности (Cr-Co)	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	Менее 0,58	1,5	мг/л	ГОСТ Р57164-2016
Проба (образец) поступила (дата) 27.03.2019г.				Выдача результата (дата) 27.03.2019 г.	
Ф.И.О. должность оператора:МорозоваЭ.С,биолог.				Подпись	

Подпись,должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене [signature] Е.В

Протокол № 2.4109 от 27.03.19 стр. _____ из _____

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ)19/ДП(ИЛЦ)2.12.18

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г. Евпатория, ул. Некрасова 37/43
Телефон, факс: (6569) 6-17-13
e-mail: fbuz_evp@ege-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;
р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2.4102

Дата выдачи протокола «_29_»___МАРТА____2019г.

Наименование пробы (образца): вода распределительной водопроводной сети (+14^{0}С)
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Дата и время отбора пробы (образца): 27.03.19. 12.30
Дата и время доставки пробы (образца): 27.03.19. 14.30
Лицо, отобравшее пробы: Кияйкин П.В., инженер-эколог
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Объект, где проводился отбор пробы (образца): РК, Черноморский р-н, с. Водопойное, ул. Мичурина
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 2.4102-бс2019
Дата изготовления: -
Номер партии: **Объем партии:** 1л
Тара, упаковка: лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: -
Условия хранения: -
Основание для отбора: по договору

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола: __Помощник врача по общей гигиене_Мигаль Е.В._____
подпись

Руководитель ИЛЦ (заместитель):
___Трушина Н.М._____ **МП**
ФИО (Подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ
Ф(ИЛЦ)18/ДП(ИЛЦ)2.12.18

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 2.4102-бс2019

Результат исследований бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 3128 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы: **вода распределительной водопроводной сети t 14^0**
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат, аттестат №01.00358.18

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	2	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 27.03.19г в 11^{20}				Выдача результата (дата) 29.03.19г	
Ф.И.О., должность оператора Бояринцева Г.В. врач-бактериолог				Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
___помощник врача по общей гигиене Мигаль Е.В

Протокол № 2.4102 от 29.03.19 стр. ___ из ___

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова, д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 2.4102-бс2019

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 1427____пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца)вода распределительнойводопроводнойсети,t14^{0}C_____
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-2, Зав. № 8901060
Свидетельство о поверке № 05.4131.18 от 16.10.2018

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	1	2	баллы	ГОСТ Р57164-2016
2	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р57164-2016
3	Цветность	Менее 5,0	20	градусов цветности (Cr-Co)	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	Менее 0,58	1,5	мг/л	ГОСТ Р57164-2016
Проба (образец) поступила (дата) 27.03.2019г.				Выдача результата (дата) 27.03.2019 г.	
Ф.И.О. должность оператора:МорозоваЭ.С,биолог.				Подпись	

Подпись,должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене_____

Протокол № 2.4012 от 27.03.19 стр. _____ из _____

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г. Евпатория, ул. Некрасова 37/43
Телефон, факс: (6569) 6-17-13
e-mail: fbuz_evp@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;
р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2.4103

Дата выдачи протокола «_29_»___МАРТА____2019г.

Наименование пробы (образца): вода распределительной водопроводной сети (+14^{0}С)
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Дата и время отбора пробы (образца): 27.03.19. 12.30
Дата и время доставки пробы (образца): 27.03.19. 14.30
Лицо, отобравшее пробы: Кияйкин П.В., инженер-эколог
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Объект, где проводился отбор пробы (образца): РК, Черноморский р-н, с. Степное, ул. Таврическая
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 2.4103-бс2019
Дата изготовления: -
Номер партии: **Объем партии:** 1л
Тара, упаковка: лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: -
Условия хранения: -
Основание для отбора: по договору

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола: __Помощник врача по общей гигиене_Мигаль Е.В._____
подпись

Руководитель ИЛЦ (заместитель):
___Трушина Н.М._____ **МП**
ФИО (Подпись)

стоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 2.4103-бс2019

Результат исследований бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 3129 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы: **вода распределительной водопроводной сети t 14^0**
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат, аттестат №01.00358.18

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	3	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 27.03.19г в 11^{20}				Выдача результата (дата) 29.03.19г	
Ф.И.О., должность оператора Бояринцева Г.В. врач-бактериолог				Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Михаль Е.В.

Протокол № 2.4103 от 29.03.19 стр. из

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова, д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 2.4103-бс2019

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 1428 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) вода распределительнойводопроводнойсети,t14^{0}C

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-2, Зав. № 8901060
Свидетельство о поверке № 05.4131.18 от 16.10.2018

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	1	2	баллы	ГОСТ Р57164-2016
2	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р57164-2016
3	Цветность	Менее 5,0	20	градусов цветности (Cr-Co)	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	Менее 0,58	1,5	мг/л	ГОСТ Р57164-2016
Проба (образец) поступила (дата) 27.03.2019г.				Выдача результата (дата) 27.03.2019 г.	
Ф.И.О, должность оператора:МорозоваЭ.С,биолог.				Подпись	

Подпись,должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене Морозова Э.С.

Протокол № 2.4103 от 27.03.19 стр. ____ из ____

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г. Евпатория, ул. Некрасова 37/43
Телефон, факс: (6569) 6-17-13
e-mail: fbuz_evp@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;
р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2.4104

Дата выдачи протокола «_29_»___МАРТА____2019г.

Наименование пробы (образца): вода распределительной водопроводной сети (+14^{0}С)
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Дата и время отбора пробы (образца): 27.03.19. 12.30
Дата и время доставки пробы (образца): 27.03.19. 14.30
Лицо, отобравшее пробы: Кияйкин П.В., инженер-эколог
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Объект, где проводился отбор пробы (образца): РК, Черноморский р-н, с. Зайцево, ул. Степная
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 2.4104-бс2019
Дата изготовления: -
Номер партии: **Объем партии:** 1л
Тара, упаковка: лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: -
Условия хранения: -
Основание для отбора: по договору

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола: __Помощник врача по общей гигиене_Мигаль Е.В._____
подпись

Руководитель ИЛЦ (заместитель):
___Трушина Н.М._____ **МП**
ФИО (Подпись)

стоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 2.4104-бс2019

Результат исследований бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 3130 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы: **вода распределительной водопроводной сети t 14⁰**
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат, аттестат №01.00358.18

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	3	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 27.03.19г в 11^{20}				Выдача результата (дата) 29.03.19г	
Ф.И.О., должность оператора Бояринцева Г.В. врач-бактериолог				Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене

Протокол № 2.4104 от 29.03.19 стр. ___ из ___

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова, д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 2.4104-бс2019

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 1429 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) вода распределительнойводопроводнойсети,t14^{0}C

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-2, Зав. № 8901060
Свидетельство о поверке № 05.4131.18 от 16.10.2018

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	1	2	баллы	ГОСТ Р57164-2016
2	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р57164-2016
3	Цветность	Менее 5,0	20	градусов цветности (Cr-Co)	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	Менее 0,58	1,5	мг/л	ГОСТ Р57164-2016
Проба (образец) поступила (дата) 27.03.2019г.				Выдача результата (дата) 27.03.2019 г.	
Ф.И.О, должность оператора:МорозоваЭ.С,биолог.				Подпись	

Подпись,должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене

Протокол № 2.4104 от 27.03.19 стр. ____ из ____

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г. Евпатория, ул. Некрасова 37/43
Телефон, факс: (6569) 6-17-13
e-mail: fbuz_cyp@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;
р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2.4106

Дата выдачи протокола «_29_»___МАРТА____2019г.

Наименование пробы (образца): вода распределительной водопроводной сети (+14^{0}С)
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Дата и время отбора пробы (образца): 27.03.19. 12.30
Дата и время доставки пробы (образца): 27.03.19. 14.30
Лицо, отобравшее пробы: Кияйкин П.В., инженер-эколог
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Объект, где проводился отбор пробы (образца): РК, Черноморский р-н, с. Новоивановка, ул. Садовая
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 2.4106-бс2019
Дата изготовления: -
Номер партии: **Объем партии:** 1л
Тара, упаковка: лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: -
Условия хранения: -
Основание для отбора: по договору

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола: __Помощник врача по общей гигиене_Мигаль Е.В._____
подпись

Руководитель ИЛЦ (заместитель):
___Трушина Н.М._____ **МП**
ФИО (Подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 2.4106-бс2019

Результат исследований бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 3132 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы: **вода распределительной водопроводной сети t 14⁰**
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат, аттестат №01.00358.18

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	3	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 27.03.19г в 11^{20}				Выдача результата (дата) 29.03.19г	
Ф.И.О., должность оператора Бояринцева Г.В. врач-бактериолог				Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Бояринцева Г.В

Протокол № 2.4106 от 29.03.19

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ)20/ДП(ИЛЦ)2.12.18

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова, д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 2.4106-бс2019

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 1431 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) вода распределительнойводопроводнойсети,t14^{0}C

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-2, Зав. № 8901060
Свидетельство о поверке № 05.4131.18 от 16.10.2018

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	1	2	баллы	ГОСТ Р57164-2016
2	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р57164-2016
3	Цветность	Менее 5,0	20	градусов цветности (Cr-Co)	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	Менее 0,58	1,5	мг/л	ГОСТ Р57164-2016
Проба (образец) поступила (дата) 27.03.2019г.				Выдача результата (дата) 27.03.2019 г.	
Ф.И.О, должность оператора:МорозоваЭ.С,биолог.				Подпись	

Подпись,должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене Михаль Е.В

Протокол № 2.4106 от 27.03.19 стр. ____ из ____

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

ф(ИЛЦ)19/ДП(ИЛЦ)2.12.18

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г. Евпатория, ул. Некрасова 37/43
Телефон, факс: (6569) 6-17-13
e-mail: fbuz_evp@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;
р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2.4107

Дата выдачи протокола «_29_»___МАРТА____2019г.

Наименование пробы (образца): вода распределительной водопроводной сети (+14^{0}С)
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Дата и время отбора пробы (образца): 27.03.19. 12.30
Дата и время доставки пробы (образца): 27.03.19. 14.30
Лицо, отобравшее пробы: Кияйкин П.В., инженер-эколог
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Объект, где проводился отбор пробы (образца): РК, Черноморский р-н, с. Хмелево, ул. Гагарина
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 2.4107-бс2019
Дата изготовления: -
Номер партии: **Объем партии:** 1л
Тара, упаковка: лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: -
Условия хранения: -
Основание для отбора: по договору

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола: __Помощник врача по общей гигиене_Мигаль Е.В._____
подпись

Руководитель ИЛЦ (заместитель):
___Трушина Н.М._____ **МП**
ФИО (Подпись)

стоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 2.4107-бс2019

Результат исследований бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 3133 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы: **вода распределительной водопроводной сети t 14⁰**
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат, аттестат №01.00358.18

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	3	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 27.03.19г в 11^{20}				Выдача результата (дата) 29.03.19г	
Ф.И.О., должность оператора Бояринцева Г.В. врач-бактериолог				Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Михаль Е.В

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова, д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 2.4107-бс2019

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 1432 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) вода распределительнойводопроводнойсети,t14^{0}C

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-2, Зав. № 8901060
Свидетельство о поверке № 05.4131.18 от 16.10.2018

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	1	2	баллы	ГОСТ Р57164-2016
2	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р57164-2016
3	Цветность	Менее 5,0	20	градусов цветности (Cr-Co)	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	Менее 0,58	1,5	мг/л	ГОСТ Р57164-2016
Проба (образец) поступила (дата) 27.03.2019г.				Выдача результата (дата) 27.03.2019 г.	
Ф.И.О. должность оператора:МорозоваЭ.С.биолог.				Подпись	

Подпись,должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене Шмаль Е.В.

Протокол № 2.4107 от 27.03.19 стр. ____ из ____

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г. Евпатория, ул. Некрасова 37/43
Телефон, факс: (6569) 6-17-13
e-mail: fbuz_evp@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;
р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2.4109

Дата выдачи протокола «_29_»___МАРТА____2019г.

Наименование пробы (образца): вода распределительной водопроводной сети (+14^{0}С)
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Дата и время отбора пробы (образца): 27.03.19. 12.30
Дата и время доставки пробы (образца): 27.03.19. 14.30
Лицо, отобравшее пробы: Кияйкин П.В., инженер-эколог
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Объект, где проводился отбор пробы (образца): РК, Черноморский р-н, с. Новосельское, ул. Трудовая
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 2.4109-бс2019
Дата изготовления: -
Номер партии: **Объем партии:** 1л
Тара, упаковка: лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: -
Условия хранения: -
Основание для отбора: по договору

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола: __Помощник врача по общей гигиене_Мигаль Е.В._____
подпись

Руководитель ИЛЦ (заместитель):
___Трушина Н.М._____ **МП**
ФИО (Подпись)

стоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 2.4109-бс2019

Результат исследований бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 3135 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы: **вода распределительной водопроводной сети t 14^0**
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат, аттестат №01.00358.18

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	3	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 27.03.19г в 11^{20}				Выдача результата (дата) 29.03.19г	
Ф.И.О., должность оператора Бояринцева Г.В. врач-бактериолог				Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Михаил Е.В

Протокол № 2.4109 от 29.03.19 стр. ___ из ___

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ)20/ДП(ИЛЦ)2.12.18

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова, д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 2.4109-бс2019

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 1434 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца)вода распределительнойводопроводнойсети,t14^{0}C

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-2, Зав. № 8901060
Свидетельство о поверке № 05.4131.18 от 16.10.2018

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	1	2	баллы	ГОСТ Р57164-2016
2	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р57164-2016
3	Цветность	Менее 5,0	20	градусов цветности (Cr-Co)	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	Менее 0,58	1,5	мг/л	ГОСТ Р57164-2016
Проба (образец) поступила (дата) 27.03.2019г.				Выдача результата (дата) 27.03.2019 г.	
Ф.И.О, должность оператора:МорозоваЭ.С,биолог.				Подпись	

Подпись,должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене Михаль Е.В

Протокол № 2.4109 от 27.03.19 стр. из

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г. Евпатория, ул. Некрасова 37/43
Телефон, факс: (6569) 6-17-13
e-mail: fbuz_evp@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;
р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2.4108

Дата выдачи протокола «_29_»___МАРТА____2019г.

Наименование пробы (образца): вода распределительной водопроводной сети (+14^{0}С)
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Дата и время отбора пробы (образца): 27.03.19. 12.30
Дата и время доставки пробы (образца): 27.03.19. 14.30
Лицо, отобравшее пробы: Кияйкин П.В., инженер-эколог
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Объект, где проводился отбор пробы (образца): РК, Черноморский р-н, с. Артемовка, ул. Виноградная
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 2.4108-бс2019
Дата изготовления: -
Номер партии: **Объем партии:** 1л
Тара, упаковка: лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: -
Условия хранения: -
Основание для отбора: по договору

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола: __Помощник врача по общей гигиене_Мигаль Е.В._____
подпись

Руководитель ИЛЦ (заместитель):
___Трушина Н.М._____ **МП**
ФИО (Подпись)

стоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 2.4108-бс2019

Результат исследований бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 3134 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы: **вода распределительной водопроводной сети t 14^0**
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат, аттестат №01.00358.18

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	3	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 27.03.19г в 11^{20}				Выдача результата (дата) 29.03.19г	
Ф.И.О., должность оператора Бояринцева Г.В. врач-бактериолог				Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене

Протокол № 2.4108 от 29.03.19 стр. ___ из ___

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова, д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 2.4108-бс2019

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 1433 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) вода распределительнойводопроводнойсети,t14^{0}C

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-2, Зав. № 8901060
Свидетельство о поверке № 05.4131.18 от 16.10.2018

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	1	2	баллы	ГОСТ Р57164-2016
2	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р57164-2016
3	Цветность	Менее 5,0	20	градусов цветности (Cr-Co)	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	Менее 0,58	1,5	мг/л	ГОСТ Р57164-2016
Проба (образец) поступила (дата) 27.03.2019г.				Выдача результата (дата) 27.03.2019 г.	
Ф.И.О. должность оператора:МорозоваЭ.С,биолог.				Подпись	

Подпись,должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене Михаль Е.В

Протокол № 2.4108 от 27.03.19 стр. из

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Ф(ИЛЦ)19/ДП(ИЛЦ)2.12.18

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г. Евпатория, ул. Некрасова 37/43
Телефон, факс: (6569) 6-17-13
e-mail: fbuz_evp@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;
р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2.4112

Дата выдачи протокола «_29_»___МАРТА____2019г.

Наименование пробы (образца): вода распределительной водопроводной сети (+14^{0}С)
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Дата и время отбора пробы (образца): 27.03.19. 12.30
Дата и время доставки пробы (образца): 27.03.19. 14.30
Лицо, отобравшее пробы: Кияйкин П.В., инженер-эколог
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Объект, где проводился отбор пробы (образца): РК, Черноморский р-н, с. Окуневка, ул. Набережная
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 2.4112-бс2019
Дата изготовления: -
Номер партии: **Объем партии:** 1л
Тара, упаковка: лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: -
Условия хранения: -
Основание для отбора: по договору

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола: __Помощник врача по общей гигиене_Мигаль Е.В._____
подпись

Руководитель ИЛЦ (заместитель):
___Трушина Н.М._____ **МП**
ФИО (Подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 2.4112-бс2019

Результат исследований бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 3138 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы: **вода распределительной водопроводной сети t 14^0**
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат, аттестат №01.00358.18

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	3	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 27.03.19г в 11^{20}				Выдача результата (дата) 29.03.19г	
Ф.И.О., должность оператора Бояринцева Г.В. врач-бактериолог				Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене [подпись] Е.В

Протокол № 2.4112 от 29.03.19 стр. из

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ)20/ДП(ИЛЦ)2.12.18

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова, д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 2.4112-бс2019

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 1437 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) вода распределительнойводопроводнойсети,t14^{0}C

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-2, Зав. № 8901060
Свидетельство о поверке № 05.4131.18 от 16.10.2018

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	1	2	баллы	ГОСТ Р57164-2016
2	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р57164-2016
3	Цветность	Менее 5,0	20	градусов цветности (Cr-Co)	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	Менее 0,58	1,5	мг/л	ГОСТ Р57164-2016
Проба (образец) поступила (дата) 27.03.2019г.				Выдача результата (дата) 27.03.2019 г.	
Ф.И.О, должность оператора:МорозоваЭ.С,биолог.				Подпись	

Подпись,должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене

Протокол № 2.4112 от 27.03.19 стр. ____ из ____

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г. Евпатория, ул. Некрасова 37/43
Телефон, факс: (6569) 6-17-13
e-mail: fbuz_evp@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;
р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2.4110

Дата выдачи протокола «_29_»___МАРТА____2019г.

Наименование пробы (образца): вода распределительной водопроводной сети (+14^{0}С)
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Дата и время отбора пробы (образца): 27.03.19. 12.30
Дата и время доставки пробы (образца): 27.03.19. 14.30
Лицо, отобравшее пробы: Кияйкин П.В., инженер-эколог
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Объект, где проводился отбор пробы (образца): РК, Черноморский р-н, с. Красносельское, ул. Первомайская
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 2.4110-бс2019
Дата изготовления: -
Номер партии: **Объем партии:** 1л
Тара, упаковка: лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: -
Условия хранения: -
Основание для отбора: по договору

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола: __Помощник врача по общей гигиене_Мигаль Е.В._____
подпись

Руководитель ИЛЦ (заместитель):
___Трушина Н.М._____ **МП**
ФИО (Подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 2.4110-бс2019

Результат исследований бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 3136 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы: **вода распределительной водопроводной сети t 14^0**
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат, аттестат №01.00358.18

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	2	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 27.03.19г в 11^{20}				Выдача результата (дата) 29.03.19г	
Ф.И.О., должность оператора Бояринцева Г.В. врач-бактериолог				Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Михалко Е.В

Протокол № 2.4110 от 29.03.19 стр. ___ из

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова, д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 2.4110-бс2019

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 1435 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) вода распределительнойводопроводнойсети,t14^{0}C

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-2, Зав. № 8901060
Свидетельство о поверке № 05.4131.18 от 16.10.2018

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	1	2	баллы	ГОСТ Р57164-2016
2	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р57164-2016
3	Цветность	Менее 5,0	20	градусов цветности (Cr-Co)	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	Менее 0,58	1,5	мг/л	ГОСТ Р57164-2016
Проба (образец) поступила (дата) 27.03.2019г.				Выдача результата (дата) 27.03.2019 г.	
Ф.И.О. должность оператора:МорозоваЭ.С,биолог.				Подпись	

Подпись,должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене Мигаль Е.В

Протокол № 2.4110 от 27.03.19 стр. из

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Ф(ИЛЦ)19/ДП(ИЛЦ)2.12.18

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г. Евпатория, ул. Некрасова 37/43
Телефон, факс: (6569) 6-17-13
e-mail: fbuz_evp@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;
р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2.4111

Дата выдачи протокола «_29_»___МАРТА____2019г.

Наименование пробы (образца): вода распределительной водопроводной сети (+14^{0}С)
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Дата и время отбора пробы (образца): 27.03.19. 12.30
Дата и время доставки пробы (образца): 27.03.19. 14.30
Лицо, отобравшее пробы: Кияйкин П.В., инженер-эколог
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Объект, где проводился отбор пробы (образца): РК, Черноморский р-н, с. Марьино, ул. Морская
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 2.4111-бс2019
Дата изготовления: -
Номер партии: **Объем партии:** 1л
Тара, упаковка: лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: -
Условия хранения: -
Основание для отбора: по договору

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола: __Помощник врача по общей гигиене_Мигаль Е.В._____
подпись

Руководитель ИЛЦ (заместитель):
___Трушина Н.М._____ **МП**
ФИО (Подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 2.4111-бс2019

Результат исследований бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 3137 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы: **вода распределительной водопроводной сети t 14^0**
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат, аттестат №01.00358.18

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	3	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 27.03.19г в 11^{20}				Выдача результата (дата) 29.03.19г	
Ф.И.О., должность оператора Бояринцева Г.В. врач-бактериолог				Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Мигаль Е.В

Протокол № 2.414 от 29.03.19 стр. из

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ)20/ДП(ИЛЦ)2.12.18

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова, д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 2.4111-бс2019

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 1436 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) вода распределительнойводопроводнойсети,t14^{0}C

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-2, Зав. № 8901060
Свидетельство о поверке № 05.4131.18 от 16.10.2018

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	1	2	баллы	ГОСТ Р57164-2016
2	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р57164-2016
3	Цветность	Менее 5,0	20	градусов цветности (Cr-Co)	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	Менее 0,58	1,5	мг/л	ГОСТ Р57164-2016
Проба (образец) поступила (дата) 27.03.2019г.				Выдача результата (дата) 27.03.2019 г.	
Ф.И.О. должность оператора:МорозоваЭ.С,биолог.				Подпись	

Подпись,должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене Мигаль Е.В

Протокол № 2-414 от 27.03.19 стр. _____ из _____
Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ
Р(ИЛЦ)19/ДП(ИЛЦ)2.12.18

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г. Евпатория, ул. Некрасова 37/43
Телефон, факс: (6569) 6-17-13
e-mail: fbuz_evp@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;
р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2.4113

Дата выдачи протокола «_29_»___МАРТА____2019г.

Наименование пробы (образца): вода распределительной водопроводной сети (+14^{0}С)
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Дата и время отбора пробы (образца): 27.03.19. 12.30
Дата и время доставки пробы (образца): 27.03.19. 14.30
Лицо, отобравшее пробы: Кияйкин П.В., инженер-эколог
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Объект, где проводился отбор пробы (образца): РК, Черноморский р-н, с. Громово, ул. Советская
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 2.4113-бс2019
Дата изготовления: -
Номер партии: **Объем партии:** 1л
Тара, упаковка: лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: -
Условия хранения: -
Основание для отбора: по договору

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола: __Помощник врача по общей гигиене_Мигаль Е.В._____
подпись

Руководитель ИЛЦ (заместитель):
___Трушина Н.М._____ **МП**
ФИО (Подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 2.4113-бс2019

Результат исследований бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 3139 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы: **вода распределительной водопроводной сети t 14^0**
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат, аттестат №01.00358.18

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	2	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 27.03.19г в 11^{20}				Выдача результата (дата) 29.03.19г	
Ф.И.О., должность оператора Бояринцева Г.В. врач-бактериолог				Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Минкель Е.В

Протокол № 2.4113 от 29.03.19 стр. из

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова, д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 2.4113-бс2019

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 1438 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) вода распределительнойводопроводнойсети,t14^{0}C

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-2, Зав. № 8901060
Свидетельство о поверке № 05.4131.18 от 16.10.2018

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	1	2	баллы	ГОСТ Р57164-2016
2	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р57164-2016
3	Цветность	Менее 5,0	20	градусов цветности (Cr-Co)	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	Менее 0,58	1,5	мг/л	ГОСТ Р57164-2016
Проба (образец) поступила (дата) 27.03.2019г.				Выдача результата (дата) 27.03.2019 г.	
Ф.И.О, должность оператора:МорозоваЭ.С,биолог.				Подпись	

Подпись,должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене Мигале Е.В

Протокол № 2.4113 от 27.05.19 стр. _____ из _____

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ)19/ДП(ИЛЦ)2.12.18

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г. Евпатория, ул. Некрасова 37/43
Телефон, факс: (6569) 6-17-13
e-mail: fbuz_evp@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;
р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2.4114

Дата выдачи протокола «_29_»___МАРТА____2019г.

Наименование пробы (образца): вода распределительной водопроводной сети (+14^{0}С)
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Дата и время отбора пробы (образца): 27.03.19. 12.30
Дата и время доставки пробы (образца): 27.03.19. 14.30
Лицо, отобравшее пробы: Кияйкин П.В., инженер-эколог
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Объект, где проводился отбор пробы (образца): РК, Черноморский р-н, с. Знаменское, ул. Белорусская
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 2.4114-бс2019
Дата изготовления: -
Номер партии: **Объем партии:** 1л
Тара, упаковка: лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: -
Условия хранения: -
Основание для отбора: по договору

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола: __Помощник врача по общей гигиене_Мигаль Е.В._____
подпись

Руководитель ИЛЦ (заместитель):
___Трушина Н.М._____ **МП**
ФИО (Подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 2.4114-бс2019

Результат исследований бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 3140 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы: **вода распределительной водопроводной сети t 14°**
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат, аттестат №01.00358.18

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	3	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 27.03.19г в 11^{20}				Выдача результата (дата) 29.03.19г	
Ф.И.О., должность оператора Бояринцева Г.В. врач-бактериолог				Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Мигаль Е.В

Протокол № 2.4114 от 29.03.19 стр. ___ из ___

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова, д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 2.4114-бс2019

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 1439 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) вода распределительнойводопроводнойсети,t14^{0}C

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-2, Зав. № 8901060
Свидетельство о поверке № 05.4131.18 от 16.10.2018

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	1	2	баллы	ГОСТ Р57164-2016
2	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р57164-2016
3	Цветность	Менее 5,0	20	градусов цветности (Cr-Co)	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	Менее 0,58	1,5	мг/л	ГОСТ Р57164-2016
Проба (образец) поступила (дата) 27.03.2019г.				Выдача результата (дата) 27.03.2019 г.	
Ф.И.О, должность оператора:МорозоваЭ.С,биолог.				Подпись	

Подпись,должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене Мигаль Е.В

Протокол № 2.4114 от 27.03.19 стр. _____ из _____

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ)19/ДП(ИЛЦ)2.12.18

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г. Евпатория, ул. Некрасова 37/43
Телефон, факс: (6569) 6-17-13
e-mail: fbuz_evp@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;
р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2.4115

Дата выдачи протокола «_29_»___МАРТА____2019г.

Наименование пробы (образца): вода распределительной водопроводной сети (+14^{0}С)
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Дата и время отбора пробы (образца): 27.03.19. 12.30
Дата и время доставки пробы (образца): 27.03.19. 14.30
Лицо, отобравшее пробы: Кияйкин П.В., инженер-эколог
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Объект, где проводился отбор пробы (образца): РК, Черноморский р-н, с. Калиновка, ул. Молодежная
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 2.4115-бс2019
Дата изготовления: -
Номер партии: **Объем партии:** 1л
Тара, упаковка: лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: -
Условия хранения: -
Основание для отбора: по договору

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола: __Помощник врача по общей гигиене_Мигаль Е.В._____
подпись

Руководитель ИЛЦ (заместитель):
___Трушина Н.М._____ **МП**
ФИО (Подпись)

стоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 2.4115-бс2019

Результат исследований бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 3141 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы: **вода распределительной водопроводной сети t 14⁰**
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат, аттестат №01.00358.18

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	3	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 27.03.19г в 11^{20}				Выдача результата (дата) 29.03.19г	
Ф.И.О., должность оператора Бояринцева Г.В. врач-бактериолог				Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене

Протокол № 2.4115 от 29.03.19 стр. из

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова, д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 2.4115-бс2019

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 1440____пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца)вода распределительнойводопроводнойсети,t14^{0}C_____
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-2, Зав. № 8901060
Свидетельство о поверке № 05.4131.18 от 16.10.2018

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	1	2	баллы	ГОСТ Р57164-2016
2	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р57164-2016
3	Цветность	Менее 5,0	20	градусов цветности (Cr-Co)	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	Менее 0,58	1,5	мг/л	ГОСТ Р57164-2016
Проба (образец) поступила (дата) 27.03.2019г.				Выдача результата (дата) 27.03.2019 г.	
Ф.И.О. должность оператора:МорозоваЭ.С,биолог.				Подпись	

Подпись,должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене_____

Протокол № 2.4115 от 27.03.19 стр. _____ из_____

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г. Евпатория, ул. Некрасова 37/43
Телефон, факс: (6569) 6-17-13
e-mail: fbuz_cyp@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;
р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2.4116

Дата выдачи протокола «_29_»___МАРТА____2019г.

Наименование пробы (образца): вода распределительной водопроводной сети (+14^{0}С)
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Дата и время отбора пробы (образца): 27.03.19. 12.30
Дата и время доставки пробы (образца): 27.03.19. 14.30
Лицо, отобравшее пробы: Кияйкин П.В., инженер-эколог
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Объект, где проводился отбор пробы (образца): РК, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Ракетчиков
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 2.4116-бс2019
Дата изготовления: -
Номер партии: **Объем партии:** 1л
Тара, упаковка: лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: -
Условия хранения: -
Основание для отбора: по договору

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола: __Помощник врача по общей гигиене_Мигаль Е.В._____
подпись

Руководитель ИЛЦ (заместитель):
___Трушина Н.М._____ **МП**
ФИО (Подпись)

стоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 2.4116-бс2019

Результат исследований бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 3142 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы: **вода распределительной водопроводной сети t 14^0**
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат, аттестат №01.00358.18

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	3	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 27.03.19г в 11^{20}				Выдача результата (дата) 29.03.19г	
Ф.И.О., должность оператора Бояринцева Г.В. врач-бактериолог				Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Мигаш Е.В.

Протокол № 2.4116 от 29.03.19 стр. из

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова, д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 2.4116-бс2019

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 1441 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) вода распределительнойводопроводнойсети,t14^{0}C

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-2, Зав. № 8901060
Свидетельство о поверке № 05.4131.18 от 16.10.2018

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	1	2	баллы	ГОСТ Р57164-2016
2	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р57164-2016
3	Цветность	Менее 5,0	20	градусов цветности (Cr-Co)	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	Менее 0,58	1,5	мг/л	ГОСТ Р57164-2016
Проба (образец) поступила (дата) 27.03.2019г.				Выдача результата (дата) 27.03.2019 г.	
Ф.И.О. должность оператора:МорозоваЭ.С,биолог.				Подпись	

Подпись,должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене Миталь Е.В

Протокол № 2.4116 от 27.03.19 стр. _____ из _____

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Р(ИЛЦ)19/ДП(ИЛЦ)2.12.18

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г. Евпатория, ул. Некрасова 37/43
Телефон, факс: (6569) 6-17-13
e-mail: fbuz_evp@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;
р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2.4117

Дата выдачи протокола «_29_»___МАРТА____2019г.

Наименование пробы (образца): вода распределительной водопроводной сети (+14^{0}С)
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Дата и время отбора пробы (образца): 27.03.19. 12.30
Дата и время доставки пробы (образца): 27.03.19. 14.30
Лицо, отобравшее пробы: Кияйкин П.В., инженер-эколог
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Объект, где проводился отбор пробы (образца): РК, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Южная
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 2.4117-бс2019
Дата изготовления: -
Номер партии: **Объем партии:** 1л
Тара, упаковка: лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: -
Условия хранения: -
Основание для отбора: по договору

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола: __Помощник врача по общей гигиене_Мигаль Е.В._____
подпись

Руководитель ИЛЦ (заместитель):
___Трушина Н.М._____ **МП**
ФИО (Подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.
(ИЛЦ)18/ДП(ИЛЦ)2.12.18

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 2.4117-бс2019

Результат исследований бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 3143 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы: **вода распределительной водопроводной сети t 14⁰**
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат, аттестат №01.00358.18

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	3	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 27.03.19г в 11^{20}				Выдача результата (дата) 29.03.19г	
Ф.И.О., должность оператора Бояринцева Г.В. врач-бактериолог				Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Миронова Е.В.

Протокол № 2.4117 от 29.03.19 стр. из

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова, д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 2.4117-бс2019

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 1442 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца)вода распределительнойводопроводнойсети,t14^{0}C

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-2, Зав. № 8901060
Свидетельство о поверке № 05.4131.18 от 16.10.2018

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	1	2	баллы	ГОСТ Р57164-2016
2	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р57164-2016
3	Цветность	6,0 ± 1,8	20	градусов цветности (Cr-Co)	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	Менее 0,58	1,5	мг/л	ГОСТ Р57164-2016
Проба (образец) поступила (дата) 27.03.2019г.				Выдача результата (дата) 27.03.2019 г.	
Ф.И.О. должность оператора:МорозоваЭ.С.биолог.				Подпись	

Подпись,должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене Михаля Е.В

Протокол № 2.4117 от 27.03.19 стр. ____ из ____

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г. Евпатория, ул. Некрасова 37/43
Телефон, факс: (6569) 6-17-13
e-mail: fbuz_evp@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;
р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2.6625

Дата выдачи протокола «_02_»___МАЯ____2019г.

Наименование пробы (образца): вода распределительной водопроводной сети (+14^{0}С)
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Дата и время отбора пробы (образца): 29.04.19. 08.00
Дата и время доставки пробы (образца): 29.04.19. 09.00
Лицо, отобравшее пробы: Кияйкин П.В., инженер-эколог
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Объект, где проводился отбор пробы (образца): РК, Черноморский р-н, с. Далекое, ул. Советская, 31
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 2.6625-бс2019
Дата изготовления: -
Номер партии: **Объем партии:** 1л
Тара, упаковка: лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: -
Условия хранения: -
Основание для отбора: по договору

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола: __Помощник врача по общей гигиене_Мигаль Е.В._____
подпись

Руководитель ИЛЦ (заместитель):
___Трушина Н.М._____ **МП**
ФИО (Подпись)

стоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.
(ИЛЦ)18/ДП(ИЛЦ)2.12.18

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 2.6625-бс2019

Результат исследований бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 5664 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы: **вода распределительной водопроводной сети t 14^0**
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат, аттестат №01.00358.18

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	4	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 29.04.19г в 11^{20}				Выдача результата (дата) 02.05.19г	
Ф.И.О., должность оператора Бояринцева Г.В. врач-бактериолог				Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Мигаль Е.В

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова, д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86 от 26.06.2015г.

Код пробы (образца) 2.6625-бс2019

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 2409пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) **вода распределительной водопроводной сети t 14°С**
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации): Фотометр фотоэлектрический КФК-2, Зав. № 8901060 Свидетельство о поверке №05.4131.18 от 16.10.2018

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	менее 5	20	градусов цветности (Cr-Co)	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 0,58	1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
Проба (образец) поступила (дата) 29.04.2019г.				Выдача результата (дата) 29.04.2019г.	
Ф.И.О., должность оператора: Волхова Т.К., фельдшер-лаборант				Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене Лигаль Е.В

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г. Евпатория, ул. Некрасова 37/43
Телефон, факс: (6569) 6-17-13
e-mail: fbuz_evp@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;
р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2.6626

Дата выдачи протокола «_02_»___МАЯ____2019г.

Наименование пробы (образца): вода распределительной водопроводной сети (+14^{0}С)
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Дата и время отбора пробы (образца): 29.04.19. 08.00
Дата и время доставки пробы (образца): 29.04.19. 09.00
Лицо, отобравшее пробы: Кияйкин П.В., инженер-эколог
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Объект, где проводился отбор пробы (образца): РК, Черноморский р-н, с. Зоряное, ул. Матросова, 9
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 2.6626-бс2019
Дата изготовления: -
Номер партии: **Объем партии:** 1л
Тара, упаковка: лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: -
Условия хранения: -
Основание для отбора: по договору

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола: Помощник врача по общей гигиене_Мигаль Е.В._____
подпись

Руководитель ИЛЦ (заместитель):
Трушина Н.М._____
ФИО (Подпись)

МП

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 2.6626-бс2019

Результат исследований бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 5665 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы: **вода распределительной водопроводной сети t 14^0**
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат, аттестат №01.00358.18

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	3	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 29.04.19г в 11^{20}				Выдача результата (дата) 02.05.19г	
Ф.И.О., должность оператора Бояринцева Г.В. врач-бактериолог				Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Пигаль Е.В

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова, д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86 от 26.06.2015г.

Код пробы (образца) 2.6626-бс2019

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 2410пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) **вода распределительной водопроводной сети t 14°С**
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации): Фотометр фотоэлектрический КФК-2, Зав. № 8901060 Свидетельство о поверке №05.4131.18 от 16.10.2018

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	менее 5	20	градусов цветности (Cr-Co)	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 0,58	1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
Проба (образец) поступила (дата) 29.04.2019г.				Выдача результата (дата) 29.04.2019г.	
Ф.И.О., должность оператора: Волхова Т.К., фельдшер-лаборант				Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене Лигаль Е.В

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г. Евпатория, ул. Некрасова 37/43
Телефон, факс: (6569) 6-17-13
e-mail: fbuz_evp@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;
р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2.6627

Дата выдачи протокола «_02_»___МАЯ____2019г.

Наименование пробы (образца): вода распределительной водопроводной сети (+14^{0}С)
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Дата и время отбора пробы (образца): 29.04.19. 08.00
Дата и время доставки пробы (образца): 29.04.19. 09.00
Лицо, отобравшее пробы: Кияйкин П.В., инженер-эколог
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Объект, где проводился отбор пробы (образца): РК, Черноморский р-н, с. Владимировка, ул. Октябрьская, 4
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 2.6627-бс2019
Дата изготовления: -
Номер партии: **Объем партии:** 1л
Тара, упаковка: лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: -
Условия хранения: -
Основание для отбора: по договору

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола: Помощник врача по общей гигиене Мигаль Е.В.
подпись

Руководитель ИЛЦ (заместитель):
Трушина Н.М.
ФИО (Подпись)

МП

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 2.6627-бс2019

Результат исследований бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 5666 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы: **вода распределительной водопроводной сети t 14⁰**
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат, аттестат №01.00358.18

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	3	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 29.04.19г в 11^{20}				Выдача результата (дата) 02.05.19г	
Ф.И.О., должность оператора Бояринцева Г.В. врач-бактериолог				Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Линник Е.В

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова, д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86 от 26.06.2015г.

Код пробы (образца) 2.6627-бс2019

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 2411пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) **вода распределительной водопроводной сети t 14°С**
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации): Фотометр фотоэлектрический КФК-2, Зав. № 8901060 Свидетельство о поверке №05.4131.18 от 16.10.2018

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	менее 5	20	градусов цветности (Cr-Co)	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 0,58	1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
Проба (образец) поступила (дата) 29.04.2019г.				Выдача результата (дата) 29.04.2019г.	
Ф.И.О., должность оператора: Волхова Т.К., фельдшер-лаборант				Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене Лигаль Е.В

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г. Евпатория, ул. Некрасова 37/43
Телефон, факс: (6569) 6-17-13
e-mail: fbuz_evp@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;
р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2.6621

Дата выдачи протокола «_02_»___МАЯ____2019г.

Наименование пробы (образца): вода распределительной водопроводной сети (+14^{0}С)
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Дата и время отбора пробы (образца): 29.04.19. 08.00
Дата и время доставки пробы (образца): 29.04.19. 09.00
Лицо, отобравшее пробы: Кияйкин П.В., инженер-эколог
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Объект, где проводился отбор пробы (образца): РК, Черноморский р-н, с. Кировское, ул. Ленина, 8
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 2.6621-бс2019
Дата изготовления: -
Номер партии: **Объем партии:** 1л
Тара, упаковка: лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: -
Условия хранения: -
Основание для отбора: по договору

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола: Помощник врача по общей гигиене_Мигаль Е.В._____
подпись

Руководитель ИЛЦ (заместитель):
___Трушина Н.М._____ **МП**
ФИО (Подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 2.6621-бс2019

Результат исследований бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 5660 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы: **вода распределительной водопроводной сети t 14^0**
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат, аттестат №01.00358.18

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	3	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 29.04.19г в 11^{20}				Выдача результата (дата) 02.05.19г	
Ф.И.О., должность оператора Бояринцева Г.В. врач-бактериолог				Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Мигаль Е.В

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова, д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86 от 26.06.2015г.

Код пробы (образца) 2.6621-бс2019

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 2405пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) **вода распределительной водопроводной сети t 14°С**
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации): Фотометр фотоэлектрический КФК-2, Зав. № 8901060 Свидетельство о поверке №05.4131.18 от 16.10.2018

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	менее 5	20	градусов цветности (Cr-Co)	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 0,58	1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
Проба (образец) поступила (дата) 29.04.2019г.				Выдача результата (дата) 29.04.2019г.	
Ф.И.О., должность оператора: Волхова Т.К., фельдшер-лаборант				Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: Михаль Е.В
Помощник врача по общей гигиене

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г. Евпатория, ул. Некрасова 37/43
Телефон, факс: (6569) 6-17-13
e-mail: fbuz_evp@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;
р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2.6622

Дата выдачи протокола «_02_»___МАЯ____2019г.

Наименование пробы (образца): вода распределительной водопроводной сети (+14^{0}С)
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Дата и время отбора пробы (образца): 29.04.19. 08.00
Дата и время доставки пробы (образца): 29.04.19. 09.00
Лицо, отобравшее пробы: Кияйкин П.В., инженер-эколог
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Объект, где проводился отбор пробы (образца): РК, Черноморский р-н, с. Низовка, ул. Рабочая, 10
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 2.6622-бс2019
Дата изготовления: -
Номер партии: **Объем партии:** 1л
Тара, упаковка: лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: -
Условия хранения: -
Основание для отбора: по договору

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола: __Помощник врача по общей гигиене_Мигаль Е.В._____
подпись

Руководитель ИЛЦ (заместитель):
___Трушина Н.М._____ **МП**
ФИО (Подпись)

стоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 2.6622-бс2019

Результат исследований бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 5661 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы: **вода распределительной водопроводной сети t 14⁰**
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат, аттестат №01.00358.18

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	3	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 29.04.19г в 11^{20}				Выдача результата (дата) 02.05.19г	
Ф.И.О., должность оператора Бояринцева Г.В. врач-бактериолог				Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Ленгаль Е.В

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова, д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86 от 26.06.2015г.

Код пробы (образца) 2.6622-бс2019

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 2406пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) **вода распределительной водопроводной сети t 14°С**
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации): Фотометр фотоэлектрический КФК-2, Зав. № 8901060 Свидетельство о поверке №05.4131.18 от 16.10.2018

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	менее 5	20	градусов цветности (Cr-Co)	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 0,58	1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
Проба (образец) поступила (дата) 29.04.2019г.				Выдача результата (дата) 29.04.2019г.	
Ф.И.О., должность оператора: Волхова Т.К., фельдшер-лаборант				Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: Книгань Е.В
Помощник врача по общей гигиене

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г. Евпатория, ул. Некрасова 37/43
Телефон, факс: (6569) 6-17-13
e-mail: fbuz_evp@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;
р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2.6623

Дата выдачи протокола «_02_»___МАЯ____2019г.

Наименование пробы (образца): вода распределительной водопроводной сети (+14^{0}С)
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Дата и время отбора пробы (образца): 29.04.19. 08.00
Дата и время доставки пробы (образца): 29.04.19. 09.00
Лицо, отобравшее пробы: Кияйкин П.В., инженер-эколог
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Объект, где проводился отбор пробы (образца): РК, Черноморский р-н, с. Задорное, ул. Ленина, 15
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 2.6623-бс2019
Дата изготовления: -
Номер партии: **Объем партии:** 1л
Тара, упаковка: лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: -
Условия хранения: -
Основание для отбора: по договору

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола: __Помощник врача по общей гигиене_Мигаль Е.В._____
подпись

Руководитель ИЛЦ (заместитель):
___Трушина Н.М._____
ФИО (Подпись)

МП

стоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 2.6623-бс2019

Результат исследований бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 5662 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы: **вода распределительной водопроводной сети t 14^0**
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат, аттестат №01.00358.18

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	3	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 29.04.19г в 11^{20}				Выдача результата (дата) 02.05.19г	
Ф.И.О., должность оператора Бояринцева Г.В. врач-бактериолог				Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Пенгалев Е.В

Протокол № 2.6623 от 02.05.19 стр. 2 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова, д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86 от 26.06.2015г.

Код пробы (образца) 2.6623-бс2019

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 2407пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) **вода распределительной водопроводной сети t 14°С**
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации): Фотометр фотоэлектрический КФК-2, Зав. № 8901060 Свидетельство о поверке №05.4131.18 от 16.10.2018

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	менее 5	20	градусов цветности (Cr-Co)	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 0,58	1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
Проба (образец) поступила (дата) 29.04.2019г.				Выдача результата (дата) 29.04.2019г.	
Ф.И.О., должность оператора: Волхова Т.К., фельдшер-лаборант				Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: Мичаль Е.В
Помощник врача по общей гигиене

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г. Евпатория, ул. Некрасова 37/43
Телефон, факс: (6569) 6-17-13
e-mail: fbuz_evp@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;
р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2.6624

Дата выдачи протокола «_02_»___МАЯ____2019г.

Наименование пробы (образца): вода распределительной водопроводной сети (+14^{0}С)
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Дата и время отбора пробы (образца): 29.04.19. 08.00
Дата и время доставки пробы (образца): 29.04.19. 09.00
Лицо, отобравшее пробы: Кияйкин П.В., инженер-эколог
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Объект, где проводился отбор пробы (образца): РК, Черноморский р-н, с. Дозорное, ул. Новая, 3
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 2.6624-бс2019
Дата изготовления: -
Номер партии: **Объем партии:** 1л
Тара, упаковка: лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: -
Условия хранения: -
Основание для отбора: по договору

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола: Помощник врача по общей гигиене_Мигаль Е.В.
подпись

Руководитель ИЛЦ (заместитель):
Трушина Н.М.
ФИО (Подпись)

МП

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе" № 6 ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348

стоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.
(ИЛЦ)18/ДП(ИЛЦ)2.12.18

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 2.6624-бс2019

Результат исследований бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 5663 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы: **вода распределительной водопроводной сети t 14^0**
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат, аттестат №01.00358.18

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	5	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 29.04.19г в 11^{20}				Выдача результата (дата) 02.05.19г	
Ф.И.О., должность оператора Бояринцева Г.В. врач-бактериолог				Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Лигаль Е.В

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова, д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86 от 26.06.2015г.

Код пробы (образца) 2.6624-бс2019

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 2408пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) **вода распределительной водопроводной сети t 14°С**
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации): Фотометр фотоэлектрический КФК-2, Зав. № 8901060 Свидетельство о поверке №05.4131.18 от 16.10.2018

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	менее 5	20	градусов цветности (Cr-Co)	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 0,58	1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
Проба (образец) поступила (дата) 29.04.2019г.				Выдача результата (дата) 29.04.2019г.	
Ф.И.О., должность оператора: Волхова Т.К., фельдшер-лаборант				Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: Мигаль Е.В
Помощник врача по общей гигиене

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г. Евпатория, ул. Некрасова 37/43
Телефон, факс: (6569) 6-17-13
e-mail: fbuz_evp@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;
р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2.6630

Дата выдачи протокола «_02_»___МАЯ____2019г.

Наименование пробы (образца): вода распределительной водопроводной сети (+14^{0}С)
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Дата и время отбора пробы (образца): 29.04.19. 08.00
Дата и время доставки пробы (образца): 29.04.19. 09.00
Лицо, отобравшее пробы: Кияйкин П.В., инженер-эколог
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Объект, где проводился отбор пробы (образца): РК, Черноморский р-н, с. Красная Поляна, ул. Ленина, 12В
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 2.6630-бс2019
Дата изготовления: -
Номер партии: **Объем партии:** 1л
Тара, упаковка: лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: -
Условия хранения: -
Основание для отбора: по договору

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола: Помощник врача по общей гигиене_Мигаль Е.В._____
подпись

Руководитель ИЛЦ (заместитель):
___Трушина Н.М._____
ФИО (Подпись)

МП

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 2.6630-бс2019

Результат исследований бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 5669 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы: **вода распределительной водопроводной сети t 14^0**
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат, аттестат №01.00358.18

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	2	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 29.04.19г в 11^{20}				Выдача результата (дата) 02.05.19г	
Ф.И.О., должность оператора Бояринцева Г.В. врач-бактериолог				Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Лигаль Е.В

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова, д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86 от 26.06.2015г.

Код пробы (образца) 2.6630-бс2019

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 2414пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) **вода распределительной водопроводной сети t 14°С**
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации): Фотометр фотоэлектрический КФК-2, Зав. № 8901060 Свидетельство о поверке №05.4131.18 от 16.10.2018

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	менее 5	20	градусов цветности (Cr-Co)	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 0,58	1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
Проба (образец) поступила (дата) 29.04.2019г.				Выдача результата (дата) 29.04.2019г.	
Ф.И.О., должность оператора: Волхова Т.К., фельдшер-лаборант				Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене Мичаль Е.В

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г. Евпатория, ул. Некрасова 37/43
Телефон, факс: (6569) 6-17-13
e-mail: fbuz_evp@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;
р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2.6629

Дата выдачи протокола «_02_»___МАЯ____2019г.

Наименование пробы (образца): вода распределительной водопроводной сети (+14^{0}С)
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Дата и время отбора пробы (образца): 29.04.19. 08.00
Дата и время доставки пробы (образца): 29.04.19. 09.00
Лицо, отобравшее пробы: Кияйкин П.В., инженер-эколог
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Объект, где проводился отбор пробы (образца): РК, Черноморский р-н, с. Внуково, ул. Комарова, 21
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 2.6629-бс2019
Дата изготовления: -
Номер партии: **Объем партии:** 1л
Тара, упаковка: лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: -
Условия хранения: -
Основание для отбора: по договору

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола: Помощник врача по общей гигиене_Мигаль Е.В._____
подпись

Руководитель ИЛЦ (заместитель):
___Трушина Н.М._____ **МП**
ФИО (Подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.
Ф(ИЛЦ)18/ДП(ИЛЦ)2.12.18

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 2.6629-бс2019

Результат исследований бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 5668 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы: **вода распределительной водопроводной сети t 14⁰**
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат, аттестат №01.00358.18

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	3	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 29.04.19г в 11^{20}				Выдача результата (дата) 02.05.19г	
Ф.И.О., должность оператора Бояринцева Г.В. врач-бактериолог				Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Пичаль Е.В

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова, д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86 от 26.06.2015г.

Код пробы (образца) 2.6629-бс2019

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 2413 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) **вода распределительной водопроводной сети t 14°С**

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации): Фотометр фотоэлектрический КФК-2, Зав. № 8901060 Свидетельство о поверке №05.4131.18 от 16.10.2018

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	менее 5	20	градусов цветности (Cr-Co)	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 0,58	1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
Проба (образец) поступила (дата) 29.04.2019г.				Выдача результата (дата) 29.04.2019г.	
Ф.И.О., должность оператора: Волхова Т.К., фельдшер-лаборант				Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене Янгаль Е.В

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г. Евпатория, ул. Некрасова 37/43
Телефон, факс: (6569) 6-17-13
e-mail: fbuz_evp@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;
р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2.6628

Дата выдачи протокола «_02_»___МАЯ____2019г.

Наименование пробы (образца): вода распределительной водопроводной сети (+14^{0}С)
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Дата и время отбора пробы (образца): 29.04.19. 08.00
Дата и время доставки пробы (образца): 29.04.19. 09.00
Лицо, отобравшее пробы: Кияйкин П.В., инженер-эколог
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Объект, где проводился отбор пробы (образца): РК, Черноморский р-н, с. Кузнецкое, ул. Ленина, 8
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 2.6628-бс2019
Дата изготовления: -
Номер партии: **Объем партии:** 1л
Тара, упаковка: лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: -
Условия хранения: -
Основание для отбора: по договору

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола: Помощник врача по общей гигиене_Мигаль Е.В.
подпись

Руководитель ИЛЦ (заместитель):
Трушина Н.М.
ФИО (Подпись)

МП

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе" № 6

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.
(ИЛЦ)18/ДП(ИЛЦ)2.12.18

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 2.6628-бс2019

Результат исследований бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 5667 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы: **вода распределительной водопроводной сети t 14^0**
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат, аттестат №01.00358.18

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	3	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 29.04.19г в 11^{20}				Выдача результата (дата) 02.05.19г	
Ф.И.О., должность оператора Бояринцева Г.В. врач-бактериолог				Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Лигань Е.В

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова, д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86 от 26.06.2015г.

Код пробы (образца) 2.6628-бс2019

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 2412пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) **вода распределительной водопроводной сети t 14°С**
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации): Фотометр фотоэлектрический КФК-2, Зав. № 8901060 Свидетельство о поверке №05.4131.18 от 16.10.2018

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	менее 5	20	градусов цветности (Cr-Co)	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 0,58	1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
Проба (образец) поступила (дата) 29.04.2019г.				Выдача результата (дата) 29.04.2019г.	
Ф.И.О., должность оператора: Волхова Т.К., фельдшер-лаборант				Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене Мичаль Е.В

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г. Евпатория, ул. Некрасова 37/43
Телефон, факс: (6569) 6-17-13
e-mail: fbuz_evp@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;
р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2.6620

Дата выдачи протокола «_02_»___МАЯ____2019г.

Наименование пробы (образца): вода распределительной водопроводной сети (+14^{0}С)
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Дата и время отбора пробы (образца): 29.04.19. 08.00
Дата и время доставки пробы (образца): 29.04.19. 09.00
Лицо, отобравшее пробы: Кияйкин П.В., инженер-эколог
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Объект, где проводился отбор пробы (образца): РК, Черноморский р-н, с. Красноярское, ул. Гагарина, 33
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 2.6620-бс2019
Дата изготовления: -
Номер партии: **Объем партии:** 1л
Тара, упаковка: лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: -
Условия хранения: -
Основание для отбора: по договору

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола: Помощник врача по общей гигиене_Мигаль Е.В.
подпись

Руководитель ИЛЦ (заместитель):
Трушина Н.М.
ФИО (Подпись)

МП

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 2.6620-бс2019

Результат исследований бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 5659 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы: **вода распределительной водопроводной сети t 14⁰**
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат, аттестат №01.00358.18

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	3	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 29.04.19г в 11^{20}				Выдача результата (дата) 02.05.19г	
Ф.И.О., должность оператора Бояринцева Г.В. врач-бактериолог				Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Гичаль Е.В

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова, д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86 от 26.06.2015г.

Код пробы (образца) 2.6620-бс2019

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 2404пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) **вода распределительной водопроводной сети t 14°C**
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-2, Зав. № 8901060 Свидетельство о поверке №05.4131.18 от 16.10.2018

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	менее 5	20	градусов цветности (Cr-Co)	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 0,58	1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
Проба (образец) поступила (дата) 29.04.2019г.				Выдача результата (дата) 29.04.2019г.	
Ф.И.О., должность оператора: Волхова Т.К., фельдшер-лаборант				Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене Мигаль Е.В

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г. Евпатория, ул. Некрасова 37/43
Телефон, факс: (6569) 6-17-13
e-mail: fbuz_evp@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;
р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2.6619

Дата выдачи протокола «_02_»___МАЯ____2019г.

Наименование пробы (образца): вода распределительной водопроводной сети (+14^{0}С)
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Дата и время отбора пробы (образца): 29.04.19. 08.00
Дата и время доставки пробы (образца): 29.04.19. 09.00
Лицо, отобравшее пробы: Кияйкин П.В., инженер-эколог
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Объект, где проводился отбор пробы (образца): РК, Черноморский р-н, с. Ленское, ул. Достлук, 4
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 2.6619-бс2019
Дата изготовления: -
Номер партии: **Объем партии:** 1л
Тара, упаковка: лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: -
Условия хранения: -
Основание для отбора: по договору

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола: __Помощник врача по общей гигиене_Мигаль Е.В._____
подпись

Руководитель ИЛЦ (заместитель):
___Трушина Н.М._____
ФИО (Подпись)

МП

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.
(ИЛЦ)18/ДП(ИЛЦ)2.12.18

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 2.6619-бс2019

Результат исследований бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 5658 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы: **вода распределительной водопроводной сети t 14^0**
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат, аттестат №01.00358.18

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	3	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 29.04.19г в 11^{20}				Выдача результата (дата) 02.05.19г	
Ф.И.О., должность оператора Бояринцева Г.В. врач-бактериолог				Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Лисаль Е.В

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова, д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86 от 26.06.2015г.

Код пробы (образца) 2.6619-бс2019

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 2403 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) **вода распределительной водопроводной сети t 14°С**

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации): Фотометр фотоэлектрический КФК-2, Зав. № 8901060 Свидетельство о поверке №05.4131.18 от 16.10.2018

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	менее 5	20	градусов цветности (Cr-Co)	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 0,58	1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
Проба (образец) поступила (дата) 29.04.2019г.				Выдача результата (дата) 29.04.2019г.	
Ф.И.О., должность оператора: Волхова Т.К., фельдшер-лаборант				Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене Лигаль Е.В.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г. Евпатория, ул. Некрасова 37/43
Телефон, факс: (6569) 6-17-13
e-mail: fbuz_evp@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;
р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2.6631

Дата выдачи протокола «_02_»___МАЯ____2019г.

Наименование пробы (образца): вода распределительной водопроводной сети (+14^{0}С)
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Дата и время отбора пробы (образца): 29.04.19. 08.00
Дата и время доставки пробы (образца): 29.04.19. 09.00
Лицо, отобравшее пробы: Кияйкин П.В., инженер-эколог
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Объект, где проводился отбор пробы (образца): РК, Черноморский р-н, с. Медведево, ул. Цветущая, 17
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 2.6631-бс2019
Дата изготовления: -
Номер партии: **Объем партии:** 1л
Тара, упаковка: лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: -
Условия хранения: -
Основание для отбора: по договору

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола: __Помощник врача по общей гигиене_Мигаль Е.В._____
подпись

Руководитель ИЛЦ (заместитель):
___Трушина Н.М._____ **МП**
ФИО (Подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.
Ф(ИЛЦ)18/ДП(ИЛЦ)2.12.18

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 2.6631-бс2019

Результат исследований бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 5670 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы: **вода распределительной водопроводной сети t 14^0**
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат, аттестат №01.00358.18

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	4	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 29.04.19г в 11^{20}				Выдача результата (дата) 02.05.19г	
Ф.И.О., должность оператора Бояринцева Г.В. врач-бактериолог				Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Мичаль Е.В

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова, д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86 от 26.06.2015г.

Код пробы (образца) 2.6631-бс2019

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 2415пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) **вода распределительной водопроводной сети t 14°С**
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации): Фотометр фотоэлектрический КФК-2, Зав. № 8901060 Свидетельство о поверке №05.4131.18 от 16.10.2018

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	менее 5	20	градусов цветности (Cr-Co)	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 0,58	1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
Проба (образец) поступила (дата) 29.04.2019г.				Выдача результата (дата) 29.04.2019г.	
Ф.И.О., должность оператора: Волхова Т.К., фельдшер-лаборант				Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене Мигаль Е.В

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г. Евпатория, ул. Некрасова 37/43
Телефон, факс: (6569) 6-17-13
e-mail: fbuz_evp@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;
р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2.6642

Дата выдачи протокола «_02_»___МАЯ____2019г.

Наименование пробы (образца): вода распределительной водопроводной сети (+14^{0}С)
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Дата и время отбора пробы (образца): 29.04.19. 08.00
Дата и время доставки пробы (образца): 29.04.19. 09.00
Лицо, отобравшее пробы: Кияйкин П.В., инженер-эколог
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Объект, где проводился отбор пробы (образца): РК, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Ленина, 1А
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 2.6642-бс2019
Дата изготовления: -
Номер партии: **Объем партии:** 1л
Тара, упаковка: лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: -
Условия хранения: -
Основание для отбора: по договору

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола: Помощник врача по общей гигиене_Мигаль Е.В._____
подпись

Руководитель ИЛЦ (заместитель): **МП**
Трушина Н.М.
ФИО (Подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 2.6642-бс2019

Результат исследований бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 5681 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы: **вода распределительной водопроводной сети t 14⁰**
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат, аттестат №01.00358.18

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	4	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 29.04.19г в 11^{20}				Выдача результата (дата) 02.05.19г	
Ф.И.О., должность оператора Бояринцева Г.В. врач-бактериолог				Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Мигаль Е.В

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова, д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86 от 26.06.2015г.

Код пробы (образца) 2.6642-бс2019

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 2426пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) **вода распределительной водопроводной сети t 14°С**
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации): Фотометр фотоэлектрический КФК-2, Зав. № 8901060 Свидетельство о поверке №05.4131.18 от 16.10.2018

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	менее 5	20	градусов цветности (Cr-Co)	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 0,58	1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
Проба (образец) поступила (дата) 29.04.2019г.				Выдача результата (дата) 29.04.2019г.	
Ф.И.О., должность оператора: Волхова Т.К., фельдшер-лаборант				Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене Михаль Е.В

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г. Евпатория, ул. Некрасова 37/43
Телефон, факс: (6569) 6-17-13
e-mail: fbuz_evp@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;
р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2.6639

Дата выдачи протокола «_02_»___МАЯ____2019г.

Наименование пробы (образца): вода распределительной водопроводной сети (+14^{0}С)
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Дата и время отбора пробы (образца): 29.04.19. 08.00
Дата и время доставки пробы (образца): 29.04.19. 09.00
Лицо, отобравшее пробы: Кияйкин П.В., инженер-эколог
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Объект, где проводился отбор пробы (образца): РК, Черноморский р-н, с. Водопойное, ул. Почтовая, 15
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 2.6639-бс2019
Дата изготовления: -
Номер партии: **Объем партии:** 1л
Тара, упаковка: лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: -
Условия хранения: -
Основание для отбора: по договору

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола: Помощник врача по общей гигиене Мигаль Е.В.
подпись

Руководитель ИЛЦ (заместитель): Трушина Н.М.
ФИО (Подпись)

МП

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 2.6639-бс2019

Результат исследований бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 5678 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы: **вода распределительной водопроводной сети t 14^0**
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат, аттестат №01.00358.18

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	3	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 29.04.19г в 11^{20}				Выдача результата (дата) 02.05.19г	
Ф.И.О., должность оператора Бояринцева Г.В. врач-бактериолог				Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Мигаль Е.В.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова, д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86 от 26.06.2015г.

Код пробы (образца) 2.6639-бс2019

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 2423 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) **вода распределительной водопроводной сети t 14°С**
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации): Фотометр фотоэлектрический КФК-2, Зав. № 8901060 Свидетельство о поверке №05.4131.18 от 16.10.2018

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	менее 5	20	градусов цветности (Cr-Co)	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 0,58	1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
Проба (образец) поступила (дата) 29.04.2019г.				Выдача результата (дата) 29.04.2019г.	
Ф.И.О., должность оператора: Волхова Т.К., фельдшер-лаборант				Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене Ленгам Е.В.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г. Евпатория, ул. Некрасова 37/43
Телефон, факс: (6569) 6-17-13
e-mail: fbuz_evp@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;
р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2.6640

Дата выдачи протокола «_02_»___МАЯ____2019г.

Наименование пробы (образца): вода распределительной водопроводной сети (+14^{0}С)
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Дата и время отбора пробы (образца): 29.04.19. 08.00
Дата и время доставки пробы (образца): 29.04.19. 09.00
Лицо, отобравшее пробы: Кияйкин П.В., инженер-эколог
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Объект, где проводился отбор пробы (образца): РК, Черноморский р-н, с. Снежное, ул. Мира, 28
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 2.6640-бс2019
Дата изготовления: -
Номер партии: **Объем партии:** 1л
Тара, упаковка: лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: -
Условия хранения: -
Основание для отбора: по договору

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола: __Помощник врача по общей гигиене_Мигаль Е.В._____
подпись

Руководитель ИЛЦ (заместитель):
___Трушина Н.М._____
ФИО (Подпись)

МП

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.
(ИЛЦ)18/ДП(ИЛЦ)2.12.18

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 2.6640-бс2019

Результат исследований бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 5679 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы: **вода распределительной водопроводной сети t 14⁰**
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат, аттестат №01.00358.18

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	3	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 29.04.19г в 11^{20}				Выдача результата (дата) 02.05.19г	
Ф.И.О., должность оператора Бояринцева Г.В. врач-бактериолог				Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Михаль Е.В

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова, д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86 от 26.06.2015г.

Код пробы (образца) 2.6640-бс2019

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 2424пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) **вода распределительной водопроводной сети t 14°C**
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации): Фотометр фотоэлектрический КФК-2, Зав. № 8901060 Свидетельство о поверке №05.4131.18 от 16.10.2018

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	менее 5	20	градусов цветности (Cr-Co)	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 0,58	1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
Проба (образец) поступила (дата) 29.04.2019г.				Выдача результата (дата) 29.04.2019г.	
Ф.И.О., должность оператора: Волхова Т.К., фельдшер-лаборант				Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене Мигаль Е.В

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г. Евпатория, ул. Некрасова 37/43
Телефон, факс: (6569) 6-17-13
e-mail: fbuz_evp@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;
р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2.6641

Дата выдачи протокола «_02_»___МАЯ____2019г.

Наименование пробы (образца): вода распределительной водопроводной сети (+14^{0}С)
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Дата и время отбора пробы (образца): 29.04.19. 08.00
Дата и время доставки пробы (образца): 29.04.19. 09.00
Лицо, отобравшее пробы: Кияйкин П.В., инженер-эколог
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Объект, где проводился отбор пробы (образца): РК, Черноморский р-н, с. Зайцево, ул. Степная, 14
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 2.6641-бс2019
Дата изготовления: -
Номер партии: **Объем партии:** 1л
Тара, упаковка: лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: -
Условия хранения: -
Основание для отбора: по договору

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола: __Помощник врача по общей гигиене_Мигаль Е.В._____
подпись

Руководитель ИЛЦ (заместитель):
___Трушина Н.М._____
ФИО (Подпись)

МП

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 2.6641-бс2019

Результат исследований бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 5680 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы: **вода распределительной водопроводной сети t 14^0**
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат, аттестат №01.00358.18

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	3	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 29.04.19г в 11^{20}				Выдача результата (дата) 02.05.19г	
Ф.И.О., должность оператора Бояринцева Г.В. врач-бактериолог				Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Лигаева Е.В.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова, д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86 от 26.06.2015г.

Код пробы (образца) 2.6641-бс2019

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 2425пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) **вода распределительной водопроводной сети t 14°С**
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации): Фотометр фотоэлектрический КФК-2, Зав. № 8901060 Свидетельство о поверке №05.4131.18 от 16.10.2018

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	менее 5	20	градусов цветности (Cr-Co)	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 0,58	1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
Проба (образец) поступила (дата) 29.04.2019г.				Выдача результата (дата) 29.04.2019г.	
Ф.И.О., должность оператора: Волхова Т.К., фельдшер-лаборант				Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене Ленгам Е.В

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г. Евпатория, ул. Некрасова 37/43
Телефон, факс: (6569) 6-17-13
e-mail: fbuz_evp@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;
р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2.6632

Дата выдачи протокола «_02_»___МАЯ____2019г.

Наименование пробы (образца): вода распределительной водопроводной сети (+14^{0}С)
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Дата и время отбора пробы (образца): 29.04.19. 08.00
Дата и время доставки пробы (образца): 29.04.19. 09.00
Лицо, отобравшее пробы: Кияйкин П.В., инженер-эколог
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Объект, где проводился отбор пробы (образца): РК, Черноморский р-н, с. Новоивановка, ул. Ленина, 5
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 2.6632-бс2019
Дата изготовления: -
Номер партии: **Объем партии:** 1л
Тара, упаковка: лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: -
Условия хранения: -
Основание для отбора: по договору

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола: Помощник врача по общей гигиене_Мигаль Е.В._____
подпись

Руководитель ИЛЦ (заместитель):
Трушина Н.М._____ **МП**
ФИО (Подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.
(ИЛЦ)18/ДП(ИЛЦ)2.12.18

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 2.6632-бс2019

Результат исследований бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 5671 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы: **вода распределительной водопроводной сети t 14^0**
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат, аттестат №01.00358.18

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	3	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 29.04.19г в 11^{20}				Выдача результата (дата) 02.05.19г	
Ф.И.О., должность оператора Бояринцева Г.В. врач-бактериолог				Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Бояринцева Е.В

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова, д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86 от 26.06.2015г.

Код пробы (образца) 2.6632-бс2019

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 2416пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) **вода распределительной водопроводной сети t 14°C**
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-2, Зав. № 8901060 Свидетельство о поверке №05.4131.18 от 16.10.2018

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	менее 5	20	градусов цветности (Cr-Co)	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 0,58	1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
Проба (образец) поступила (дата) 29.04.2019г.				Выдача результата (дата) 29.04.2019г.	
Ф.И.О., должность оператора: Волхова Т.К., фельдшер-лаборант				Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене Мигаль Е.В

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.
Р(ИЛЦ)19/ДП(ИЛЦ)2.12.18

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г. Евпатория, ул. Некрасова 37/43
Телефон, факс: (6569) 6-17-13
e-mail: fbuz_evp@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;
р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2.6633

Дата выдачи протокола «_02_»___МАЯ____2019г.

Наименование пробы (образца): вода распределительной водопроводной сети (+14^{0}С)
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Дата и время отбора пробы (образца): 29.04.19. 08.00
Дата и время доставки пробы (образца): 29.04.19. 09.00
Лицо, отобравшее пробы: Кияйкин П.В., инженер-эколог
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Объект, где проводился отбор пробы (образца): РК, Черноморский р-н, с. Хмелево, ул. Гагарина, 32
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 2.6633-бс2019
Дата изготовления: -
Номер партии: **Объем партии:** 1л
Тара, упаковка: лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: -
Условия хранения: -
Основание для отбора: по договору

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола: Помощник врача по общей гигиене_Мигаль Е.В.
подпись

Руководитель ИЛЦ (заместитель):
Трушина Н.М.
ФИО (Подпись)

МП

стоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 2.6633-бс2019

Результат исследований бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 5672 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы: **вода распределительной водопроводной сети t 14⁰**
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат, аттестат №01.00358.18

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	3	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 29.04.19г в 11^{20}				Выдача результата (дата) 02.05.19г	
Ф.И.О., должность оператора Бояринцева Г.В. врач-бактериолог				Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Лисичаев Е.В

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова, д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86 от 26.06.2015г.

Код пробы (образца) 2.6633-бс2019

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 2417пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) **вода распределительной водопроводной сети t 14°С**
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации): Фотометр фотоэлектрический КФК-2, Зав. № 8901060 Свидетельство о поверке №05.4131.18 от 16.10.2018

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	менее 5	20	градусов цветности (Cr-Co)	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 0,58	1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
Проба (образец) поступила (дата) 29.04.2019г.				Выдача результата (дата) 29.04.2019г.	
Ф.И.О., должность оператора: Волхова Т.К., фельдшер-лаборант				Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене Янгаль Е.В

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г. Евпатория, ул. Некрасова 37/43
Телефон, факс: (6569) 6-17-13
e-mail: fbuz_evp@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;
р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2.6644

Дата выдачи протокола «_02_»___МАЯ____2019г.

Наименование пробы (образца): вода распределительной водопроводной сети (+14^{0}С)
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Дата и время отбора пробы (образца): 29.04.19. 08.00
Дата и время доставки пробы (образца): 29.04.19. 09.00
Лицо, отобравшее пробы: Кияйкин П.В., инженер-эколог
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Объект, где проводился отбор пробы (образца): РК, Черноморский р-н, с. Новосельское, ул. Ленина, 25
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 2.6644-бс2019
Дата изготовления: -
Номер партии: **Объем партии:** 1л
Тара, упаковка: лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: -
Условия хранения: -
Основание для отбора: по договору

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола: Помощник врача по общей гигиене_Мигаль Е.В._____
подпись

Руководитель ИЛЦ (заместитель):
Трушина Н.М._____
ФИО (Подпись)

МП

ротокол №2.6644 от 02.05.19..
стоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.
(ИЛЦ)18/ДП(ИЛЦ)2.12.18

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 2.6644-бс2019

Результат исследований бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 5683 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы: **вода распределительной водопроводной сети t 14⁰**
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат, аттестат №01.00358.18

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	3	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 29.04.19г в 11^{20}				Выдача результата (дата) 02.05.19г	
Ф.И.О., должность оператора Бояринцева Г.В. врач-бактериолог				Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Михаль Е.В

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова, д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86 от 26.06.2015г.

Код пробы (образца) 2.6644-бс2019

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 2428пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) **вода распределительной водопроводной сети t 14°С**
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации): Фотометр фотоэлектрический КФК-2, Зав. № 8901060 Свидетельство о поверке №05.4131.18 от 16.10.2018

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	менее 5	20	градусов цветности (Cr-Co)	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 0,58	1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
Проба (образец) поступила (дата) 29.04.2019г.				Выдача результата (дата) 29.04.2019г.	
Ф.И.О., должность оператора: Волхова Т.К., фельдшер-лаборант				Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: Лигаль Е.В
Помощник врача по общей гигиене

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г. Евпатория, ул. Некрасова 37/43
Телефон, факс: (6569) 6-17-13
e-mail: fbuz_evp@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;
р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2.6645

Дата выдачи протокола «_02_»___МАЯ____2019г.

Наименование пробы (образца): вода распределительной водопроводной сети (+14^{0}С)
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Дата и время отбора пробы (образца): 29.04.19. 08.00
Дата и время доставки пробы (образца): 29.04.19. 09.00
Лицо, отобравшее пробы: Кияйкин П.В., инженер-эколог
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Объект, где проводился отбор пробы (образца): РК, Черноморский р-н, с. Артемовка, ул. Степная, 7
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 2.6645-бс2019
Дата изготовления: -
Номер партии: **Объем партии:** 1л
Тара, упаковка: лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: -
Условия хранения: -
Основание для отбора: по договору

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола: Помощник врача по общей гигиене_Мигаль Е.В._____
подпись

Руководитель ИЛЦ (заместитель):
Трушина Н.М._____
ФИО (Подпись)

МП

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 2.6645-бс2019

Результат исследований бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 5684 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы: **вода распределительной водопроводной сети t 14⁰**
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат, аттестат №01.00358.18

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	3	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 29.04.19г в 11^{20}				Выдача результата (дата) 02.05.19г	
Ф.И.О., должность оператора Бояринцева Г.В. врач-бактериолог				Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Мигаль Е.В

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова, д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86 от 26.06.2015г.

Код пробы (образца) 2.6645-бс2019

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 2429пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) **вода распределительной водопроводной сети t 14°С**
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации): Фотометр фотоэлектрический КФК-2, Зав. № 8901060 Свидетельство о поверке №05.4131.18 от 16.10.2018

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	менее 5	20	градусов цветности (Cr-Co)	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 0,58	1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
Проба (образец) поступила (дата) 29.04.2019г.				Выдача результата (дата) 29.04.2019г.	
Ф.И.О., должность оператора: Волхова Т.К., фельдшер-лаборант				Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене Мигаль Е.В

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г. Евпатория, ул. Некрасова 37/43
Телефон, факс: (6569) 6-17-13
e-mail: fbuz_evp@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;
р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2.6636

Дата выдачи протокола «_02_»___МАЯ____2019г.

Наименование пробы (образца): вода распределительной водопроводной сети (+14^{0}С)
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Дата и время отбора пробы (образца): 29.04.19. 08.00
Дата и время доставки пробы (образца): 29.04.19. 09.00
Лицо, отобравшее пробы: Кияйкин П.В., инженер-эколог
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Объект, где проводился отбор пробы (образца): РК, Черноморский р-н, с. Окуневка, ул. Первомайская, 1А
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 2.6636-бс2019
Дата изготовления: -
Номер партии: **Объем партии:** 1л
Тара, упаковка: лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: -
Условия хранения: -
Основание для отбора: по договору

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола: Помощник врача по общей гигиене_Мигаль Е.В._____
подпись

Руководитель ИЛЦ (заместитель):
Трушина Н.М._____ **МП**
ФИО (Подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 2.6636-бс2019

Результат исследований бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 5675 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы: **вода распределительной водопроводной сети t 14^0**
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат, аттестат №01.00358.18

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	3	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 29.04.19г в 11^{20}				Выдача результата (дата) 02.05.19г	
Ф.И.О., должность оператора Бояринцева Г.В. врач-бактериолог				Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Лигаль Е.В

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова, д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86 от 26.06.2015г.

Код пробы (образца) 2.6636-бс2019

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 2420пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) **вода распределительной водопроводной сети t 14°С**
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации): Фотометр фотоэлектрический КФК-2, Зав. № 8901060 Свидетельство о поверке №05.4131.18 от 16.10.2018

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	менее 5	20	градусов цветности (Cr-Co)	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 0,58	1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
Проба (образец) поступила (дата) 29.04.2019г.				Выдача результата (дата) 29.04.2019г.	
Ф.И.О., должность оператора: Волхова Т.К., фельдшер-лаборант				Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене Лигаль Е.В

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г. Евпатория, ул. Некрасова 37/43
Телефон, факс: (6569) 6-17-13
e-mail: fbuz_evp@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;
р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2.6634

Дата выдачи протокола «_02_»___МАЯ____2019г.

Наименование пробы (образца): вода распределительной водопроводной сети (+14^{0}С)
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Дата и время отбора пробы (образца): 29.04.19. 08.00
Дата и время доставки пробы (образца): 29.04.19. 09.00
Лицо, отобравшее пробы: Кияйкин П.В., инженер-эколог
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Объект, где проводился отбор пробы (образца): РК, Черноморский р-н, с. Красносельское, ул. Ленина, 2
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 2.6634-бс2019
Дата изготовления: -
Номер партии: **Объем партии:** 1л
Тара, упаковка: лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: -
Условия хранения: -
Основание для отбора: по договору

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола: __Помощник врача по общей гигиене_Мигаль Е.В._____
подпись

Руководитель ИЛЦ (заместитель):
___Трушина Н.М._____ **МП**
ФИО (Подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.
(ИЛЦ)18/ДП(ИЛЦ)2.12.18

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 2.6634-бс2019

Результат исследований бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 5673 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы: **вода распределительной водопроводной сети t 14^0**
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат, аттестат №01.00358.18

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	3	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 29.04.19г в 11^{20}				Выдача результата (дата) 02.05.19г	
Ф.И.О., должность оператора Бояринцева Г.В. врач-бактериолог				Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Мигаль Е.В

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова, д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86 от 26.06.2015г.

Код пробы (образца) 2.6634-бс2019

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 2418пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) **вода распределительной водопроводной сети t 14°C**
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-2, Зав. № 8901060 Свидетельство о поверке №05.4131.18 от 16.10.2018

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	менее 5	20	градусов цветности (Cr-Co)	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 0,58	1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
Проба (образец) поступила (дата) 29.04.2019г.				Выдача результата (дата) 29.04.2019г.	
Ф.И.О., должность оператора: Волхова Т.К., фельдшер-лаборант				Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене Лигаль Е.В

Протокол № 2.6634 от 02.05.19 стр. 3 из 3
Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.
Ф(ИЛЦ)19/ДП(ИЛЦ)2.12.18

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г. Евпатория, ул. Некрасова 37/43
Телефон, факс: (6569) 6-17-13
e-mail: fbuz_evp@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;
р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2.6635

Дата выдачи протокола «_02_»___МАЯ____2019г.

Наименование пробы (образца): вода распределительной водопроводной сети (+14^{0}С)
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Дата и время отбора пробы (образца): 29.04.19. 08.00
Дата и время доставки пробы (образца): 29.04.19. 09.00
Лицо, отобравшее пробы: Кияйкин П.В., инженер-эколог
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Объект, где проводился отбор пробы (образца): РК, Черноморский р-н, с. Марьино, ул. Морская, 11А
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 2.6635-бс2019
Дата изготовления: -
Номер партии: **Объем партии:** 1л
Тара, упаковка: лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: -
Условия хранения: -
Основание для отбора: по договору

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола: __Помощник врача по общей гигиене_Мигаль Е.В._____
подпись

Руководитель ИЛЦ (заместитель):
___Трушина Н.М._____
ФИО (Подпись)

МП

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе" №6 ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 2.6635-бс2019

Результат исследований бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 5674 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы: **вода распределительной водопроводной сети t 14^0**
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат, аттестат №01.00358.18

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	3	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 29.04.19г в 11^{20}				Выдача результата (дата) 02.05.19г	
Ф.И.О., должность оператора Бояринцева Г.В. врач-бактериолог				Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Мигаль Е.В

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова, д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86 от 26.06.2015г.

Код пробы (образца) 2.6635-бс2019

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 2419пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) **вода распределительной водопроводной сети t 14°С**
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации): Фотометр фотоэлектрический КФК-2, Зав. № 8901060 Свидетельство о поверке №05.4131.18 от 16.10.2018

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	менее 5	20	градусов цветности (Cr-Co)	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 0,58	1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
Проба (образец) поступила (дата) 29.04.2019г.				Выдача результата (дата) 29.04.2019г.	
Ф.И.О., должность оператора: Волхова Т.К., фельдшер-лаборант				Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: Лигам Е.В
Помощник врача по общей гигиене

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г. Евпатория, ул. Некрасова 37/43
Телефон, факс: (6569) 6-17-13
e-mail: fbuz_evp@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;
р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2.6637

Дата выдачи протокола «_02_»___МАЯ____2019г.

Наименование пробы (образца): вода распределительной водопроводной сети (+14^{0}С)
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Дата и время отбора пробы (образца): 29.04.19. 08.00
Дата и время доставки пробы (образца): 29.04.19. 09.00
Лицо, отобравшее пробы: Кияйкин П.В., инженер-эколог
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Объект, где проводился отбор пробы (образца): РК, Черноморский р-н, с. Громово, ул. Средняя, 23
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 2.6637-бс2019
Дата изготовления: -
Номер партии: **Объем партии:** 1л
Тара, упаковка: лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: -
Условия хранения: -
Основание для отбора: по договору

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола: Помощник врача по общей гигиене_Мигаль Е.В._____
подпись

Руководитель ИЛЦ (заместитель):
Трушина Н.М._____
ФИО (Подпись)

МП

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 2.6637-бс2019

Результат исследований бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 5676 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы: **вода распределительной водопроводной сети t 14^0**
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат, аттестат №01.00358.18

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	2	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 29.04.19г в 11^{20}				Выдача результата (дата) 02.05.19г	
Ф.И.О., должность оператора Бояринцева Г.В. врач-бактериолог				Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Мигаль Е.В

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова, д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86 от 26.06.2015г.

Код пробы (образца) 2.6637-бс2019

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 2421пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) **вода распределительной водопроводной сети t 14°C**
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-2, Зав. № 8901060 Свидетельство о поверке №05.4131.18 от 16.10.2018

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	менее 5	20	градусов цветности (Cr-Co)	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 0,58	1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
Проба (образец) поступила (дата) 29.04.2019г.				Выдача результата (дата) 29.04.2019г.	
Ф.И.О., должность оператора: Волхова Т.К., фельдшер-лаборант				Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене Лигаль Е.В

Протокол № 2.6637 от 02.05.19. стр. 3 из 3
Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.
Ф(ИЛЦ)19/ДП(ИЛЦ)2.12.18

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г. Евпатория, ул. Некрасова 37/43
Телефон, факс: (6569) 6-17-13
e-mail: fbuz_evp@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;
р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2.6638

Дата выдачи протокола «_02_»___МАЯ____2019г.

Наименование пробы (образца): вода распределительной водопроводной сети (+14^{0}С)
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Дата и время отбора пробы (образца): 29.04.19. 08.00
Дата и время доставки пробы (образца): 29.04.19. 09.00
Лицо, отобравшее пробы: Кияйкин П.В., инженер-эколог
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Объект, где проводился отбор пробы (образца): РК, Черноморский р-н, с. Знаменское, ул. Строительная, 8
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 2.6638-бс2019
Дата изготовления: -
Номер партии: **Объем партии:** 1л
Тара, упаковка: лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: -
Условия хранения: -
Основание для отбора: по договору

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола: Помощник врача по общей гигиене_Мигаль Е.В._____
подпись

Руководитель ИЛЦ (заместитель):
___Трушина Н.М._____
ФИО (Подпись)

МП

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 2.6638-бс2019

Результат исследований бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 5677 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы: **вода распределительной водопроводной сети t 14⁰**
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат, аттестат №01.00358.18

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	4	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 29.04.19г в 11^{20}				Выдача результата (дата) 02.05.19г	
Ф.И.О., должность оператора Бояринцева Г.В. врач-бактериолог				Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Мигаль Е.В

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова, д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86 от 26.06.2015г.

Код пробы (образца) 2.6638-бс2019

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 2422пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) **вода распределительной водопроводной сети t 14°C**
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-2, Зав. № 8901060 Свидетельство о поверке №05.4131.18 от 16.10.2018

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	менее 5	20	градусов цветности (Cr-Co)	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 0,58	1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
Проба (образец) поступила (дата) 29.04.2019г.				Выдача результата (дата) 29.04.2019г.	
Ф.И.О., должность оператора: Волхова Т.К., фельдшер-лаборант				Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене Михаль Е.В

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г. Евпатория, ул. Некрасова 37/43
Телефон, факс: (6569) 6-17-13
e-mail: fbuz_evp@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;
р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2.6643

Дата выдачи протокола «_02_»___МАЯ____2019г.

Наименование пробы (образца): вода распределительной водопроводной сети (+14^{0}С)
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Дата и время отбора пробы (образца): 29.04.19. 08.00
Дата и время доставки пробы (образца): 29.04.19. 09.00
Лицо, отобравшее пробы: Кияйкин П.В., инженер-эколог
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Объект, где проводился отбор пробы (образца): РК, Черноморский р-н, с. Калиновка, ул. Степная, 17
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 2.6643-бс2019
Дата изготовления: -
Номер партии: **Объем партии:** 1л
Тара, упаковка: лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: -
Условия хранения: -
Основание для отбора: по договору

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола: Помощник врача по общей гигиене_Мигаль Е.В.
подпись

Руководитель ИЛЦ (заместитель):
Трушина Н.М.
ФИО (Подпись)

МП

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 2.6643-бс2019

Результат исследований бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 5682 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы: **вода распределительной водопроводной сети t 14⁰**
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат, аттестат №01.00358.18

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	4	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 29.04.19г в 11^{20}				Выдача результата (дата) 02.05.19г	
Ф.И.О., должность оператора Бояринцева Г.В. врач-бактериолог				Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Мигаль Е.В

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова, д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86 от 26.06.2015г.

Код пробы (образца) 2.6643-бс2019

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 2427пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) **вода распределительной водопроводной сети t 14°C**

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации): Фотометр фотоэлектрический КФК-2, Зав. № 8901060 Свидетельство о поверке №05.4131.18 от 16.10.2018

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	менее 5	20	градусов цветности (Cr-Co)	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 0,58	1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
Проба (образец) поступила (дата) 29.04.2019г.				Выдача результата (дата) 29.04.2019г.	
Ф.И.О., должность оператора: Волхова Т.К., фельдшер-лаборант				Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: Лигаль Е.В

Помощник врача по общей гигиене

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г. Евпатория, ул. Некрасова 37/43
Телефон, факс: (6569) 6-17-13
e-mail: fbuz_evp@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;
р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2.6646

Дата выдачи протокола «_02_»___МАЯ____2019г.

Наименование пробы (образца): вода распределительной водопроводной сети (+14^{0}С)
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Дата и время отбора пробы (образца): 29.04.19. 08.00
Дата и время доставки пробы (образца): 29.04.19. 09.00
Лицо, отобравшее пробы: Кияйкин П.В., инженер-эколог
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Объект, где проводился отбор пробы (образца): РК, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Димитрова, 1
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 2.6646-бс2019
Дата изготовления: -
Номер партии: **Объем партии:** 1л
Тара, упаковка: лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: -
Условия хранения: -
Основание для отбора: по договору

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола: Помощник врача по общей гигиене_Мигаль Е.В._____
подпись

Руководитель ИЛЦ (заместитель):
Трушина Н.М._____ **МП**
ФИО (Подпись)

стоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 2.6646-бс2019

Результат исследований бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 5685 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы: **вода распределительной водопроводной сети t 14^0**
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат, аттестат №01.00358.18

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	3	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 29.04.19г в 11^{20}				Выдача результата (дата) 02.05.19г	
Ф.И.О., должность оператора Бояринцева Г.В. врач-бактериолог				Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Мигаль Е.В

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова, д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86 от 26.06.2015г.

Код пробы (образца) 2.6646-бс2019

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 2430пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) **вода распределительной водопроводной сети t 14°С**
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации): Фотометр фотоэлектрический КФК-2, Зав. № 8901060 Свидетельство о поверке №05.4131.18 от 16.10.2018

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	менее 5	20	градусов цветности (Cr-Co)	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 0,58	1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
Проба (образец) поступила (дата) 29.04.2019г.				Выдача результата (дата) 29.04.2019г.	
Ф.И.О., должность оператора: Волхова Т.К., фельдшер-лаборант				Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене Мигаль Е.В

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г. Евпатория, ул. Некрасова 37/43
Телефон, факс: (6569) 6-17-13
e-mail: fbuz_evp@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;
р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2.6647

Дата выдачи протокола «_02_»___МАЯ____2019г.

Наименование пробы (образца): вода распределительной водопроводной сети (+14^{0}С)
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Дата и время отбора пробы (образца): 29.04.19. 08.00
Дата и время доставки пробы (образца): 29.04.19. 09.00
Лицо, отобравшее пробы: Кияйкин П.В., инженер-эколог
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Объект, где проводился отбор пробы (образца): РК, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Медицинская, 5
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 2.6647-бс2019
Дата изготовления: -
Номер партии: **Объем партии:** 1л
Тара, упаковка: лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: -
Условия хранения: -
Основание для отбора: по договору

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола: __Помощник врача по общей гигиене_Мигаль Е.В._____ подпись

Руководитель ИЛЦ (заместитель):
___Трушина Н.М._____ **МП**
ФИО (Подпись)

стоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 2.6647-бс2019

Результат исследований бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 5686 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы: **вода распределительной водопроводной сети t 14^0**
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат, аттестат №01.00358.18

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	3	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 29.04.19г в 11^{20}				Выдача результата (дата) 02.05.19г	
Ф.И.О., должность оператора Бояринцева Г.В. врач-бактериолог				Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Лигань Е.В

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова, д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86 от 26.06.2015г.

Код пробы (образца) 2.6647-бс2019

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 2431пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) **вода распределительной водопроводной сети t 14°С**
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации): Фотометр фотоэлектрический КФК-2, Зав. № 8901060 Свидетельство о поверке №05.4131.18 от 16.10.2018

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	менее 5	20	градусов цветности (Cr-Co)	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 0,58	1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
Проба (образец) поступила (дата) 29.04.2019г.				Выдача результата (дата) 29.04.2019г.	
Ф.И.О., должность оператора: Волхова Т.К., фельдшер-лаборант				Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене Лигаль Е.В

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г. Евпатория, ул. Некрасова 37/43
Телефон, факс: (6569) 6-17-13
e-mail: fbuz_evp@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;
р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2.6648

Дата выдачи протокола «_02_»___МАЯ____2019г.

Наименование пробы (образца): вода распределительной водопроводной сети (+14^{0}С)
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Дата и время отбора пробы (образца): 29.04.19. 08.00
Дата и время доставки пробы (образца): 29.04.19. 09.00
Лицо, отобравшее пробы: Кияйкин П.В., инженер-эколог
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Объект, где проводился отбор пробы (образца): РК, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Больничная, 5
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 2.6648-бс2019
Дата изготовления: -
Номер партии: **Объем партии:** 1л
Тара, упаковка: лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: -
Условия хранения: -
Основание для отбора: по договору

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола: Помощник врача по общей гигиене Мигаль Е.В.
подпись

Руководитель ИЛЦ (заместитель):
Трушина Н.М.
ФИО (Подпись)

МП

Протокол №2.6648 от 02.05.19..
Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.
Ф(ИЛЦ)18/ДП(ИЛЦ)2.12.18

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 2.6648-бс2019

Результат исследований бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 5687 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы: **вода распределительной водопроводной сети t 14^0**
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат, аттестат №01.00358.18

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	2	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 29.04.19г в 11^{20}				Выдача результата (дата) 02.05.19г	
Ф.И.О., должность оператора Бояринцева Г.В. врач-бактериолог				Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Мигаль Е.В

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова, д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86 от 26.06.2015г.

Код пробы (образца) 2.6648-бс2019

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 2432пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) **вода распределительной водопроводной сети t 14°С**
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации): Фотометр фотоэлектрический КФК-2, Зав. № 8901060 Свидетельство о поверке №05.4131.18 от 16.10.2018

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	менее 5	20	градусов цветности (Cr-Co)	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 0,58	1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
Проба (образец) поступила (дата) 29.04.2019г.				Выдача результата (дата) 29.04.2019г.	
Ф.И.О., должность оператора: Волхова Т.К., фельдшер-лаборант				Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене Лигаль Е.В

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г. Евпатория, ул. Некрасова 37/43
Телефон, факс: (6569) 6-17-13
e-mail: fbuz_evp@ege-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;
р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2.6649

Дата выдачи протокола «_02_»___МАЯ____2019г.

Наименование пробы (образца): вода распределительной водопроводной сети (+14^{0}С)
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Дата и время отбора пробы (образца): 29.04.19. 08.00
Дата и время доставки пробы (образца): 29.04.19. 09.00
Лицо, отобравшее пробы: Кияйкин П.В., инженер-эколог
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «Крымская Водная Компания» РК, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Объект, где проводился отбор пробы (образца): РК, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Западная, 10
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 2.6649-бс2019
Дата изготовления: -
Номер партии: **Объем партии:** 1л
Тара, упаковка: лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: -
Условия хранения: -
Основание для отбора: по договору

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола: __Помощник врача по общей гигиене_Мигаль Е.В._____
подпись

Руководитель ИЛЦ (заместитель):
___Трушина Н.М._____
ФИО (Подпись)

МП

стоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 2.6649-бс2019

Результат исследований бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 5688 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы: **вода распределительной водопроводной сети t 14^0**
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат, аттестат №01.00358.18

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	4	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 29.04.19г в 11^{20}				Выдача результата (дата) 02.05.19г	
Ф.И.О., должность оператора Бояринцева Г.В. врач-бактериолог				Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Лигаль Е.В

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297408, г.Евпатория, ул.Некрасова, д.37/43
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86 от 26.06.2015г.

Код пробы (образца) 2.6649-бс2019

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 2433пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) **вода распределительной водопроводной сети t 14°С**
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации): Фотометр фотоэлектрический КФК-2, Зав. № 8901060 Свидетельство о поверке №05.4131.18 от 16.10.2018

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	менее 5	20	градусов цветности (Cr-Co)	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 0,58	1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
Проба (образец) поступила (дата) 29.04.2019г.				Выдача результата (дата) 29.04.2019г.	
Ф.И.О., должность оператора: Волхова Т.К., фельдшер-лаборант				Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене Мигаль Е.В

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.