

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения
Севастополе»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, пгт.Советский, ул.Пролетарская,10

Телефон, факс: (3651) 9-16-05

e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru

Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;

р/с 40501810435102000001, л/с 207561Щ82240 в УФК по Республике Крым

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CG86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.8111

Дата выдачи протокола «25» СЕНТЯБРЯ 2020г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из скважины

Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район), ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437

Дата и время отбора пробы (образца): 23.09.20г. 11.10

Дата и время доставки пробы (образца): 23.09.20г. 12.00

Лицо, отобравшее пробы: Начальник участка Заяц В.П.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27

Объект, где проводился отбор пробы (образца): из скважины № 4809 с.Демьяновка, ул.Ароматная, 14

Изготовитель, страна производитель:

Код пробы (образца): 10.8111-сб 2020г.

Дата изготовления:-

Номер партии:-

Объем партии: -

Тара, упаковка: лабораторная посуда

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»

НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, систем питьевого водоснабжения».

НД на продукцию: -

Условия транспортировки: сумка-холодильник

Условия хранения:-

Основание для отбора: Договор № 15/02-У-2020 от 03.02.2020 года

Дополнительные сведения:

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

подпись

Руководитель ИЛЦ (заместитель):

Микрюкова Е.Г.

ФИО

(Подпись)



Протокол № 10.8111/сб 25.09.2020

стр. 1 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ):05.11.018.8.12.19



Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CG86

Код пробы (образца) 10.8111-с 2020

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 3081 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) _ вода питьевая централизованного водоснабжения, из скважины _

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 _ (свидетельство о поверке № 05.5619.18.)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,59	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	20,0	градусы	ГОСТ 31868-2012(п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 23.09.2020г.				Выдача результата (дата) 24.09.2020г.	
ФИО, должность оператора Старшинова Л.В., химик-эксперт медицинской организации				 Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:

Помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Протокол № 10.8111 от 25.09.2020 стр. 2 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ):05.11.019.8.12.19



Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CT86

Код пробы
(образца)

10.8111-6 2020

Результат исследований бактериологической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 7883 пробы (образца) в журнале лаборатории:

Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из скважины

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00150.20

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	5	не более 50	КОЕ/ мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 23.09.2020 г. 12 ³⁰				Выдача результата (дата) 25.09.2020 г.	
Ф.И.О., должность оператора Рову Н.И. фельдшер-лаборант				Подпись 	

Подпись, должность лица, Ф.И.О., ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Протокол № 10.8111

от 25.09.2020

стр. 3 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Ф(ИЛЦ):05.11.020.8.12.19



Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения
Севастополе»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, пгт.Советский, ул.Пролетарская,10

Телефон, факс: (3651) 9-16-05

e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru

Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;

р/с 40501810435102000001, л/с 207561Ц82240 в УФК по Республике Крым

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CG86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.8107

Дата выдачи протокола «25»_СЕНТЯБРЯ_2020г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из скважины

Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район), ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437

Дата и время отбора пробы (образца): 23.09.20г. 10.30

Дата и время доставки пробы (образца): 23.09.20г. 12.00

Лицо, отобравшее пробы: Начальник участка Заяц В.П.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27

Объект, где проводился отбор пробы (образца): из скважины № 4870 с.Черноземное, ул.Львовская, 24

Изготовитель, страна производитель:

Код пробы (образца): 10.8107-сб 2020г.

Дата изготовления:-

Номер партии:-

Объем партии: -

Тара, упаковка: лабораторная посуда

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»

НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, систем питьевого водоснабжения».

НД на продукцию: -

Условия транспортировки: сумка-холодильник

Условия хранения:-

Основание для отбора: Договор № 15/02-У-2020 от 03.02.2020 года

Дополнительные сведения:

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:

помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

подпись

Руководитель ИЛЦ (заместитель):

Микрюкова Е.Г.

ФИО

(Подпись)



Протокол № 10.8107 от 25.09.2020

стр. 1 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ):05.11.018.8.12.19



Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CF86

Код пробы (образца) 10.8107-с 2020

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 3077 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) _ вода питьевая централизованного водоснабжения, из скважины _____

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 _ (свидетельство о поверке № 05.5619.18.)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,59	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	20,0	градусы	ГОСТ 31868-2012(п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 23.09.2020г.				Выдача результата (дата) 24.09.2020г.	
ФИО, должность оператора Старшинова Л.В., химик-эксперт медицинской организации				 Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: 
Помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Протокол № 10.8107-с от 25.09.2020 стр. 2 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ):05.11.019.8.12.19



Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CF86

Код пробы
(образца)

10.8107-6 2020

Результат исследований бактериологической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 7879 пробы (образца) в журнале лаборатории:

Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из скважины

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00150.20

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	6	не более 50	КОЕ/ мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 23.09.2020 г. 12 ³⁰				Выдача результата (дата) 25.09.2020 г.	
Ф.И.О., должность оператора Рову Н.И. фельдшер-лаборант				Подпись 	

Подпись, должность лица, Ф.И.О., ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.



Протокол № 10.8107

от 25.09.2020

стр. 3 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ):05.11.020.8.12.19



**Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения
Севастополе»**

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, пгт.Советский, ул.Пролетарская,10

Телефон, факс: (3651) 9-16-05

e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru

Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;

р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CG86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.8103

Дата выдачи протокола «_25_»_СЕНТЯБРЯ_2020г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из скважины

Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район), ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437

Дата и время отбора пробы (образца): 23.09.20г. 9.40

Дата и время доставки пробы (образца): 23.09.20г. 10.30

Лицо, отобравшее пробы: Начальник участка Заяц В.П.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27

Объект, где проводился отбор пробы (образца): из скважины № 4807 с.Корнеевка, ул.Придорожная, 1

Изготовитель, страна производитель:

Код пробы (образца): 10.8103-сб 2020г.

Дата изготовления:-

Номер партии:-

Объем партии: -

Тара, упаковка: лабораторная посуда

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»

НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, систем питьевого водоснабжения».

НД на продукцию: -

Условия транспортировки: сумка-холодильник

Условия хранения:-

Основание для отбора: Договор № 15/02-У-2020 от 03.02.2020 года

Дополнительные сведения:

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:

помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

подпись

Руководитель ИЛЦ (заместитель):

Микрюкова Е.Г.

ФИО

(Подпись)



Протокол № 10.8103 от 25.09.2020

стр. 1 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ):05.11.018.8.12.19



Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CF86

Код пробы (образца) 10.8103-с 2020


Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 3073 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца)_ вода питьевая централизованного водоснабжения, из скважины _____

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01_(свидетельство о поверке № 05.5619.18.)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,59	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	20,0	градусы	ГОСТ 31868-2012(п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 23.09.2020г.				Выдача результата (дата) 24.09.2020г.	
ФИО, должность оператора Старшинова Л.В., химик-эксперт медицинской организации				 Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: 
Помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Протокол № 10-8103-с от 25.09.2020 стр. 2 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ):05.11.019.8.12.19



Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CF86

Код пробы
(образца)

10.8103 -б 2020

Результат исследований бактериологической лаборатории (описание)

Регистрационный № 7875 пробы (образца) в журнале лаборатории:

Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из скважины

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00150.20

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	9	не более 50	КОЕ/ мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 23.09.2020 г. 11 ⁰⁰				Выдача результата (дата) 25.09.2020 г.	
Ф.И.О., должность оператора Рову Н.И. фельдшер-лаборант				Подпись 	

Подпись, должность лица, Ф.И.О., ответственного за составление протокола: 
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Протокол № 10.8103

от 25.09.2020

стр. 3 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ):05.11.020.8.12.19



**Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения
Севастополе»**

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, пгт.Советский, ул.Пролетарская,10

Телефон, факс: (3651) 9-16-05

e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru

Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;

р/с 40501810435102000001, л/с 207561Ц82240 в УФК по Республике Крым

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CT86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.8099

Дата выдачи протокола «25»_СЕНТЯБРЯ_2020г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из скважины

Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район), ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437

Дата и время отбора пробы (образца): 23.09.20г. 9.00

Дата и время доставки пробы (образца): 23.09.20г. 10.30

Лицо, отобравшее пробы: Начальник участка Заяц В.П.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27

Объект, где проводился отбор пробы (образца): из скважины № 4962 с.Алмазное, ул.Лысенко, 24

Изготовитель, страна производитель:

Код пробы (образца): 10.8099-сб 2020г.

Дата изготовления:-

Номер партии:-

Объем партии: -

Тара, упаковка: лабораторная посуда

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»

НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, систем питьевого водоснабжения».

НД на продукцию: -

Условия транспортировки: сумка-холодильник

Условия хранения:-

Основание для отбора: Договор № 15/02-У-2020 от 03.02.2020 года

Дополнительные сведения:

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:

помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

подпись

Руководитель ИЛЦ (заместитель):

Микрюкова Е.Г.

ФИО

(Подпись)



Протокол № 10.8099 от 25.09.2020

стр. 1 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ):05.11.018.8.12.19



Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CG86

Код пробы (образца) 10.8099-с 2020

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 3069 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) _ вода питьевая централизованного водоснабжения, из скважины _____

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01_(свидетельство о поверке № 05.5619.18.)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,59	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	20,0	градусы	ГОСТ 31868-2012(п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 23.09.2020г.				Выдача результата (дата) 24.09.2020г.	
ФИО, должность оператора Старшинова Л.В., химик-эксперт медицинской организации				 Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Протокол № 10.8099-с от 23.09.2020 стр. 2 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ):05.11.019.8.12.19



Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CF86

Код пробы
(образца)

10.8099 -6 2020

Результат исследований бактериологической лаборатории (описание)

Регистрационный № 7871 пробы (образца) в журнале лаборатории:

Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из скважины

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Термостат ТС-1/80 СИУ № аттестата 01.00150.20

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	4	не более 50	КОЕ/ мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 23.09.2020 г. 11 ⁰⁰				Выдача результата (дата) 25.09.2020 г.	
Ф.И.О., должность оператора Рову Н.И фельдшер-лаборант				Подпись 	

Подпись, должность лица, Ф.И.О., ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Протокол № 10.8099

от 25.09.2020

стр. 3 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ):05.11.020.8.12.19



**Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения
Севастополе»**

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт.Советский, ул.Пролетарская,10
Телефон, факс: (3651) 9-16-05
e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;
р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.8095

Дата выдачи протокола «_25_»_СЕНТЯБРЯ_2020г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из скважины

Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район), ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437

Дата и время отбора пробы (образца): 23.09.20г. 8.20

Дата и время доставки пробы (образца): 23.09.20г. 9.20

Лицо, отобравшее пробы: Начальник участка Заяц В.П.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27

Объект, где проводился отбор пробы (образца): из скважины № 4958 с.Раздольное, ул.Центральная

Изготовитель, страна производитель:

Код пробы (образца): 10.8095-сб 2020г.

Дата изготовления:-

Номер партии:-

Объем партии: -

Тара, упаковка: лабораторная посуда

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»

НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, систем питьевого водоснабжения».

НД на продукцию: -

Условия транспортировки: сумка-холодильник

Условия хранения:-

Основание для отбора: Договор № 15/02-У-2020 от 03.02.2020 года

Дополнительные сведения:

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:

помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

подпись

Руководитель ИЛЦ (заместитель):

Микрюкова Е.Г.

ФИО

(Подпись)



Протокол № 10.8095 от 25.09.2020

стр. 1 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ):05.11.018.8.12.19



Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CG86

Код пробы (образца) 10.8095-с 2020

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 3065 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) _ вода питьевая централизованного водоснабжения, из скважины _

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 _ (свидетельство о поверке № 05.5619.18.)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,59	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	20,0	градусы	ГОСТ 31868-2012(п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 23.09.2020г.				Выдача результата (дата) 24.09.2020г.	
ФИО, должность оператора Старшинова Л.В., химик-эксперт медицинской организации				 Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Протокол № 10.8095 от 25.09.2020 стр. 2 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ):05.11.019.8.12.19



Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CF86

Код пробы
(образца)

10.8095-6 2020

Результат исследований бактериологической лаборатории (описание)

Регистрационный № 7867 пробы (образца) в журнале лаборатории:

Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из скважины

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00150.20

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	6	не более 50	КОЕ/ мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 23.09.2020 г. 9 ⁴⁰				Выдача результата (дата) 25.09.2020 г.	
Ф.И.О., должность оператора Рову Н.И. фельдшер-лаборант				Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О., ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.



Протокол № 10.8095

от 25.09.2020

стр. 3 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Ф(ИЛЦ):05.11.020.8.12.19



**Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения
Севастополе»**

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, пгт.Советский, ул.Пролетарская,10

Телефон, факс: (3651) 9-16-05

e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru

Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;

р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CF86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.8091

Дата выдачи протокола «_25_»_СЕНТЯБРЯ_2020г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из скважины

Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район), ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437

Дата и время отбора пробы (образца): 23.09.20г. 7.40

Дата и время доставки пробы (образца): 23.09.20г. 9.20

Лицо, отобравшее пробы: Начальник участка Заяц В.П.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27

Объект, где проводился отбор пробы (образца): из скважины № 4810 с.Раздольное, ул.Центральная

Изготовитель, страна производитель:

Код пробы (образца): 10.8091-сб 2020г.

Дата изготовления:-

Номер партии:-

Объем партии: -

Тара, упаковка: лабораторная посуда

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»

НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, систем питьевого водоснабжения».

НД на продукцию: -

Условия транспортировки: сумка-холодильник

Условия хранения:-

Основание для отбора: Договор № 15/02-У-2020 от 03.02.2020 года

Дополнительные сведения:

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:

помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

подпись

Руководитель ИЛЦ (заместитель):

Микрюкова Е.Г.

ФИО

(Подпись)



Протокол № 10.8091/сб 25.09.2020

стр. 1 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ):05.11.018.8.12.19



Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CF86

Код пробы (образца) 10.8091-с 2020

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 3061 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) _ вода питьевая централизованного водоснабжения, из скважины _____

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 _ (свидетельство о поверке № 05.5619.18.)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,59	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	20,0	градусы	ГОСТ 31868-2012(п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 23.09.2020г.				Выдача результата (дата) 24.09.2020г.	
ФИО, должность оператора Старшинова Л.В., химик-эксперт медицинской организации					Подпись

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:

Помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Протокол № 10.8091-с 25.09.2020 стр. 2 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ):05.11.019.8.12.19



Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CF86

Код пробы
(образца)

10.8091 -6 2020

Результат исследований бактериологической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 7863 пробы (образца) в журнале лаборатории:

Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из скважины

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00150.20

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	6	не более 50	КОЕ/ мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 23.09.2020 г. 9 ⁴⁰				Выдача результата (дата) 25.09.2020 г.	
Ф.И.О., должность оператора Рову Н.И. фельдшер-лаборант				Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О., ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.



Протокол № 10.8091

от 25.09.2020

стр. 3 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Ф(ИЛЦ):05.11.020.8.12.19

