

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека

Филиал ФБУЗ "ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения
Севастополе" в городе Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском
районах

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67.

Фактический адрес: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Некрасова, 37/43

Телефон, факс: (0-36569) 6-17-13

Электронный адрес: fbuz_evp@cge-crimea.ru

Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;

р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2.1588

Дата выдачи протокола **25.02.2020г.**

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение -
Распределительная сеть*

Пробы (образцы) направлены: *ООО "Крымская водная компания" ИНН 9107000240,
ОГРН 1149102017437, Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с.
Лесновка, ул. Механизаторов, 9*

Дата и время отбора пробы (образца): *08:30 21.02.2020 г.*

Дата и время доставки пробы (образца): *10:30 21.02.2020 г.*

Лицо, отобравшее пробы: *Инженер-эколог Кияйкин П.В.*

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у
которого отбирались пробы (образцы):** *ООО "Крымская водная компания" Республика
Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*

Объект, где производился отбор пробы (образца): *Республика Крым, Сакский район,
Добрушинское с/п, с. Добрушино, ул. Школьная, 33*

Код пробы (образца): *2.1588-бс2020*

Объем партии: *1.5л*

Тара, упаковка: *лабораторная посуда*

НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014: Вода питьевая. Отбор проб на станциях
водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

*СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения*

Условия транспортирования: *Сумка-холодильник*

Основание для отбора: *Договор*

Дополнительные сведения:

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:

О.М.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

Помощник врача по общей гигиене Турчинская

Трушина Н.М.



протокол № 2.1588 от 25.02.20г.

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ):05.11.017.8.12.19

Код образца (пробы): 2.1588-бс2020
Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 856
Результат

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 21.02.2020 10 ч. 30 мин.

Дата начала исследования: 21.02.2020


Дата окончания исследования: 21.02.2020

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

| № п/п | Наименование, тип средства исследования (измерения) проб | Заводской номер | Сведения о государственной поверке | Действителен до |
|-------|--|-----------------|------------------------------------|-----------------|
| 1 | Не используется | | | 31.12.2025 |
| 2 | Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ" | 1571003 | Св-во о поверке № 05.19.0107.19 | 13.03.2021 |

| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на методы исследований |
|-------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1 | Цветность | 2,1 ± 0,6 | не более 20 | Градус | ГОСТ 31868-2012 |
| 2 | Привкус | 1 | не более 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 3 | Мутность | 0,60 ± 0,12 | не более 1,5 | мг/л | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 4 | Запах | 1 | не более 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 |

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:

О.М.  Помощник врача по общей гигиене Турчинская



Код образца (пробы): 2.1588-бс2020
Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 1313

Результат

Бактериологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 21.02.2020 10 ч. 30 мин.

Дата начала исследования: 21.02.2020 10 ч. 50 мин.

Дата окончания исследования: 25.02.2020

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

| № п/п | Наименование, тип средства исследования (измерения) проб | Заводской номер | Сведения о государственной поверке | Действителен до |
|-------|--|-----------------|------------------------------------|-----------------|
| 1 | Термостат электрический суховоздушный ТС-80 | 6795 | Аттестат № 25.0033.19 | 28.05.2020 |
| 2 | Термостат электрический с водяной рубашкой ЗЦ1125М | 647 | Аттестат № 25.0034.19 | 28.05.2020 |

| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на методы исследований |
|-------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1 | ОМЧ | 17 | не более 50 | КОЕ в 1 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Термотолерантные колиформные бактерии | Не обнаружено | отсутствие | КОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | Общие колиформные бактерии | Не обнаружено | отсутствие | КОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:

О.М. *О.М.* Помощник врача по общей гигиене Турчинская

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Филиал ФБУЗ "ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе" в городе Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67.

Фактический адрес: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Некрасова, 37/43

Телефон, факс: (0-36569) 6-17-13

Электронный адрес: fbuz_evp@cge-crimea.ru

Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;

р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CG86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2.1586

Дата выдачи протокола 25.02.2020г.

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - Распределительная сеть*

Пробы (образцы) направлены: *ООО "Крымская водная компания" ИНН 9107000240, ОГРН 1149102017437, Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*

Дата и время отбора пробы (образца): *08:30 21.02.2020 г.*

Дата и время доставки пробы (образца): *10:30 21.02.2020 г.*

Лицо, отобравшее пробы: *Инженер-эколог Кияйкин П.В.*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *ООО "Крымская водная компания" Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*

Объект, где производился отбор пробы (образца): *Республика Крым, Сакский район, Добрушинское с/п, с. Известковое, ул. 40 лет Победы, 8*

Код пробы (образца): *2.1586-бс2020*

Объем партии: *1.5л*

Тара, упаковка: *лабораторная посуда*

НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014: Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения

Условия транспортирования: *Сумка-холодильник*

Основание для отбора: *Договор*

Дополнительные сведения:

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:

О.М.  *Помощник врача по общей гигиене Турчинская*

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

Трушина Н.М. 



Код образца (пробы): 2.1586-бс2020
Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 854
Результат

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 21.02.2020 10 ч. 30 мин.

Дата начала исследования: 21.02.2020


Дата окончания исследования: 21.02.2020

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

| № п/п | Наименование, тип средства исследования (измерения) проб | Заводской номер | Сведения о государственной поверке | Действителен до |
|-------|--|-----------------|------------------------------------|-----------------|
| 1 | Не используется | | | 31.12.2025 |
| 2 | Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ" | 1571003 | Св-во о поверке № 05.19.0107.19 | 13.03.2021 |

| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на методы исследований |
|-------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1 | Цветность | 2,9 ± 0,9 | не более 20 | Градус | ГОСТ 31868-2012 |
| 2 | Привкус | 1 | не более 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 3 | Мутность | менее 0,58 | не более 1,5 | мг/л | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 4 | Запах | 1 | не более 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 |

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:

О.М.  Помощник врача по общей гигиене Турчинская

Код образца (пробы): 2.1586-6с2020

Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 1311

Результат

Бактериологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 21.02.2020 10 ч. 30 мин.

Дата начала исследования: 21.02.2020 10 ч. 50 мин.

Дата окончания исследования: 25.02.2020

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

| № п/п | Наименование, тип средства исследования (измерения) проб | Заводской номер | Сведения о государственной поверке | Действителен до |
|-------|--|-----------------|------------------------------------|-----------------|
| 1 | Термостат электрический суховоздушный ТС-80 | 6795 | Аттестат № 25.0033.19 | 28.05.2020 |
| 2 | Термостат электрический с водяной рубашкой ЗЦ1125М | 647 | Аттестат № 25.0034.19 | 28.05.2020 |

| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на методы исследований |
|-------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1 | ОМЧ | 13 | не более 50 | КОЕ в 1 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Термотолерантные колиформные бактерии | Не обнаружено | отсутствие | КОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | Общие колиформные бактерии | Не обнаружено | отсутствие | КОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:

О.М.

Помощник врача по общей гигиене Турчинская



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Филиал ФБУЗ "ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе" в городе Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67.
Фактический адрес: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Некрасова, 37/43
Телефон, факс: (0-36569) 6-17-13
Электронный адрес: fbuz_evp@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001; р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CF86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2.1587

Дата выдачи протокола 25.02.2020г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая - централизованное водоснабжение - Распределительная сеть

Пробы (образцы) направлены: ООО "Крымская водная компания" ИНН 9107000240, ОГРН 1149102017437, Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9

Дата и время отбора пробы (образца): 08:30 21.02.2020 г.

Дата и время доставки пробы (образца): 10:30 21.02.2020 г.

Лицо, отобравшее пробы: Инженер-эколог Кияйкин П.В.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО "Крымская водная компания" Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9

Объект, где производился отбор пробы (образца): Республика Крым, Сакский район, Добрушинское с/п, с. Елизаветово, ул. Школьная, 28

Код пробы (образца): 2.1587-6с2020

Объем партии: 1.5л

Тара, упаковка: лабораторная посуда

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014: Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах

НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения

Условия транспортирования: Сумка-холодильник

Основание для отбора: Договор

Дополнительные сведения:

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:

О.М. _____ Помощник врача по общей гигиене Турчинская

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

_____ Трушина Н.М.



Код образца (пробы): 2.1587-6с2020
Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 855
Результат

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 21.02.2020 10 ч. 30 мин.

Дата начала исследования: 21.02.2020

Дата окончания исследования: 21.02.2020

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

| № п/п | Наименование, тип средства исследования (измерения) проб | Заводской номер | Сведения о государственной поверке | Действителен до |
|-------|--|-----------------|------------------------------------|-----------------|
| 1 | Не используется | | | 31.12.2025 |
| 2 | Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ" | 1571003 | Св-во о поверке № 05.19.0107.19 | 13.03.2021 |

| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на методы исследований |
|-------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1 | Цветность | 3,5 ± 1,1 | не более 20 | Градус | ГОСТ 31868-2012 |
| 2 | Привкус | 1 | не более 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 3 | Мутность | менее 0,58 | не более 1,5 | мг/л | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 4 | Запах | 1 | не более 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 |

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:

О.М.

Помощник врача по общей гигиене Турчинская



Код образца (пробы): 2.1587-6с2020
Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 1312

Результат

Бактериологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 21.02.2020 10 ч. 30 мин.

Дата начала исследования: 21.02.2020 10 ч. 50 мин.


Дата окончания исследования: 25.02.2020

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

| № п/п | Наименование, тип средства исследования (измерения) проб | Заводской номер | Сведения о государственной поверке | Действителен до |
|-------|--|-----------------|------------------------------------|-----------------|
| 1 | Термостат электрический суховоздушный ТС-80 | 6795 | Аттестат № 25.0033.19 | 28.05.2020 |
| 2 | Термостат электрический с водяной рубашкой ЗЦ1125М | 647 | Аттестат № 25.0034.19 | 28.05.2020 |

| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на методы исследований |
|-------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1 | ОМЧ | 15 | не более 50 | КОЕ в 1 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Термотолерантные колиформные бактерии | Не обнаружено | отсутствие | КОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | Общие колиформные бактерии | Не обнаружено | отсутствие | КОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:

О.М.  Помощник врача по общей гигиене Турчинская



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Филиал ФБУЗ "ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе" в городе Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67.

Фактический адрес: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Некрасова, 37/43

Телефон, факс: (0-36569) 6-17-13

Электронный адрес: fbuz_evp@cge-crimea.ru

Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;

р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2.1589

Дата выдачи протокола 25.02.2020г.

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - Распределительная сеть*

Пробы (образцы) направлены: *ООО "Крымская водная компания" ИНН 9107000240, ОГРН 1149102017437, Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*

Дата и время отбора пробы (образца): *08:30 21.02.2020 г.*

Дата и время доставки пробы (образца): *10:30 21.02.2020 г.*

Лицо, отобравшее пробы: *Инженер-эколог Кияйкин П.В.*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *ООО "Крымская водная компания" Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*

Объект, где производился отбор пробы (образца): *Республика Крым, Сакский район, Добрушинское с/п, с. Шалаши, ул. Зеленая, 15*

Код пробы (образца): *2.1589-бс2020*

Объем партии: *1.5л*

Тара, упаковка: *лабораторная посуда*

НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014: Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:


СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения

Условия транспортирования: *Сумка-холодильник*

Основание для отбора: *Договор*

Дополнительные сведения:

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:

О.М.  *Помощник врача по общей гигиене Турчинская*

О.М.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

Трушина Н.М.  *М.П.*



Код образца (пробы): 2.1589-6с2020
Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 857
Результат

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 21.02.2020 10 ч. 30 мин.

Дата начала исследования: 21.02.2020


Дата окончания исследования: 21.02.2020

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

| № п/п | Наименование, тип средства исследования (измерения) проб | Заводской номер | Сведения о государственной поверке | Действителен до |
|-------|--|-----------------|------------------------------------|-----------------|
| 1 | Не используется | | | 31.12.2025 |
| 2 | Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ" | 1571003 | Св-во о поверке № 05.19.0107.19 | 13.03.2021 |

| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на методы исследований |
|-------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1 | Цветность | 2,9 ± 0,9 | не более 20 | Градус | ГОСТ 31868-2012 |
| 2 | Привкус | 1 | не более 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 3 | Мутность | менее 0,58 | не более 1,5 | мг/л | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 4 | Запах | 1 | не более 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 |

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:

 Помощник врача по общей гигиене Турчинская
О.М.



Код образца (пробы): 2.1589-6с2020
Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 1314

Результат

Бактериологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 21.02.2020 10 ч. 30 мин.

Дата начала исследования: 21.02.2020 10 ч. 50 мин.


Дата окончания исследования: 25.02.2020

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

| № п/п | Наименование, тип средства исследования (измерения) проб | Заводской номер | Сведения о государственной поверке | Действителен до |
|-------|--|-----------------|------------------------------------|-----------------|
| 1 | Термостат электрический суховоздушный ТС-80 | 6795 | Аттестат № 25.0033.19 | 28.05.2020 |
| 2 | Термостат электрический с водяной рубашкой ЗЦ1125М | 647 | Аттестат № 25.0034.19 | 28.05.2020 |

| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на методы исследований |
|-------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1 | ОМЧ | 10 | не более 50 | КОЕ в 1 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Термотолерантные колиформные бактерии | Не обнаружено | отсутствие | КОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | Общие колиформные бактерии | Не обнаружено | отсутствие | КОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:

О.М.  Помощник врача по общей гигиене Турчинская



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Филиал ФБУЗ "ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе" в городе Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67.

Фактический адрес: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Некрасова, 37/43

Телефон, факс: (0-36569) 6-17-13

Электронный адрес: fbuz_evp@cge-crimea.ru

Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;

р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CT86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2.570

Дата выдачи протокола 17 января 2020г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая - централизованное водоснабжение - ул. Школьная, 33

Пробы (образцы) направлены: ООО "Крымская Водная Компания" ИНН не указан, ОГРН не указан, Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9

Дата и время отбора пробы (образца): 09:00 15.01.2020 г.

Дата и время доставки пробы (образца): 14:00 15.01.2020 г.

Лицо, отобравшее пробы: Кияйкин П.В. инженер-эколог

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО "Крымская водная компания" Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9

Объект, где производился отбор пробы (образца): с. Добрушино, ул. Школьная, 33 Республика Крым, Сакский район, Добрушинское с/п, с. Добрушино, ул. Школьная, 33

Код пробы (образца): 2.570-бс2020

Объем партии: 1,5л

Тара, упаковка: лабораторная посуда

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014: Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения

Условия транспортирования: Сумка-холодильник

Основание для отбора: Договор от 04.09.2018 г.

Дополнительные сведения:

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:

 Помощник врача по общей гигиене Турчинская

О.М.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

 Трушина Н.А.



Код образца (пробы): 2.570-6с2020

Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 326

Результат

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 15.01.2020 14 ч. 00 мин.

Дата начала исследования: 15.01.2020

Дата окончания исследования: 16.01.2020

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

| № п/п | Наименование, тип средства исследования (измерения) проб | Заводской номер | Сведения о государственной поверке | Действителен до |
|-------|--|-----------------|------------------------------------|-----------------|
| 1 | Не используется | | | 31.12.2025 |
| 2 | Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ" | 1570273 | Св-во о поверке №05.3047.18 | 02.09.2020 |

| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на методы исследований |
|-------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1 | Цветность | 3,0 ± 0,9 | не более 20 (35) | Градус | ГОСТ 31868-2012 |
| 2 | Привкус | 1 | не более 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 3 | Мутность | менее 0,58 | 1,5 (2) | мг/л | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 4 | Запах | 1 | не более 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 |

Код образца (пробы): 2.570-6с2020

Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 486

Результат

Бактериологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 15.01.2020 14 ч. 00 мин.


Дата начала исследования: 15.01.2020 11 ч. 12 мин.

Дата окончания исследования: 17.01.2020

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):


| № п/п | Наименование, тип средства исследования (измерения) проб | Заводской номер | Сведения о государственной поверке | Действителен до |
|-------|--|-----------------|------------------------------------|-----------------|
| 1 | Термостат электрический суховоздушный ТС-80 | 6795 | Аттестат № 25.0033.19 | 28.05.2020 |
| 2 | Термостат электрический с водяной рубашкой ЗЦ1125М | 647 | Аттестат № 25.0034.19 | 28.05.2020 |

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:

 Помощник врача по общей гигиене Турчинская
О.М.

| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на методы исследований |
|-------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1 | ОМЧ | 13 | не более 50 | КОЕ в 1 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Термотолерантные колиформные бактерии | Не обнаружено | отсутствие | КОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | Общие колиформные бактерии | Не обнаружено | отсутствие | КОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:

 Помощник врача по общей гигиене Турчинская
О.М.

протокол № 2.570 от

17.01.20г.

страница 3 из 3

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ):05.11.017.8.12.19

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Филиал ФБУЗ "ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе" в городе Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67.

Фактический адрес: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Некрасова, 37/43

Телефон, факс: (0-36569) 6-17-13

Электронный адрес: fbuz_evp@cge-crimea.ru

Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;

р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CF86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2.524

Дата выдачи протокола 17 января 2020г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая - централизованное водоснабжение - ул. 40 лет Победы, 8

Пробы (образцы) направлены: ООО "Крымская Водная Компания" ИНН не указан, ОГРН не указан, Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9

Дата и время отбора пробы (образца): 09:00 15.01.2020 г.

Дата и время доставки пробы (образца): 14:00 15.01.2020 г.

Лицо, отобравшее пробы: Кияйкин П.В. инженер-эколог

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9

Объект, где производился отбор пробы (образца): с. Известковое, ул. 40 лет Победы, 8 Республика Крым, Сакский район, Добрушинское с/п, с. Известковое, ул. 40 лет Победы, 8

Код пробы (образца): 2.524-бс2020

Объем партии: 1.5л

Тара, упаковка: лабораторная посуда

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014: Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения

Условия транспортирования: Сумка-холодильник

Основание для отбора: Договор от 04.09.2018 г.

Дополнительные сведения:

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:

О.М. Помощник врача по общей гигиене Турчинская

О.М.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

Трушина Н.И. Трушина Н.И.



протокол № 2.524 от 17.01.20г.

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Ф(ИЛЦ):05.11.017.8.12.19

Код образца (пробы): 2.524-бс2020
Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 324
Результат

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 15.01.2020 14 ч. 00 мин.

Дата начала исследования: 15.01.2020

Дата окончания исследования: 16.01.2020

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

| № п/п | Наименование, тип средства исследования (измерения) проб | Заводской номер | Сведения о государственной поверке | Действителен до |
|-------|--|-----------------|------------------------------------|-----------------|
| 1 | Не используется | | | 31.12.2025 |
| 2 | Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ" | 1570273 | Св-во о поверке №05.3047.18 | 02.09.2020 |

| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на методы исследований |
|-------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1 | Цветность | 4,2 ± 1,3 | не более 20 (35) | Градус | ГОСТ 31868-2012 |
| 2 | Привкус | 1 | не более 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 3 | Мутность | менее 0,58 | 1,5 (2) | мг/л | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 4 | Запах | 1 | не более 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 |

Код образца (пробы): 2.524-бс2020
Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 484
Результат

Бактериологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 15.01.2020 14 ч. 00 мин.


Дата начала исследования: 15.01.2020 14 ч. 47 мин.

Дата окончания исследования: 17.01.2020

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):


| № п/п | Наименование, тип средства исследования (измерения) проб | Заводской номер | Сведения о государственной поверке | Действителен до |
|-------|--|-----------------|------------------------------------|-----------------|
| 1 | Термостат электрический суховоздушный ТС-80 | 6795 | Аттестат № 25.0033.19 | 28.05.2020 |
| 2 | Термостат электрический с водяной рубашкой ЗЦ1125М | 647 | Аттестат № 25.0034.19 | 28.05.2020 |

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:

 Помощник врача по общей гигиене Турчинская
О.М.

| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на методы исследований |
|-------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1 | ОМЧ | 14 | не более 50 | КОЕ в 1 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Термотолерантные колиформные бактерии | Не обнаружено | отсутствие | КОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | Общие колиформные бактерии | Не обнаружено | отсутствие | КОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:

 Помощник врача по общей гигиене Турчинская
О.М.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Филиал ФБУЗ "ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе" в городе Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67.

Фактический адрес: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Некрасова, 37/43

Телефон, факс: (0-36569) 6-17-13

Электронный адрес: fbuz_evp@cge-crimea.ru

Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;

р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2.569

Дата выдачи протокола 17 января 2020г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая - централизованное водоснабжение - ул. Школьная, 28

Пробы (образцы) направлены: ООО "Крымская Водная Компания" ИНН не указан, ОГРН не указан, Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9

Дата и время отбора пробы (образца): 09:00 15.01.2020 г.

Дата и время доставки пробы (образца): 14:00 15.01.2020 г.

Лицо, отобравшее пробы: Кияйкин П.В. инженер-эколог

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО "Крымская водная компания" Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9

Объект, где производился отбор пробы (образца): с. Елизаветово, ул. Школьная, 28 Республика Крым, Сакский район, Добрушинское с/п, с. Елизаветово, ул. Школьная, 28

Код пробы (образца): 2.569-бс2020

Объем партии: 1.5л

Тара, упаковка: лабораторная посуда

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014: Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения

Условия транспортирования: Сумка-холодильник

Основание для отбора: Договор от 04.09.2018 г.

Дополнительные сведения:

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:

О.М. Помощник врача по общей гигиене Турчинская

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

Трушина Н.М.



протокол № 2.569 от 17.01.20г.

страница 1 из 2

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Ф(ИЛЦ):05.11.017.8.12.19

Код образца (пробы): 2.569-6с2020

Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 325

Результат

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 15.01.2020 14 ч. 00 мин.

Дата начала исследования: 15.01.2020

Дата окончания исследования: 16.01.2020

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

| № п/п | Наименование, тип средства исследования (измерения) проб | Заводской номер | Сведения о государственной поверке | Действителен до |
|-------|--|-----------------|------------------------------------|-----------------|
| 1 | Не используется | | | 31.12.2025 |
| 2 | Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ" | 1570273 | Св-во о поверке №05.3047.18 | 02.09.2020 |

| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на методы исследований |
|-------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1 | Цветность | 3,0 ± 0,9 | не более 20 (35) | Градус | ГОСТ 31868-2012 |
| 2 | Привкус | 1 | не более 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 3 | Мутность | менее 0,58 | 1,5 (2) | мг/л | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 4 | Запах | 1 | не более 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 |

Код образца (пробы): 2.569-6с2020

Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 485

Результат

Бактериологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 15.01.2020 14 ч. 00 мин.

Дата начала исследования: 15.01.2020 11 ч. 10 мин.

Дата окончания исследования: 17.01.2020

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

| № п/п | Наименование, тип средства исследования (измерения) проб | Заводской номер | Сведения о государственной поверке | Действителен до |
|-------|--|-----------------|------------------------------------|-----------------|
| 1 | Термостат электрический суховоздушный ТС-80 | 6795 | Аттестат № 25.0033.19 | 28.05.2020 |
| 2 | Термостат электрический с водяной рубашкой ЗЦ1125М | 647 | Аттестат № 25.0034.19 | 28.05.2020 |


Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:

О.М.

Помощник врача по общей гигиене Турчинская

| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на методы исследований |
|-------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1 | ОМЧ | 12 | не более 50 | КОЕ в 1 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Термотолерантные колиформные бактерии | Не обнаружено | отсутствие | КОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | Общие колиформные бактерии | Не обнаружено | отсутствие | КОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:

 Помощник врача по общей гигиене Турчинская
О.М.

протокол № 2.569 от 17.01.20г.

страница 3 из 3

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ):05.11.017.8.12.19

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Филиал ФБУЗ "ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе" в городе Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67.

Фактический адрес: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Некрасова, 37/43

Телефон, факс: (0-36569) 6-17-13

Электронный адрес: fbuz_evp@cge-crimea.ru

Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;

р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CG86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2.571

Дата выдачи протокола 17 января 2020г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая - централизованное водоснабжение - ул. Зеленая, 15

Пробы (образцы) направлены: ООО "Крымская Водная Компания" ИНН не указан, ОГРН не указан, Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9

Дата и время отбора пробы (образца): 09:00 15.01.2020 г.

Дата и время доставки пробы (образца): 14:00 15.01.2020 г.

Лицо, отобравшее пробы: Кияйкин П.В. инженер-эколог

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО "Крымская водная компания" Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9

Объект, где производился отбор пробы (образца): с Шалаш, ул. Зеленая, 15 Республика Крым, Сакский район, Добрушинское с/п, с. Шалаш, ул. Зеленая, 15

Код пробы (образца): 2.571-бс2020

Объем партии: 1.5л

Тара, упаковка: лабораторная посуда

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014: Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:


СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения

Условия транспортирования: Сумка-холодильник

Основание для отбора: Договор от 04.09.2018 г.

Дополнительные сведения:

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:

О.М.  Помощник врача по общей гигиене Турчинская

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

 Трушина М.М.



Код образца (пробы): 2.571-6с2020

Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 327

Результат

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 15.01.2020 14 ч. 00 мин.

Дата начала исследования: 15.01.2020

Дата окончания исследования: 16.01.2020

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

| № п/п | Наименование, тип средства исследования (измерения) проб | Заводской номер | Сведения о государственной поверке | Действителен до |
|-------|--|-----------------|------------------------------------|-----------------|
| 1 | Не используется | | | 31.12.2025 |
| 2 | Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ" | 1570273 | Св-во о поверке №05.3047.18 | 02.09.2020 |

| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на методы исследований |
|-------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1 | Цветность | 5,0 ± 1,5 | не более 20 (35) | Градус | ГОСТ 31868-2012 |
| 2 | Привкус | 1 | не более 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 3 | Мутность | менее 0,58 | 1,5 (2) | мг/л | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 4 | Запах | 1 | не более 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 |

Код образца (пробы): 2.571-6с2020

Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 487

Результат

Бактериологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 15.01.2020 14 ч. 00 мин.


Дата начала исследования: 15.01.2020 14 ч. 13 мин.

Дата окончания исследования: 17.01.2020

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

| № п/п | Наименование, тип средства исследования (измерения) проб | Заводской номер | Сведения о государственной поверке | Действителен до |
|-------|--|-----------------|------------------------------------|-----------------|
| 1 | Термостат электрический суховоздушный ТС-80 | 6795 | Аттестат № 25.0033.19 | 28.05.2020 |
| 2 | Термостат электрический с водяной рубашкой ЗЦ1125М | 647 | Аттестат № 25.0034.19 | 28.05.2020 |

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:

О.М.  Помощник врача по общей гигиене Турчинская

| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на методы исследований |
|-------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1 | ОМЧ | 15 | не более 50 | КОЕ в 1 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Термотолерантные колиформные бактерии | Не обнаружено | отсутствие | КОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | Общие колиформные бактерии | Не обнаружено | отсутствие | КОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:

О.М.



Помощник врача по общей гигиене Турчинская