

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Филиал ФБУЗ "ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе" в городе Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67.

Фактический адрес: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Некрасова, 37/43

Телефон, факс: (0-36569) 6-17-13

Электронный адрес: [fbuz\\_evp@cge-crimea.ru](mailto:fbuz_evp@cge-crimea.ru)

Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;

р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CG86

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2.1576

Дата выдачи протокола 25.02.2020г.

**Наименование пробы (образца):** Вода питьевая - централизованное водоснабжение - Распределительная сеть

**Пробы (образцы) направлены:** ООО "Крымская водная компания" ИНН 9107000240, ОГРН 1149102017437, Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9

**Дата и время отбора пробы (образца):** 08:30 21.02.2020 г.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 10:30 21.02.2020 г.

**Лицо, отобравшее пробы:** Инженер-эколог Кияйкин П.В.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** ООО "Крымская водная компания" Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9

**Объект, где производился отбор пробы (образца):** Республика Крым, Сакский район, Крайненское с/п, с. Крайнее, ул. Ленина, 32

**Код пробы (образца):** 2.1576-бс2020

**Объем партии:** 1.5л

**Тара, упаковка:** лабораторная посуда

**НД на методику отбора:** ГОСТ Р 56237-2014: Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:**

СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения

**Условия транспортирования:** Сумка-холодильник

**Основание для отбора:** Договор

**Дополнительные сведения:**

**Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:**

О.М.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

Помощник врача по общей гигиене Турчинская

Трушина Н.М.



Код образца (пробы): 2.1576-6с2020

Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 844

Результат

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 21.02.2020 10 ч. 30 мин.

Дата начала исследования: 21.02.2020


Дата окончания исследования: 21.02.2020

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Не используется			31.12.2025
2	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ"	1571003	Св-во о поверке № 05.19.0107.19	13.03.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	2,5 ± 0,8	не более 20	Градус	ГОСТ 31868-2012
2	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
4	Запах	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:

 Помощник врача по общей гигиене Турчинская  
О.М.

Код образца (пробы): 2.1576-6с2020  
Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 1301  
Результат

**Бактериологическая лаборатория**

Дата поступления пробы: 21.02.2020 10 ч. 30 мин.

Дата начала исследования: 21.02.2020 10 ч. 45 мин.

Дата окончания исследования: 25.02.2020


Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-80	6795	Аттестат № 25.0033.19	28.05.2020
2	Термостат электрический с водяной рубашкой ЗЦ1125М	647	Аттестат № 25.0034.19	28.05.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	11	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

**Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:**

О.М.

 Помощник врача по общей гигиене Турчинская

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Филиал ФБУЗ "ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе" в городе Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67.

Фактический адрес: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Некрасова, 37/43

Телефон, факс: (0-36569) 6-17-13

Электронный адрес: [fbuz\\_evp@cge-crimea.ru](mailto:fbuz_evp@cge-crimea.ru)

Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;

р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CF86

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2.1574**

Дата выдачи протокола **25.02.2020г.**

**Наименование пробы (образца):** *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - Распределительная сеть*

**Пробы (образцы) направлены:** *ООО "Крымская водная компания" ИНН 9107000240, ОГРН 1149102017437, Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*

**Дата и время отбора пробы (образца):** *08:30 21.02.2020 г.*

**Дата и время доставки пробы (образца):** *10:30 21.02.2020 г.*

**Лицо, отобравшее пробы:** *Инженер-эколог Кияйкин П.В.*

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** *ООО "Крымская водная компания" Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*

**Объект, где производился отбор пробы (образца):** *Республика Крым, Сакский район, Крайненское с/п, с. Вершинное, ул. Фиратовых, 30*

**Код пробы (образца):** *2.1574-бс2020*

**Объем партии:** *1.5л*

**Тара, упаковка:** *лабораторная посуда*

**НД на методику отбора:** *ГОСТ Р 56237-2014: Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах*

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:**


*СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения*

**Условия транспортирования:** *Сумка-холодильник*


**Основание для отбора:** *Договор*

**Дополнительные сведения:**

**Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:**

*О.М.*  *Помощник врача по общей гигиене Турчинская*

**Руководитель (заместитель) ИЛЦ:**

*Трушина Н.М.* 



Код образца (пробы): 2.1574-бс2020  
Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 842  
Результат

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 21.02.2020 10 ч. 30 мин.

Дата начала исследования: 21.02.2020


Дата окончания исследования: 21.02.2020

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Не используется			31.12.2025
2	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ"	1571003	Св-во о поверке № 05.19.0107.19	13.03.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	4,1 ± 1,2	не более 20	Градус	ГОСТ 31868-2012
2	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	0,90 ± 0,18	не более 1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
4	Запах	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:

  
О.М. Помощник врача по общей гигиене Турчинская



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека**

**Филиал ФБУЗ "ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе" в городе Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах**

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67.

Фактический адрес: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Некрасова, 37/43

Телефон, факс: (0-36569) 6-17-13

Электронный адрес: [fbuz\\_evp@cge-crimea.ru](mailto:fbuz_evp@cge-crimea.ru)

Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;

р/с 40501810435102000001, л/с 20756Ц82240 в УФК по Республике Крым

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CF86

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2.1575**

**Дата выдачи протокола 25.02.2020г.**

**Наименование пробы (образца):** *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - Распределительная сеть*

**Пробы (образцы) направлены:** *ООО "Крымская водная компания" ИНН 9107000240, ОГРН 1149102017437, Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*

**Дата и время отбора пробы (образца):** *08:30 21.02.2020 г.*

**Дата и время доставки пробы (образца):** *10:30 21.02.2020 г.*

**Лицо, отобравшее пробы:** *Инженер-эколог Кияйкин П.В.*

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** *ООО "Крымская водная компания" Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*

**Объект, где производился отбор пробы (образца):** *Республика Крым, Сакский район, Крайненское с/п, с. Трудовое, ул. Школьная, 43А*

**Код пробы (образца):** *2.1575-бс2020*

**Объем партии:** *1.5л*

**Тара, упаковка:** *лабораторная посуда*

**НД на методику отбора:** *ГОСТ Р 56237-2014: Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах*

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:**

*СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения*

**Условия транспортирования:** *Сумка-холодильник*

**Основание для отбора:** *Договор*


**Дополнительные сведения:**

**Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:**

*О.М.*  *Помощник врача по общей гигиене Турчинская*

*О.М.*

**Руководитель (заместитель) ИЛЦ:**

 *Трушина Н.М.*



Код образца (пробы): 2.1575-6с2020  
Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 843

Результат

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 21.02.2020 10 ч. 30 мин.

Дата начала исследования: 21.02.2020


Дата окончания исследования: 21.02.2020

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Не используется			31.12.2025
2	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ"	1571003	Св-во о поверке № 05.19.0107.19	13.03.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	$3 \pm 1$	не более 20	Градус	ГОСТ 31868-2012
2	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	$0,60 \pm 0,12$	не более 1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
4	Запах	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:

  
О.М. Помощник врача по общей гигиене Турчинская



Код образца (пробы): 2.1575-бс2020  
Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 1300  
Результат

**Бактериологическая лаборатория**

Дата поступления пробы: 21.02.2020 10 ч. 30 мин.

Дата начала исследования: 21.02.2020 10 ч. 40 мин.


Дата окончания исследования: 25.02.2020

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-80	6795	Аттестат № 25.0033.19	28.05.2020
2	Термостат электрический с водяной рубашкой ЗЦ1125М	647	Аттестат № 25.0034.19	28.05.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	13	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

**Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:**

 Помощник врача по общей гигиене Турчинская  
О.М.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Филиал ФБУЗ "ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе" в городе Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67.

Фактический адрес: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Некрасова, 37/43

Телефон, факс: (0-36569) 6-17-13

Электронный адрес: [fbuz\\_evp@cge-crimea.ru](mailto:fbuz_evp@cge-crimea.ru)

Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;

р/с 40501810435102000001, л/с 20756Ц82240 в УФК по Республике Крым

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CF86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2.502

Дата выдачи протокола 17 января 2020г.

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - ул. Ленина, 32*

Пробы (образцы) направлены: *ООО "Крымская Водная Компания" ИНН не указан, ОГРН не указан, Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*

Дата и время отбора пробы (образца): *09:00 15.01.2020 г.*

Дата и время доставки пробы (образца): *14:00 15.01.2020 г.*

Лицо, отобравшее пробы: *Кийкин П.В. инженер-эколог*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*

Объект, где производился отбор пробы (образца): *с. Крайнее, ул. Ленина, 32 Республика Крым, Сакский район, Крайненское с/п, с. Крайнее, ул. Ленина, 32*

Код пробы (образца): *2.502-бс2020*

Объем партии: *1.5л*

Тара, упаковка: *лабораторная посуда*

НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014: Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

*СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения*

Условия транспортирования: *Сумка-холодильник*

Основание для отбора: *Договор от 04.09.2018 г.*

Дополнительные сведения:

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:

*О.М.* Помощник начальника отдела гигиены Турчинская

*О.М.*

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

*Трушина Е.М.*



Код образца (пробы): 2.502-бс2020  
Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 302  
Результат

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 15.01.2020 14 ч. 00 мин.

Дата начала исследования: 15.01.2020

Дата окончания исследования: 16.01.2020

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Не используется			31.12.2025
2	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ"	1570273	Св-во о поверке №05.3047.18	02.09.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	2,7 ± 0,8	не более 20 (35)	Градус	ГОСТ 31868-2012
2	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	менее 0,58	1,5 (2)	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
4	Запах	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

Код образца (пробы): 2.502-бс2020  
Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 462  
Результат

Бактериологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 15.01.2020 14 ч. 00 мин.

Дата начала исследования: 15.01.2020 14 ч. 12 мин.

Дата окончания исследования: 17.01.2020

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-80	6795	Аттестат № 25.0033.19	28.05.2020
2	Термостат электрический с водяной рубашкой ЗЦ1125М	647	Аттестат № 25.0034.19	28.05.2020

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:

 Помощник врача по общей гигиене Турчинская  
О.М.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Филиал ФБУЗ "ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе" в городе Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67.

Фактический адрес: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Некрасова, 37/43

Телефон, факс: (0-36569) 6-17-13

Электронный адрес: fbuz\_evp@cge-crimea.ru

Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;

р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CG86

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2.500

Дата выдачи протокола 17 января 2020г.

**Наименование пробы (образца):** Вода питьевая - централизованное водоснабжение - ул. Фиратовых, 30

**Пробы (образцы) направлены:** ООО "Крымская Водная Компания" ИНН не указан, ОГРН не указан, Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9

**Дата и время отбора пробы (образца):** 09:00 15.01.2020 г.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 14:00 15.01.2020 г.

**Лицо, отобравшее пробы:** Кияйкин П.В. инженер-эколог

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9

**Объект, где производился отбор пробы (образца):** с.Вершинное, ул. Фиратовых, 30 Республика Крым, Сакский район, Крайненское с/п, с. Вершинное, ул. Фиратовых, 30

**Код пробы (образца):** 2.500-бс2020

**Объем партии:** 1.5л

**Тара, упаковка:** лабораторная посуда

**НД на методику отбора:** ГОСТ Р 56237-2014: Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:**

СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения

**Условия транспортирования:** Сумка-холодильник

**Основание для отбора:** Договор от 04.09.2018 г.

**Дополнительные сведения:**

**Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:**

О.М. Помощник врача по общей гигиене Турчинская

**Руководитель (заместитель) ИЛЦ:**

Трушина Е.М.



Код образца (пробы): 2.500-бс2020  
Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 300  
Результат

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 15.01.2020 14 ч. 00 мин.

Дата начала исследования: 15.01.2020

Дата окончания исследования: 16.01.2020

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Не используется			31.12.2025
2	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ"	1570273	Св-во о поверке №05.3047.18	02.09.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	2,4 ± 0,7	не более 20 (35)	Градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 0,58	1,5 (2)	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016

Код образца (пробы): 2.500-бс2020  
Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 460  
Результат

Бактериологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 15.01.2020 14 ч. 00 мин.


Дата начала исследования: 15.01.2020 14 ч. 10 мин.

Дата окончания исследования: 17.01.2020

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-80	6795	Аттестат № 25.0033.19	28.05.2020
2	Термостат электрический с водяной рубашкой ЗЦ1125М	647	Аттестат № 25.0034.19	28.05.2020

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:

 Помощник врача по общей гигиене Турчинская  
О.М.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Филиал ФБУЗ "ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе" в городе Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67.

Фактический адрес: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Некрасова, 37/43

Телефон, факс: (0-36569) 6-17-13

Электронный адрес: [fbuz\\_evp@cge-crimea.ru](mailto:fbuz_evp@cge-crimea.ru)

Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;

р/с 40501810435102000001, л/с 20756Ц82240 в УФК по Республике Крым

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CF86

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2.501

Дата выдачи протокола 17 января 2020г.

**Наименование пробы (образца):** Вода питьевая - централизованное водоснабжение - ул. Школьная 43А

**Пробы (образцы) направлены:** ООО "Крымская Водная Компания" ИНН не указан, ОГРН не указан, Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9

**Дата и время отбора пробы (образца):** 09:00 15.01.2020 г.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 14:00 15.01.2020 г.

**Лицо, отобравшее пробы:** Кияйкин П.В. инженер-эколог

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9

**Объект, где производился отбор пробы (образца):** с. Трудовое, ул. Школьная, 43А Республика Крым, Сакский район, Крайненское с/п, с. Трудовое, ул. Школьная, 43А

**Код пробы (образца):** 2.501-бс2020

**Объем партии:** 1,5л

**Тара, упаковка:** лабораторная посуда

**НД на методику отбора:** ГОСТ Р 56237-2014: Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:**

СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения

**Условия транспортирования:** Сумка-холодильник

**Основание для отбора:** Договор от 04.09.2018 г.

**Дополнительные сведения:**

**Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:**

О.М. Помощник врача по общей гигиене Турчинская

О.М.

**Руководитель (заместитель) ИЛЦ:**

Трушина Н.И.





Код образца (пробы): 2.501-бс2020

Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 301

Результат

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 15.01.2020 14 ч. 00 мин.

Дата начала исследования: 15.01.2020

Дата окончания исследования: 16.01.2020

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Не используется			31.12.2025
2	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ"	1570273	Св-во о поверке №05.3047.18	02.09.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	2,4 ± 0,7	не более 20 (35)	Градус	ГОСТ 31868-2012
2	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	менее 0,58	1,5 (2)	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
4	Запах	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

Код образца (пробы): 2.501-бс2020

Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 461

Результат

Бактериологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 15.01.2020 14 ч. 00 мин.

Дата начала исследования: 15.01.2020 14 ч. 11 мин.

Дата окончания исследования: 17.01.2020

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):


№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-80	6795	Аттестат № 25.0033.19	28.05.2020
2	Термостат электрический с водяной рубашкой ЗЦ1125М	647	Аттестат № 25.0034.19	28.05.2020

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:

О.М. Помощник врача по общей гигиене Турчинская  
О.М.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	13	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

**Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:**

 Помощник врача по общей гигиене Турчинская  
О.М.