Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67.
Фактический адрес: 296100, г.Джанкой, ул.Дзержинского, д.30/Октябрьская, 21
Телефон, факс: (0-36564) 3-15-39
Электронный адрес: fbuz_djank@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002, р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82280 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском и Первомайском районах
_____ Севостьянова Т.С.
М.П.
01.10.2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 7.14770
Дата выдачи протокола 01.10.2021

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - с. Снегерёвка , пер. Вошский , 8*
Пробы (образцы) направлены: *ООО «Крымская водная компания» ИНН 9107000240, ОГРН 1149102017437, Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Дата и время отбора пробы (образца): *29.09.2021 08:00*
Дата и время доставки пробы (образца): *29.09.2021 14:40*
Лицо, отобравшее пробы: *Меджитов Айдер*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *ООО «Крымская водная компания» Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Объект, где производился отбор пробы (образца): *ООО «Крымская водная компания», Республика Крым, Первомайский район, Первомайское с/п, пгт. Первомайское, ул. Кооперативная, 1*
Код пробы (образца): *7.14770-сб2021*
Номер партии: **Объем партии:**
Тара, упаковка: *лабораторная посуда стекло, бутылка пластик*
НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014*
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: *СанПиН 1.2.3685-21*
Условия транспортирования: *Сумка-холодильник*
Основание для отбора: *Договор № 2021.14810 от 22.01.2021*
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
_____ *Оператор ЭВМ и ВМ Олейник Е.Ю.*

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Код образца (пробы): 7.14770-сб2021

Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 3906

Результат

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 29.09.2021

Дата начала исследования: 29.09.2021

Дата окончания исследования: 01.10.2021

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3- "ЗОМЗ"	9204916	Свидетельство о поверке № 05.17.0614.19	13.10.2021
2	Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2	8712417	Свидетельство о поверке № 05.19.1173.20	12.10.2021

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	2, сероводорода	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	**3, горько-щелочной**	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	менее 1	Градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 1	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:

_____ *Оператор ЭВМ и ВМ Олейник Е.Ю.*

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Код образца (пробы): 7.14770-сб2021

Регистрационный номер образца в журнале лаборатории:

Результат

Бактериологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 29.09.2021

Дата начала исследования: 29.09.2021

Дата окончания исследования: 01.10.2021

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Термометр стеклянный ртутный ТТЖ М	25822	Клеймо	01.10.2021
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-80М-2	3241	Аттестат №01.00257.21	11.04.2022
3	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	48209	Аттестат №01.00268.21	11.04.2022

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	15	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:

Оператор ЭВМ и ВМ Олейник Е.Ю.

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67.
Фактический адрес: 296100, г.Джанкой, ул.Дзержинского, д.30/Октябрьская, 21
Телефон, факс: (0-36564) 3-15-39
Электронный адрес: fbuz_djank@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002; р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СТ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском и Первомайском районах
_____ Севостьянова Т.С.
М.П.
01.10.2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 7.14771

Дата выдачи протокола 01.10.2021

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - с. Мельничное , ул. Жуковского , 7*
Пробы (образцы) направлены: *ООО «Крымская водная компания» ИНН 9107000240, ОГРН 1149102017437, Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Дата и время отбора пробы (образца): *29.09.2021 08:00*
Дата и время доставки пробы (образца): *29.09.2021 14:40*
Лицо, отобравшее пробы: *Меджитов Айдер*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *ООО «Крымская водная компания» Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Объект, где производился отбор пробы (образца): *ООО «Крымская водная компания», Республика Крым, Первомайский район, Первомайское с/п, пгт. Первомайское, ул. Кооперативная, 1*
Код пробы (образца): *7.14771-сб2021*
Номер партии: **Объем партии:**
Тара, упаковка: *лабораторная посуда стекло, бутылка пластик*
НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014*
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: *СанПиН 1.2.3685-21*
Условия транспортирования: *Сумка-холодильник*
Основание для отбора: *Договор № 2021.14810 от 22.01.2021*
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
_____ *Оператор ЭВМ и ВМ Олейник Е.Ю.*

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Код образца (пробы): 7.14771-сб2021

Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 3907

Результат

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 29.09.2021

Дата начала исследования: 29.09.2021

Дата окончания исследования: 01.10.2021

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3- "ЗОМЗ"	9204916	Свидетельство о поверке № 05.17.0614.19	13.10.2021
2	Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2	8712417	Свидетельство о поверке № 05.19.1173.20	12.10.2021

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	**3, сероводорода**	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	**3, горько-щелочной**	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	менее 1	Градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 1	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:

_____ *Оператор ЭВМ и ВМ Олейник Е.Ю.*

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ):05.11.017.10.12.21

Код образца (пробы): 7.14771-сб2021
Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 11715

Результат

Бактериологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 29.09.2021
Дата начала исследования: 29.09.2021
Дата окончания исследования: 01.10.2021
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Термометр стеклянный ртутный ТТЖ М	25822	Клеймо	01.10.2021
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-80М-2	3241	Аттестат №01.00257.21	11.04.2022
3	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	48209	Аттестат №01.00268.21	11.04.2022

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	28	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
_____ *Оператор ЭВМ и ВМ Олейник Е.Ю.*

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.
Ф(ИЛЦ):05.11.017.10.12.21

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67.
Фактический адрес: 296100, г.Джанкой, ул.Дзержинского, д.30/Октябрьская, 21
Телефон, факс: (0-36564) 3-15-39
Электронный адрес: fbuz_djank@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002; р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском и Первомайском районах
_____ Севостьянова Т.С.
М.П.
01.10.2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 7.14768

Дата выдачи протокола 01.10.2021

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - с. Островское , ул. Первомайская , 5*
Пробы (образцы) направлены: *ООО «Крымская водная компания» ИНН 9107000240, ОГРН 1149102017437, Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Дата и время отбора пробы (образца): *29.09.2021 08:00*
Дата и время доставки пробы (образца): *29.09.2021 14:40*
Лицо, отобравшее пробы: *Меджитов Айдер*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *ООО «Крымская водная компания» Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Объект, где производился отбор пробы (образца): *ООО «Крымская водная компания», Республика Крым, Первомайский район, Первомайское с/п, пгт. Первомайское, ул. Кооперативная, 1*
Код пробы (образца): *7.14768-сб2021*
Номер партии: **Объем партии:**
Тара, упаковка: *лабораторная посуда стекло, бутылка пластик*
НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014*
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: *СанПиН 1.2.3685-21*
Условия транспортирования: *Сумка-холодильник*
Основание для отбора: *Договор № 2021.14810 от 22.01.2021*
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
_____ *Оператор ЭВМ и ВМ Олейник Е.Ю.*

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Код образца (пробы): 7.14768-сб2021

Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 3904

Результат

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 29.09.2021

Дата начала исследования: 29.09.2021

Дата окончания исследования: 01.10.2021

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3- "ЗОМЗ"	9204916	Свидетельство о поверке № 05.17.0614.19	13.10.2021
2	Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2	8712417	Свидетельство о поверке № 05.19.1173.20	12.10.2021

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	2, сероводорода	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	2, щелочной	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	менее 1	Градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 1	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:

_____ *Оператор ЭВМ и ВМ Олейник Е.Ю.*

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ):05.11.017.10.12.21

Код образца (пробы): 7.14768-сб2021
Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 11712

Результат

Бактериологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 29.09.2021
Дата начала исследования: 29.09.2021
Дата окончания исследования: 01.10.2021

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Термометр стеклянный ртутный ТТЖ М	25822	Клеймо	01.10.2021
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-80М-2	3241	Аттестат №01.00257.21	11.04.2022
3	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	48209	Аттестат №01.00268.21	11.04.2022

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	16	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:

_____ *Оператор ЭВМ и ВМ Олейник Е.Ю.*

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67.
Фактический адрес: 296100, г.Джанкой, ул.Дзержинского, д.30/Октябрьская, 21
Телефон, факс: (0-36564) 3-15-39
Электронный адрес: fbuz_djank@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002; р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском и Первомайском районах
_____ Севостьянова Т.С.
М.П.
10.09.2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 7.13382

Дата выдачи протокола 10.09.2021

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - с. Островское скв. № 3348*
Пробы (образцы) направлены: *ООО «Крымская водная компания» ИНН 9107000240, ОГРН 1149102017437, Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Дата и время отбора пробы (образца): *08.09.2021 08:00*
Дата и время доставки пробы (образца): *08.09.2021 13:40*
Лицо, отобравшее пробы: *Меджитов Айдер*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *ООО «Крымская водная компания» Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Объект, где производился отбор пробы (образца): *ООО «Крымская водная компания», Республика Крым, Первомайский район, Первомайское с/п, пгт. Первомайское, ул. Кооперативная, 1*
Код пробы (образца): *7.13382-сб2021*
Номер партии: **Объем партии:**
Тара, упаковка: *лабораторная посуда стекло, бутылка пластик*
НД на методику отбора: *ГОСТ 31861-2012*
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: *СанПиН 1.2.3685-21*
Условия транспортирования: *Сумка-холодильник*
Основание для отбора: *Договор № 2021.14810 от 22.01.2021*
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
_____ *Оператор ЭВМ и ВМ Олейник Е.Ю.*

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Код образца (пробы): 7.13382-сб2021

Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 3523

Результат

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 08.09.2021

Дата начала исследования: 08.09.2021

Дата окончания исследования: 10.09.2021

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	pH-метр pH–150 МИ	1901	Св-во о поверке №05.19.1176.20	12.10.2021
2	Весы лабораторные AS 220/C/2	556943/17	Св-во о поверке №С-КК/03-082021/83795632	02.08.2022
3	Фотометр фотоэлектрический КФК-3- "ЗОМЗ"	9204916	Свидетельство о поверке № 05.17.0614.19	13.10.2021
4	Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2	8712417	Свидетельство о поверке № 05.19.1173.20	12.10.2021

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	2,сероводородный	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	**3,солёно-щелочной**	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	менее 1	Градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 1	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
5	Водородный показатель (pH)	7,9 ± 0,2	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Общая минерализация (сухой остаток)	**1208,0 ± 108,7**	мг/л	ПНД Ф 14.1:2.114-97
7	Жесткость	1,7 ± 0,3	Градус жесткости	ГОСТ 31954-2012
8	Хлориды	**505,1 ± 75,8**	мг/л	ГОСТ 4245-72

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:

_____ *Оператор ЭВМ и ВМ Олейник Е.Ю.*

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Код образца (пробы): 7.13382-сб2021
Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 10644

Результат

Бактериологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 08.09.2021
Дата начала исследования: 08.09.2021
Дата окончания исследования: 10.09.2021
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Термометр стеклянный ртутный ТТЖ М	25822	Клеймо	01.10.2021
2	Термостат суховоздушный ТС-1/80 СПУ	11645	Аттестат №01.00266.21	11.04.2022
3	Термостат электрический суховоздушный ТС-80М-2	3241	Аттестат №01.00257.21	11.04.2022

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	20	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
_____ *Оператор ЭВМ и ВМ Олейник Е.Ю.*

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.
Ф(ИЛЦ):05.11.017.10.12.21

Код образца (пробы): 7.13383-сб2021

Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 3524

Результат

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 08.09.2021

Дата начала исследования: 08.09.2021

Дата окончания исследования: 10.09.2021

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	pH-метр pH–150 МИ	1901	Св-во о поверке №05.19.1176.20	12.10.2021
2	Фотометр фотоэлектрический КФК-3- "ЗОМЗ"	9204916	Свидетельство о поверке № 05.17.0614.19	13.10.2021
3	Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2	8712417	Свидетельство о поверке № 05.19.1173.20	12.10.2021

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	**3,сероводородный**	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	**3,щелочной**	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	менее 1	Градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	**21,17 ± 2,96**	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
5	Водородный показатель (pH)	8,0 ± 0,2	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Общая минерализация (сухой остаток)	**1148,0 ± 103,3**	мг/л	ПНД Ф 14.1:2.114-97
7	Жесткость	1,5 ± 0,2	Градус жесткости	ГОСТ 31954-2012
8	Хлориды	**555,6 ± 83,3**	мг/л	ГОСТ 4245-72

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:

Оператор ЭВМ и ВМ Олейник Е.Ю.

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Код образца (пробы): 7.13383-сб2021
Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 10645

Результат

Бактериологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 08.09.2021
Дата начала исследования: 08.09.2021
Дата окончания исследования: 10.09.2021

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Термометр стеклянный ртутный ТТЖ М	25822	Клеймо	01.10.2021
2	Термостат суховоздушный ТС-1/80 СПУ	11645	Аттестат №01.00266.21	11.04.2022
3	Термостат электрический суховоздушный ТС-80М-2	3241	Аттестат №01.00257.21	11.04.2022

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	20	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:

Оператор ЭВМ и ВМ Олейник Е.Ю.

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67.
Фактический адрес: 296100, г.Джанкой, ул.Дзержинского, д.30/Октябрьская, 21
Телефон, факс: (0-36564) 3-15-39
Электронный адрес: fbuz_djank@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002 р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском и Первомайском районах
_____ Севостьянова Т.С.
М.П.
10.09.2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 7.13380

Дата выдачи протокола 10.09.2021

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - с. Мельничное скв. № 3338*
Пробы (образцы) направлены: *ООО «Крымская водная компания» ИНН 9107000240, ОГРН 1149102017437, Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Дата и время отбора пробы (образца): *08.09.2021 08:00*
Дата и время доставки пробы (образца): *08.09.2021 13:40*
Лицо, отобравшее пробы: *Меджитов Айдер*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *ООО «Крымская водная компания» Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Объект, где производился отбор пробы (образца): *ООО «Крымская водная компания», Республика Крым, Первомайский район, Первомайское с/п, пгт. Первомайское, ул. Кооперативная, 1*
Код пробы (образца): *7.13380-сб2021*
Номер партии: **Объем партии:**
Тара, упаковка: *лабораторная посуда стекло, бутылка пластик*
НД на методику отбора: *ГОСТ 31861-2012*
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: *СанПиН 1.2.3685-21*
Условия транспортирования: *Сумка-холодильник*
Основание для отбора: *Договор № 2021.14810 от 22.01.2021*
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
_____ *Оператор ЭВМ и ВМ Олейник Е.Ю.*

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Код образца (пробы): 7.13380-сб2021

Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 3521

Результат

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 08.09.2021

Дата начала исследования: 08.09.2021

Дата окончания исследования: 10.09.2021

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	pH-метр pH–150 МИ	1901	Св-во о поверке №05.19.1176.20	12.10.2021
2	Весы лабораторные AS 220/C/2	556943/17	Св-во о поверке №С-КК/03-082021/83795632	02.08.2022
3	Фотометр фотоэлектрический КФК-3- "ЗОМЗ"	9204916	Свидетельство о поверке № 05.17.0614.19	13.10.2021
4	Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2	8712417	Свидетельство о поверке № 05.19.1173.20	12.10.2021

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	**3,сероводородный**	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	**3,щелочной**	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	менее 1	Градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	**22,9 ± 3,2**	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
5	Водородный показатель (pH)	8,1 ± 0,2	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Общая минерализация (сухой остаток)	**1148,0 ± 103,3**	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10
7	Жесткость	1,5 ± 0,2	Градус жесткости	ГОСТ 31954-2012
8	Хлориды	**505,1 ± 75,8**	мг/л	ГОСТ 4245-72

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:

_____ *Оператор ЭВМ и ВМ Олейник Е.Ю.*

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Код образца (пробы): 7.13380-с62021
Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 10642

Результат

Бактериологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 08.09.2021
Дата начала исследования: 08.09.2021
Дата окончания исследования: 10.09.2021

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Термометр стеклянный ртутный ТТЖ М	25822	Клеймо	01.10.2021
2	Термостат суховоздушный ТС-1/80 СПУ	11645	Аттестат №01.00266.21	11.04.2022
3	Термостат электрический суховоздушный ТС-80М-2	3241	Аттестат №01.00257.21	11.04.2022

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	26	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
Оператор ЭВМ и ВМ Олейник Е.Ю.

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67.
Фактический адрес: 296100, г.Джанкой, ул.Дзержинского, д.30/Октябрьская, 21
Телефон, факс: (0-36564) 3-15-39
Электронный адрес: fbuz_djank@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002; р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском и Первомайском районах
_____ Севостьянова Т.С.
М.П.
15.04.2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 7.5597
Дата выдачи протокола 15.04.2021

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - с. Снегерёвка , пер. Воинский , 8*
Пробы (образцы) направлены: *ООО «Крымская водная компания» ИНН 9107000240, ОГРН 1149102017437, Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Дата и время отбора пробы (образца): *13.04.2021 08:00*
Дата и время доставки пробы (образца): *13.04.2021 14:15*
Лицо, отобравшее пробы: *Меджитов Айдер*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *ООО «Крымская водная компания» Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Объект, где производился отбор пробы (образца): *ООО «Крымская водная компания», Республика Крым, Первомайский район, Первомайское с/п, пгт. Первомайское, ул. Кооперативная, 1*
Код пробы (образца): *7.5597-сб2021*
Номер партии: **Объем партии:**
Тара, упаковка: *лабораторная посуда стекло, бутылка пластик*
НД на методику отбора: *ГОСТ Р 5637-2014*
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: *СанПиН 1.2.3685-21*
Условия транспортирования: *Сумка-холодильник*
Основание для отбора: *Договор № 2021.14810 от 22.01.2021*
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
_____ *Оператор ЭВМ и ВМ Олейник Е.Ю.*

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Код образца (пробы): 7.5597-сб2021

Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 1343

Результат

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 13.04.2021
Дата начала исследования: 13.04.2021
Дата окончания исследования: 15.04.2021

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3- "ЗОМЗ"	9204916	Свидетельство о поверке № 05.17.0614.19	13.10.2021
2	Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2	8712417	Свидетельство о поверке № 05.19.1173.20	12.10.2021

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	**3, сероводорода**	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	**3, щелочной**	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	менее 1	не более 20	Градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:

_____ *Оператор ЭВМ и ВМ Олейник Е.Ю.*

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Код образца (пробы): 7.5597-сб2021
Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 4269

Результат
Бактериологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 13.04.2021
Дата начала исследования: 13.04.2021
Дата окончания исследования: 15.04.2021

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Термометр стеклянный ртутный ТТЖ М	25822	Клеймо	01.10.2021
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	48209	Аттестат №01.00231.20	23.04.2021

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	19	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
_____ *Оператор ЭВМ и ВМ Олейник Е.Ю.*

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67.
Фактический адрес: 296100, г.Джанкой, ул.Дзержинского, д.30/Октябрьская, 21
Телефон, факс: (0-36564) 3-15-39
Электронный адрес: fbuz_djank@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002; р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском и Первомайском районах
_____ Севостьянова Т.С.
М.П.
15.04.2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 7.5598
Дата выдачи протокола 15.04.2021

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - с. Мельничное , ул. Жуковского , 7*
Пробы (образцы) направлены: *ООО «Крымская водная компания» ИНН 9107000240, ОГРН 1149102017437, Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Дата и время отбора пробы (образца): *13.04.2021 08:00*
Дата и время доставки пробы (образца): *13.04.2021 14:15*
Лицо, отобравшее пробы: *Меджитов Айдер*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *ООО» Крымская водная компания» Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Объект, где производился отбор пробы (образца): *ООО « Крымская водная компания «, Республика Крым, Первомайский район, Первомайское с/п, пгт. Первомайское, ул. Кооперативная, 1*
Код пробы (образца): *7.5598-сб2021*
Номер партии: **Объем партии:**
Тара, упаковка: *лабораторная посуда стекло, бутылка пластик*
НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014*
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: *СанПиН 1.2.3685-21*
Условия транспортирования: *Сумка-холодильник*
Основание для отбора: *Договор № 2021.14810 от 22.01.2021*
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
_____ *Оператор ЭВМ и ВМ Олейник Е.Ю.*

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Код образца (пробы): 7.5598-сб2021

Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 1344

Результат

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 13.04.2021
Дата начала исследования: 13.04.2021
Дата окончания исследования: 15.04.2021

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3- "ЗОМЗ"	9204916	Свидетельство о поверке № 05.17.0614.19	13.10.2021
2	Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2	8712417	Свидетельство о поверке № 05.19.1173.20	12.10.2021

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	2, затхлый	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	2, горько-соленый	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	менее 1	не более 20	Градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05

Код образца (пробы): 7.5598-сб2021

Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 4270

Результат

Бактериологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 13.04.2021
Дата начала исследования: 13.04.2021
Дата окончания исследования: 15.04.2021

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Термометр стеклянный ртутный ТТЖ М	25822	Клеймо	01.10.2021
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	48209	Аттестат №01.00231.20	23.04.2021

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
Оператор ЭВМ и ВМ Олейник Е.Ю.

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	11	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
_____ *Оператор ЭВМ и ВМ Олейник Е.Ю.*

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67.
Фактический адрес: 296100, г.Джанкой, ул.Дзержинского, д.30/Октябрьская, 21
Телефон, факс: (0-36564) 3-15-39
Электронный адрес: fbuz_djank@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002; р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском и Первомайском районах
_____ Севостьянова Т.С.
М.П.
15.04.2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 7.5599
Дата выдачи протокола 15.04.2021

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - с. Островское , ул. Первомайская 5*
Пробы (образцы) направлены: *ООО «Крымская водная компания» ИНН 9107000240, ОГРН 1149102017437, Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Дата и время отбора пробы (образца): *13.04.2021 08:00*
Дата и время доставки пробы (образца): *13.04.2021 14:15*
Лицо, отобравшее пробы: *Меджитов Айдер*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *ООО» Крымская водная компания» Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Объект, где производился отбор пробы (образца): *ООО « Крымская водная компания «, Республика Крым, Первомайский район, Первомайское с/п, пгт. Первомайское, ул. Кооперативная, 1*
Код пробы (образца): *7.5599-сб2021*
Номер партии: **Объем партии:**
Тара, упаковка: *лабораторная посуда стекло, бутылка пластик*
НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014*
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: *СанПиН 1.2.3685-21*
Условия транспортирования: *Сумка-холодильник*
Основание для отбора: *Договор № 2021.14810 от 22.01.2021*
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
_____ *Оператор ЭВМ и ВМ Олейник Е.Ю.*

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Код образца (пробы): 7.5599-сб2021

Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 1345

Результат

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 13.04.2021
Дата начала исследования: 13.04.2021
Дата окончания исследования: 15.04.2021

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3- "ЗОМЗ"	9204916	Свидетельство о поверке № 05.17.0614.19	13.10.2021
2	Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2	8712417	Свидетельство о поверке № 05.19.1173.20	12.10.2021

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	2, соленый	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	менее 1	не более 20	Градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
_____ *Оператор ЭВМ и ВМ Олейник Е.Ю.*

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Код образца (пробы): 7.5599-сб2021
Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 4271

Результат

Бактериологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 13.04.2021
Дата начала исследования: 13.04.2021
Дата окончания исследования: 15.04.2021

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Термометр стеклянный ртутный ТТЖ М	25822	Клеймо	01.10.2021
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	48209	Аттестат №01.00231.20	23.04.2021

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	18	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
Оператор ЭВМ и ВМ Олейник Е.Ю.

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67.
Фактический адрес: 296100, г.Джанкой, ул.Дзержинского, д.30/Октябрьская, 21
Телефон, факс: (0-36564) 3-15-39
Электронный адрес: fbuz_djank@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002; р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском и Первомайском районах
_____ Севостьянова Т.С.
М.П.
21.06.2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 7.9839
Дата выдачи протокола 21.06.2021

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - с. Снегерёвка , пер. Воинский 8*
Пробы (образцы) направлены: *ООО «Крымская водная компания» ИНН 9107000240, ОГРН 1149102017437, Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Дата и время отбора пробы (образца): *16.06.2021 12:00*
Дата и время доставки пробы (образца): *16.06.2021 14:25*
Лицо, отобравшее пробы: *Меджитов Айдер*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *ООО «Крымская водная компания» Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Объект, где производился отбор пробы (образца): *ООО «Крымская водная компания», Республика Крым, Первомайский район, Первомайское с/п, пгт. Первомайское, ул. Кооперативная, 1*
Код пробы (образца): *7.9839-сб2021*
Номер партии: **Объем партии:**
Тара, упаковка: *лабораторная посуда стекло, бутылка пластик*
НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014*
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: *СанПиН 1.2.3685-21*
Условия транспортирования: *Сумка-холодильник*
Основание для отбора: *Договор № 2021.14810 от 22.01.2021*
Дополнительные сведения:

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
_____ *Оператор ЭВМ и ВМ Старикова Е.О.*

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.
Ф(ИЛЦ):05.11.017.8.12.21

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Код образца (пробы): 7.9839-сб2021

Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 2445

Результат

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 16.06.2021
Дата начала исследования: 16.06.2021
Дата окончания исследования: 21.06.2021
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3- "ЗОМЗ"	9204916	Свидетельство о поверке № 05.17.0614.19	13.10.2021
2	Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2	8712417	Свидетельство о поверке № 05.19.1173.20	12.10.2021

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	3, сероводорода	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	2, горько-щелочной	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	менее 1	Градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 1	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:

Оператор ЭВМ и ВМ Старикова Е.О.

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Код образца (пробы): 7.9839-с62021
Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 7756

Результат

Бактериологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 16.06.2021
Дата начала исследования: 16.06.2021
Дата окончания исследования: 18.06.2021
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Термометр стеклянный ртутный ТТЖ М	25822	Клеймо	01.10.2021
2	Термостат суховоздушный с охлаждением ТС-1/80 СПУ	11643	Аттестат №01.00523.20	18.08.2021
3	Термостат электрический суховоздушный ТС-80М-2	3241	Аттестат №01.00257.21	11.04.2022

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	10	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
Оператор ЭВМ и ВМ Старикова Е.О.

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67.
Фактический адрес: 296100, г.Джанкой, ул.Дзержинского, д.30/Октябрьская, 21
Телефон, факс: (0-36564) 3-15-39
Электронный адрес: fbuz_djank@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002; р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском и Первомайском районах
_____ Севостьянова Т.С.
М.П.
21.06.2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 7.9840
Дата выдачи протокола 21.06.2021

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - с. Мельничное , ул.Жуковского .7*
Пробы (образцы) направлены: *ООО «Крымская водная компания» ИНН 9107000240, ОГРН 1149102017437, Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Дата и время отбора пробы (образца): *16.06.2021 12:00*
Дата и время доставки пробы (образца): *16.06.2021 14:25*
Лицо, отобравшее пробы: *Меджитов Айдер*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *ООО «Крымская водная компания» Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Объект, где производился отбор пробы (образца): *ООО «Крымская водная компания», Республика Крым, Первомайский район, Первомайское с/п, пгт. Первомайское, ул. Кооперативная, 1*
Код пробы (образца): *7.9840-сб2021*
Номер партии: **Объем партии:**
Тара, упаковка: *лабораторная посуда стекло, бутылка пластик*
НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014*
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: *СанПиН 1.2.3685-21*
Условия транспортирования: *Сумка-холодильник*
Основание для отбора: *Договор № 2021.14810 от 22.01.2021*
Дополнительные сведения:

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
_____ *Оператор ЭВМ и ВМ Старикова Е.О.*

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Код образца (пробы): 7.9840-с62021

Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 2446

Результат

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 16.06.2021
Дата начала исследования: 16.06.2021
Дата окончания исследования: 21.06.2021
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3- "ЗОМЗ"	9204916	Свидетельство о поверке № 05.17.0614.19	13.10.2021
2	Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2	8712417	Свидетельство о поверке № 05.19.1173.20	12.10.2021

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	3, сероводорода	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	2, щелочной	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	менее 1	Градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 1	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
_____ *Оператор ЭВМ и ВМ Старикова Е.О.*

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Код образца (пробы): 7.9840-сб2021

Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 7757

Результат

Бактериологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 16.06.2021
Дата начала исследования: 16.06.2021
Дата окончания исследования: 18.06.2021

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Термометр стеклянный ртутный ТТЖ М	25822	Клеймо	01.10.2021
2	Термостат суховоздушный с охлаждением ТС-1/80 СПУ	11643	Аттестат №01.00523.20	18.08.2021
3	Термостат электрический суховоздушный ТС-80М-2	3241	Аттестат №01.00257.21	11.04.2022

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	16	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
Оператор ЭВМ и ВМ Старикова Е.О.

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67.
Фактический адрес: 296100, г.Джанкой, ул.Дзержинского, д.30/Октябрьская, 21
Телефон, факс: (0-36564) 3-15-39
Электронный адрес: fbuz_djank@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002; р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском и Первомайском районах
_____ Севостьянова Т.С.
М.П.
21.06.2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 7.9841
Дата выдачи протокола 21.06.2021

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - с. Островское , ул. Первомайская 5*
Пробы (образцы) направлены: *ООО «Крымская водная компания» ИНН 9107000240, ОГРН 1149102017437, Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Дата и время отбора пробы (образца): *16.06.2021 12:00*
Дата и время доставки пробы (образца): *16.06.2021 14:25*
Лицо, отобравшее пробы: *Меджитов Айдер*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *ООО «Крымская водная компания» Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Объект, где производился отбор пробы (образца): *ООО «Крымская водная компания», Республика Крым, Первомайский район, Первомайское с/п, пгт. Первомайское, ул. Кооперативная, 1*
Код пробы (образца): *7.9841-сб2021*
Номер партии: **Объем партии:**
Тара, упаковка: *лабораторная посуда стекло, бутылка пластик*
НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014*
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: *СанПиН 1.2.3685-21*
Условия транспортирования: *Сумка-холодильник*
Основание для отбора: *Договор № 2021.14810 от 22.01.2021*
Дополнительные сведения:

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
_____ *Оператор ЭВМ и ВМ Старикова Е.О.*

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Код образца (пробы): 7.9841-сб2021

Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 2447

Результат

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 16.06.2021
Дата начала исследования: 16.06.2021
Дата окончания исследования: 21.06.2021
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3- "ЗОМЗ"	9204916	Свидетельство о поверке № 05.17.0614.19	13.10.2021
2	Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2	8712417	Свидетельство о поверке № 05.19.1173.20	12.10.2021

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	1, сероводорода	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	2, горько-щелочной	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	менее 1	Градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 1	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
_____ *Оператор ЭВМ и ВМ Старикова Е.О.*

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Код образца (пробы): 7.9841-сб2021

Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 7758

Результат

Бактериологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 16.06.2021
Дата начала исследования: 16.06.2021
Дата окончания исследования: 18.06.2021

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Термометр стеклянный ртутный ТТЖ М	25822	Клеймо	01.10.2021
2	Термостат суховоздушный с охлаждением ТС-1/80 СПУ	11643	Аттестат №01.00523.20	18.08.2021
3	Термостат электрический суховоздушный ТС-80М-2	3241	Аттестат №01.00257.21	11.04.2022

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	12	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
Оператор ЭВМ и ВМ Старикова Е.О.

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67.
Фактический адрес: 296100, г.Джанкой, ул.Дзержинского, д.30/Октябрьская, 21
Телефон, факс: (0-36564) 3-15-39
Электронный адрес: fbuz_djank@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002; р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском и Первомайском районах
_____ Севостьянова Т.С.
М.П.
21.06.2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 7.9836
Дата выдачи протокола 21.06.2021

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - с. Островское скв. № 3348*
Пробы (образцы) направлены: *ООО «Крымская водная компания» ИНН 9107000240, ОГРН 1149102017437, Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Дата и время отбора пробы (образца): *16.06.2021 12:00*
Дата и время доставки пробы (образца): *16.06.2021 14:25*
Лицо, отобравшее пробы: *Меджитов Айдер*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *ООО «Крымская водная компания» Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Объект, где производился отбор пробы (образца): *ООО «Крымская водная компания», Республика Крым, Первомайский район, Первомайское с/п, пгт. Первомайское, ул. Кооперативная, 1*
Код пробы (образца): *7.9836-сб2021*
Номер партии: **Объем партии:**
Тара, упаковка: *лабораторная посуда стекло, бутылка пластик*
НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014*
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: *СанПиН 1.2.3685-21*
Условия транспортирования: *Сумка-холодильник*
Основание для отбора: *Договор № 2021.14810 от 22.01.2021*
Дополнительные сведения:

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
_____ *Оператор ЭВМ и ВМ Старикова Е.О.*

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Код образца (пробы): 7.9836-сб2021

Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 2442

Результат

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 16.06.2021
Дата начала исследования: 16.06.2021
Дата окончания исследования: 21.06.2021

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	pH-метр pH–150 МИ	1901	Св-во о поверке №05.19.1176.20	12.10.2021
2	Весы лабораторные AS 220/C/2	556943/17	Св-во о поверке №21.08.0116.20	16.08.2021
3	Фотометр фотоэлектрический КФК-3- "ЗОМЗ"	9204916	Свидетельство о поверке № 05.17.0614.19	13.10.2021
4	Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2	8712417	Свидетельство о поверке № 05.19.1173.20	12.10.2021

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	2, сероводорода	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	2, щелочной	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	менее 1	Градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 1	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
5	Общая минерализация (сухой остаток)	**1166,0 ± 104,9**	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
6	Жесткость	2,1 ± 0,3	Градус жесткости	ГОСТ 31954-2012
7	Водородный показатель (pH)	8,2 ± 0,2	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
8	Хлориды	**501,7 ± 75,3**	мг/л	ГОСТ 4245-72

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
_____ *Оператор ЭВМ и ВМ Старикова Е.О.*

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Код образца (пробы): 7.9836-сб2021

Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 7753

Результат

Бактериологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 16.06.2021
Дата начала исследования: 16.06.2021
Дата окончания исследования: 18.06.2021

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Термометр стеклянный ртутный ТТЖ М	25822	Клеймо	01.10.2021
2	Термостат суховоздушный с охлаждением ТС-1/80 СПУ	11643	Аттестат №01.00523.20	18.08.2021
3	Термостат электрический суховоздушный ТС-80М-2	3241	Аттестат №01.00257.21	11.04.2022

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	14	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
Оператор ЭВМ и ВМ Старикова Е.О.

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67.
Фактический адрес: 296100, г.Джанкой, ул.Дзержинского, д.30/Октябрьская, 21
Телефон, факс: (0-36564) 3-15-39
Электронный адрес: fbuz_djank@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002; р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском и Первомайском районах
Севостьянова Т.С.
М.П.
21.06.2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 7.9837
Дата выдачи протокола 21.06.2021

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - с. Мельничное скв. № 3338*
Пробы (образцы) направлены: *ООО «Крымская водная компания» ИНН 9107000240, ОГРН 1149102017437, Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Дата и время отбора пробы (образца): *16.06.2021 12:00*
Дата и время доставки пробы (образца): *16.06.2021 14:25*
Лицо, отобравшее пробы: *Меджитов Айдер*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *ООО «Крымская водная компания» Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Объект, где производился отбор пробы (образца): *ООО «Крымская водная компания», Республика Крым, Первомайский район, Первомайское с/п, пгт. Первомайское, ул. Кооперативная, 1*
Код пробы (образца): *7.9837-сб2021*
Номер партии: **Объем партии:**
Тара, упаковка: *лабораторная посуда стекло, бутылка пластик*
НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014*
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: *СанПиН 1.2.3685-21*
Условия транспортирования: *Сумка-холодильник*
Основание для отбора: *Договор № 2021.14810 от 22.01.2021*
Дополнительные сведения:

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
_____ *Оператор ЭВМ и ВМ Старикова Е.О.*

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Код образца (пробы): 7.9837-сб2021

Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 2443

Результат

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 16.06.2021
Дата начала исследования: 16.06.2021
Дата окончания исследования: 21.06.2021

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	pH-метр pH–150 МИ	1901	Св-во о поверке №05.19.1176.20	12.10.2021
2	Весы лабораторные AS 220/C/2	556943/17	Св-во о поверке №21.08.0116.20	16.08.2021
3	Фотометр фотоэлектрический КФК-3- "ЗОМЗ"	9204916	Свидетельство о поверке № 05.17.0614.19	13.10.2021
4	Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2	8712417	Свидетельство о поверке № 05.19.1173.20	12.10.2021

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	**3, сероводорода**	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	2, щелочной	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	менее 1	Градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 1	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
5	Водородный показатель (pH)	8,3 ± 0,2	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Общая минерализация (сухой остаток)	**1080,0 ± 97,2**	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
7	Жесткость	2,3 ± 0,3	Градус жесткости	ГОСТ 31954-2012
8	Хлориды	**491,7 ± 73,7**	мг/л	ГОСТ 4245-72

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
_____ *Оператор ЭВМ и ВМ Старикова Е.О.*

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Код образца (пробы): 7.9837-сб2021

Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 7754

Результат

Бактериологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 16.06.2021
Дата начала исследования: 16.06.2021
Дата окончания исследования: 18.06.2021
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Термометр стеклянный ртутный ТТЖ М	25822	Клеймо	01.10.2021
2	Термостат суховоздушный с охлаждением ТС-1/80 СПУ	11643	Аттестат №01.00523.20	18.08.2021
3	Термостат электрический суховоздушный ТС-80М-2	3241	Аттестат №01.00257.21	11.04.2022

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	13	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
Оператор ЭВМ и ВМ Старикова Е.О.

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67.
Фактический адрес: 296100, г.Джанкой, ул.Дзержинского, д.30/Октябрьская, 21
Телефон, факс: (0-36564) 3-15-39
Электронный адрес: fbuz_djank@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002; р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском и Первомайском районах
_____ Севостьянова Т.С.
М.П.
21.06.2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 7.9833
Дата выдачи протокола 21.06.2021

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - с. Снегерёвка скв. №3266*
Пробы (образцы) направлены: *ООО «Крымская водная компания» ИНН 9107000240, ОГРН 1149102017437, Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Дата и время отбора пробы (образца): *16.06.2021 12:00*
Дата и время доставки пробы (образца): *16.06.2021 14:25*
Лицо, отобравшее пробы: *Меджитов Айдер*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *ООО «Крымская водная компания» Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Объект, где производился отбор пробы (образца): *ООО «Крымская водная компания», Республика Крым, Первомайский район, Первомайское с/п, пгт. Первомайское, ул. Кооперативная, 1*
Код пробы (образца): *7.9833-сб2021*
Номер партии: **Объем партии:**
Тара, упаковка: *лабораторная посуда стекло, бутылка пластик*
НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014*
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: *СанПиН 1.2.3685-21*
Условия транспортирования: *Сумка-холодильник*
Основание для отбора: *Договор № 2021.14810 от 22.01.2021*
Дополнительные сведения:

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
_____ *Оператор ЭВМ и ВМ Старикова Е.О.*

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Код образца (пробы): 7.9833-сб2021

Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 2439

Результат

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 16.06.2021
Дата начала исследования: 16.06.2021
Дата окончания исследования: 21.06.2021

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Не используется			31.12.2025
2	pH-метр pH–150 МИ	1901	Св-во о поверке №05.19.1176.20	12.10.2021
3	Весы лабораторные AS 220/C/2	556943/17	Св-во о поверке №21.08.0116.20	16.08.2021
4	Фотометр фотоэлектрический КФК-3- "ЗОМЗ"	9204916	Свидетельство о поверке № 05.17.0614.19	13.10.2021
5	Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2	8712417	Свидетельство о поверке № 05.19.1173.20	12.10.2021

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	**3, сероводорода**	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	2, горько-щелочной	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	менее 1	Градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 1	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
5	Водородный показатель (pH)	8,2 ± 0,2	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Общая минерализация (сухой остаток)	**1292,0 ± 116,3**	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
7	Жесткость	2,1 ± 0,3	Градус жесткости	ГОСТ 31954-2012
8	Хлориды	**561,9 ± 84,3**	мг/л	ГОСТ 4245-72

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
_____ *Оператор ЭВМ и ВМ Старикова Е.О.*

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Код образца (пробы): 7.9833-сб2021

Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 7750

Результат

Бактериологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 16.06.2021
Дата начала исследования: 16.06.2021
Дата окончания исследования: 18.06.2021

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Термометр стеклянный ртутный ТТЖ М	25822	Клеймо	01.10.2021
2	Термостат суховоздушный с охлаждением ТС-1/80 СПУ	11643	Аттестат №01.00523.20	18.08.2021
3	Термостат электрический суховоздушный ТС-80М-2	3241	Аттестат №01.00257.21	11.04.2022

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	22	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
Оператор ЭВМ и ВМ Старикова Е.О.

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67.
Фактический адрес: 296100, г.Джанкой, ул.Дзержинского, д.30/Октябрьская, 21
Телефон, факс: (0-36564) 3-15-39
Электронный адрес: fbuz_djank@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002; р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском и Первомайском районах
Севостьянова Т.С.
М.П.
21.06.2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 7.9829
Дата выдачи протокола 21.06.2021

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - с. Островское скв. № 3260*
Пробы (образцы) направлены: *ООО «Крымская водная компания» ИНН 9107000240, ОГРН 1149102017437, Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Дата и время отбора пробы (образца): *16.06.2021 12:00*
Дата и время доставки пробы (образца): *16.06.2021 14:25*
Лицо, отобравшее пробы: *Меджитов Айдер*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *ООО «Крымская водная компания» Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Объект, где производился отбор пробы (образца): *ООО «Крымская водная компания», Республика Крым, Первомайский район, Первомайское с/п, пгт. Первомайское, ул. Кооперативная, 1*
Код пробы (образца): *7.9829-сб2021*
Номер партии: **Объем партии:**
Тара, упаковка: *лабораторная посуда стекло, бутылка пластик*
НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014*
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: *СанПиН 1.2.3685-21*
Условия транспортирования: *Сумка-холодильник*
Основание для отбора: *Договор № 2021.14810 от 22.01.2021*
Дополнительные сведения:

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
Оператор ЭВМ и ВМ Старикова Е.О.

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Код образца (пробы): 7.9829-сб2021

Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 2435

Результат

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 16.06.2021
Дата начала исследования: 16.06.2021
Дата окончания исследования: 21.06.2021

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	pH-метр pH–150 МИ	1901	Св-во о поверке №05.19.1176.20	12.10.2021
2	Весы лабораторные AS 220/C/2	556943/17	Св-во о поверке №21.08.0116.20	16.08.2021
3	Фотометр фотоэлектрический КФК-3- "ЗОМЗ"	9204916	Свидетельство о поверке № 05.17.0614.19	13.10.2021
4	Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2	8712417	Свидетельство о поверке № 05.19.1173.20	12.10.2021

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	1, сероводорода	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	2, горько-щелочной	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	менее 1	Градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 1	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
5	Водородный показатель (pH)	8,2 ± 0,2	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Общая минерализация (сухой остаток)	**1364,0 ± 122,8**	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
7	Жесткость	**15,3 ± 2,3**	Градус жесткости	ГОСТ 31954-2012
8	Хлориды	**571,9 ± 85,8**	мг/л	ГОСТ 4245-72

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:

Оператор ЭВМ и ВМ Старикова Е.О.

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Код образца (пробы): 7.9829-сб2021

Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 7746

Результат

Бактериологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 16.06.2021
Дата начала исследования: 16.06.2021
Дата окончания исследования: 18.06.2021

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Термометр стеклянный ртутный ТТЖ М	25822	Клеймо	01.10.2021
2	Термостат суховоздушный ТС-1/80 СПУ	11645	Аттестат №01.00266.21	11.04.2022
3	Термостат электрический суховоздушный ТС-80М-2	3241	Аттестат №01.00257.21	11.04.2022

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	17	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
Оператор ЭВМ и ВМ Старикова Е.О.

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67.
Фактический адрес: 296100, г.Джанкой, ул.Дзержинского, д.30/Октябрьская, 21
Телефон, факс: (0-36564) 3-15-39
Электронный адрес: fbuz_djank@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002; р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском и Первомайском районах
_____ Севостьянова Т.С.
М.П.
15.05.2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 7.7396

Дата выдачи протокола 15.05.2021

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - с. Островское, ул. Первомайская,5*
Пробы (образцы) направлены: *ООО «Крымская водная компания» ИНН 9107000240, ОГРН 1149102017437, Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Дата и время отбора пробы (образца): *13.05.2021 08:00*
Дата и время доставки пробы (образца): *13.05.2021 14:15*
Лицо, отобравшее пробы: *Меджитов Айдер*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *ООО «Крымская водная компания» Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Объект, где производился отбор пробы (образца): *ООО «Крымская водная компания», Республика Крым, Первомайский район, Первомайское с/п, пгт. Первомайское, ул. Кооперативная, 1*
Код пробы (образца): *7.7396-сб2021*
Номер партии: **Объем партии:**
Тара, упаковка: *лабораторная посуда стекло, бутылка пластик*
НД на методику отбора: *ГОСТР 56237-2014*
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: *СанПиН 1.2.3685-21*
Условия транспортирования: *Сумка-холодильник*
Основание для отбора: *Договор № 2020.14810 от 22.01.2021*
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
_____ *Оператор ЭВМ и ВМ Олейник Е.Ю.*

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Код образца (пробы): 7.7396-сб2021

Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 1776

Результат

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 13.05.2021
Дата начала исследования: 13.05.2021
Дата окончания исследования: 17.05.2021

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3- "ЗОМЗ"	9204916	Свидетельство о поверке № 05.17.0614.19	13.10.2021
2	Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2	8712417	Свидетельство о поверке № 05.19.1173.20	12.10.2021

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	2, сероводорода	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	2, щелочной	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	менее 1	не более 20	Градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
_____ *Оператор ЭВМ и ВМ Олейник Е.Ю.*

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Код образца (пробы): 7.7396-с62021

Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 5717

Результат

Бактериологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 13.05.2021
Дата начала исследования: 13.05.2021
Дата окончания исследования: 15.05.2021

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Термометр стеклянный ртутный ТТЖ М	25822	Клеймо	01.10.2021
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-80М-2	3241	Аттестат №01.00257.21	11.04.2022
3	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/20	8444	Аттестат №01.00259.21	11.04.2022

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	15	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
Оператор ЭВМ и ВМ Олейник Е.Ю.

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67.
Фактический адрес: 296100, г.Джанкой, ул.Дзержинского, д.30/Октябрьская, 21
Телефон, факс: (0-36564) 3-15-39
Электронный адрес: fbuz_djank@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002; р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском и Первомайском районах
_____ Севостьянова Т.С.
М.П.
15.05.2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 7.7395

Дата выдачи протокола 15.05.2021

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - с. Мельничное, ул. Жуковского,7*
Пробы (образцы) направлены: *ООО «Крымская водная компания» ИНН 9107000240, ОГРН 1149102017437, Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Дата и время отбора пробы (образца): *13.05.2021 08:00*
Дата и время доставки пробы (образца): *13.05.2021 14:15*
Лицо, отобравшее пробы: *Меджитов Айдер*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *ООО «Крымская водная компания» Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Объект, где производился отбор пробы (образца): *ООО «Крымская водная компания», Республика Крым, Первомайский район, Первомайское с/п, пгт. Первомайское, ул. Кооперативная, 1*
Код пробы (образца): *7.7395-сб2021*
Номер партии: **Объем партии:**
Тара, упаковка: *лабораторная посуда стекло, бутылка пластик*
НД на методику отбора: *ГОСТР 56237-2014*
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: *СанПиН 1.2.3685-21*
Условия транспортирования: *Сумка-холодильник*
Основание для отбора: *Договор № 2020.14810 от 22.01.2021*
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
_____ *Оператор ЭВМ и ВМ Олейник Е.Ю.*

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Код образца (пробы): 7.7395-с62021

Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 1775

Результат

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 13.05.2021
Дата начала исследования: 13.05.2021
Дата окончания исследования: 17.05.2021

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3- "ЗОМЗ"	9204916	Свидетельство о поверке № 05.17.0614.19	13.10.2021
2	Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2	8712417	Свидетельство о поверке № 05.19.1173.20	12.10.2021

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	1, сероводорода	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	2, щелочной	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	менее 1	не более 20	Градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
Оператор ЭВМ и ВМ Олейник Е.Ю.

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Код образца (пробы): 7.7395-сб2021

Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 5716

Результат

Бактериологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 13.05.2021
Дата начала исследования: 13.05.2021
Дата окончания исследования: 15.05.2021

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Термометр стеклянный ртутный ТТЖ М	25822	Клеймо	01.10.2021
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-80М-2	3241	Аттестат №01.00257.21	11.04.2022
3	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/20	8444	Аттестат №01.00259.21	11.04.2022

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	9	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
Оператор ЭВМ и ВМ Олейник Е.Ю.

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ):05.11.017.8.12.21

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67.
Фактический адрес: 296100, г.Джанкой, ул.Дзержинского, д.30/Октябрьская, 21
Телефон, факс: (0-36564) 3-15-39
Электронный адрес: fbuz_djank@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002; р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском и Первомайском районах
_____ Севостьянова Т.С.
М.П.
15.05.2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 7.7394
Дата выдачи протокола 15.05.2021

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - с. Снегирёвка, пер. Воинский,8*
Пробы (образцы) направлены: *ООО «Крымская водная компания» ИНН 9107000240, ОГРН 1149102017437, Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Дата и время отбора пробы (образца): *13.05.2021 08:00*
Дата и время доставки пробы (образца): *13.05.2021 14:15*
Лицо, отобравшее пробы: *Меджитов Айдер*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *ООО «Крымская водная компания» Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Объект, где производился отбор пробы (образца): *ООО «Крымская водная компания», Республика Крым, Первомайский район, Первомайское с/п, пгт. Первомайское, ул. Кооперативная, 1*
Код пробы (образца): *7.7394-сб2021*
Номер партии: **Объем партии:**
Тара, упаковка: *лабораторная посуда стекло, бутылка пластик*
НД на методику отбора: *ГОСТР 56237-2014*
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: *СанПиН 1.2.3685-21*
Условия транспортирования: *Сумка-холодильник*
Основание для отбора: *Договор № 2020.14810 от 22.01.2021*
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
_____ *Оператор ЭВМ и ВМ Олейник Е.Ю.*

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Код образца (пробы): 7.7394-сб2021

Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 1774

Результат

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 13.05.2021
Дата начала исследования: 13.05.2021
Дата окончания исследования: 17.05.2021

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3- "ЗОМЗ"	9204916	Свидетельство о поверке № 05.17.0614.19	13.10.2021
2	Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2	8712417	Свидетельство о поверке № 05.19.1173.20	12.10.2021

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	**3, сероводорода**	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	2, горько-щелочной	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	менее 1	не более 20	Градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
Оператор ЭВМ и ВМ Олейник Е.Ю.

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Код образца (пробы): 7.7394-сб2021

Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 5715

Результат

Бактериологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 13.05.2021

Дата начала исследования: 13.05.2021

Дата окончания исследования: 15.05.2021

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Термометр стеклянный ртутный ТТЖ М	25822	Клеймо	01.10.2021
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-80М-2	3241	Аттестат №01.00257.21	11.04.2022
3	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/20	8444	Аттестат №01.00259.21	11.04.2022

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	16	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:

Оператор ЭВМ и ВМ Олейник Е.Ю.

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67.
Фактический адрес: 296100, г.Джанкой, ул.Дзержинского, д.30/Октябрьская, 21
Телефон, факс: (0-36564) 3-15-39
Электронный адрес: fbuz_djank@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002; р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском и Первомайском районах
_____ Севостьянова Т.С.
М.П.
11.03.2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 7.2905
Дата выдачи протокола 11.03.2021

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - с. Снегиревка, пер. Воинский, 8*
Пробы (образцы) направлены: *ООО «Крымская водная компания» ИНН 9107000240, ОГРН 1149102017437, Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Дата и время отбора пробы (образца): *09.03.2021 г. 08:00*
Дата и время доставки пробы (образца): *09.03.2021 г. 14:05*
Лицо, отобравшее пробы: *Меджитов Айдер*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *ООО «Крымская водная компания» Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Объект, где производился отбор пробы (образца): *ООО «Крымская водная компания», Республика Крым, Первомайский район, Первомайское с/п, пгт. Первомайское, ул. Кооперативная, 1*
Код пробы (образца): *7.2905-сб2021*
Номер партии: **Объем партии:**
Тара, упаковка: *лабораторная посуда стекло, бутылка пластик*
НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014*
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: *СанПиН 1.2.3685-21*
Условия транспортирования: *Сумка-холодильник*
Основание для отбора: *Договор № 2021.14810 от 20.02.2021 г.*
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
_____ *Оператор ЭВМ и ВМ Олейник Е.Ю.*

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Код образца (пробы): 7.2905-сб2021

Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 691

Результат

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 09.03.2021
Дата начала исследования: 09.03.2021
Дата окончания исследования: 11.03.2021
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3- "ЗОМЗ"	9204916	Свидетельство о поверке № 05.17.0614.19	13.10.2021
2	Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2	8712417	Свидетельство о поверке № 05.19.1173.20	12.10.2021

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	2, сероводорода	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	6 ± 2	не более 20	Градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
Оператор ЭВМ и ВМ Олейник Е.Ю.

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Код образца (пробы): 7.2905-сб2021
Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 2496

Результат
Бактериологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 09.03.2021
Дата начала исследования: 09.03.2021
Дата окончания исследования: 11.03.2021
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Термометр стеклянный ртутный ТТЖ М	25822	Клеймо	01.10.2021
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-80М-2	3241	Аттестат № 01.00167.20	23.03.2021
3	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	48209	Аттестат №01.00231.20	23.04.2021

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	12	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
Оператор ЭВМ и ВМ Олейник Е.Ю.

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.
Ф(ИЛЦ):05.11.017.8.12.21

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67.
Фактический адрес: 296100, г.Джанкой, ул.Дзержинского, д.30/Октябрьская, 21
Телефон, факс: (0-36564) 3-15-39
Электронный адрес: fbuz_djank@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002; р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском и Первомайском районах
_____ Севостьянова Т.С.
М.П.
11.03.2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 7.2906
Дата выдачи протокола 11.03.2021

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - с. Мельничное ул. Жуковского, 7*
Пробы (образцы) направлены: *ООО «Крымская водная компания» ИНН 9107000240, ОГРН 1149102017437, Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Дата и время отбора пробы (образца): *09.03.2021 г. 08:00*
Дата и время доставки пробы (образца): *09.03.2021 г. 14:05*
Лицо, отобравшее пробы: *Меджитов Айдер*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *ООО «Крымская водная компания» Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Объект, где производился отбор пробы (образца): *ООО «Крымская водная компания», Республика Крым, Первомайский район, Первомайское с/п, пгт. Первомайское, ул. Кооперативная, 1*
Код пробы (образца): *7.2906-сб2021*
Номер партии: **Объем партии:**
Тара, упаковка: *лабораторная посуда стекло, бутылка пластик*
НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014*
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: *СанПиН 1.2.3685-21*
Условия транспортирования: *Сумка-холодильник*
Основание для отбора: *Договор № 2021.14810 от 20.02.2021 г.*
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
_____ *Оператор ЭВМ и ВМ Олейник Е.Ю.*

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Код образца (пробы): 7.2906-сб2021

Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 692

Результат

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 09.03.2021
Дата начала исследования: 09.03.2021
Дата окончания исследования: 11.03.2021

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3- "ЗОМЗ"	9204916	Свидетельство о поверке № 05.17.0614.19	13.10.2021
2	Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2	8712417	Свидетельство о поверке № 05.19.1173.20	12.10.2021

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	**3, сероводорода**	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	**48 ± 10**	не более 20	Градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
Оператор ЭВМ и ВМ Олейник Е.Ю.

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Код образца (пробы): 7.2906-сб2021
Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 2497

Результат

Бактериологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 09.03.2021
Дата начала исследования: 09.03.2021
Дата окончания исследования: 11.03.2021
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Термометр стеклянный ртутный ТТЖ М	25822	Клеймо	01.10.2021
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-80М-2	3241	Аттестат № 01.00167.20	23.03.2021
3	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	48209	Аттестат №01.00231.20	23.04.2021

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	11	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
Оператор ЭВМ и ВМ Олейник Е.Ю.

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67.
Фактический адрес: 296100, г.Джанкой, ул.Дзержинского, д.30/Октябрьская, 21
Телефон, факс: (0-36564) 3-15-39
Электронный адрес: fbuz_djank@ege-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002; р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Джанкойском, Красноперекопском и Первомайском районах
_____ Севостьянова Т.С.
м.п.
11.03.2021

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 № 11

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 7.2907
Дата выдачи протокола 11.03.2021

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - с. Островское ул. Первомайская, 5*
Пробы (образцы) направлены: *ООО «Крымская водная компания» ИНН 9107000240, ОГРН 1149102017437, Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Дата и время отбора пробы (образца): *09.03.2021 г. 08:00*
Дата и время доставки пробы (образца): *09.03.2021 г. 14:05*
Лицо, отобравшее пробы: *Меджитов Айдер*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *ООО «Крымская водная компания» Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Объект, где производился отбор пробы (образца): *ООО «Крымская водная компания», Республика Крым, Первомайский район, Первомайское с/п, п.г.т. Первомайское, ул. Кооперативная, 1*
Код пробы (образца): *7.2907-сб2021*
Номер партии: **Объем партии:**
Тара, упаковка: *лабораторная посуда стекло, бутылка пластик*
НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014*
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: *СанПиН 1.2.3685-21*
Условия транспортирования: *Сумка-холодильник*
Основание для отбора: *Договор № 2021.14810 от 20.02.2021 г.*
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
_____ *Оператор ЭВМ и ПК Олейник Е.Ю.*

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Код образца (пробы): 7.2907-сб2021

Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 693

Результат

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 09.03.2021
Дата начала исследования: 09.03.2021
Дата окончания исследования: 11.03.2021
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3- "ЗОМЗ"	920416	Свидетельство о поверке № 05.17.0614.19	13.10.2021
2	Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2	8242417	Свидетельство о поверке № 5.19.1173.20	12.10.2021

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	2, сероводорода	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	**26 ± 5**	не более 20	Градусы	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
Оператор ЭВМ Олейник Е.Ю.

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Код образца (пробы): 7.2907-с62021
Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 2498
Результат
Бактериологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 09.03.2021
Дата начала исследования: 09.03.2021
Дата окончания исследования: 11.03.2021
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной [illegible]	Действителен до
1	Термометр стеклянный ртутный ТТЖ М	25822	[illegible]	01.10.2021
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-80М-2	3241	[illegible] № 0[illegible]20	23.03.2021
3	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	18209	№[illegible]20	23.04.2021

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ [illegible]	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ [illegible]	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	14	50	КОЕ [illegible]	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
Оператор ЭВМ *Олейник Е.Ю.*

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному [illegible]му воспроизведению только с согласия ИЛЦ.
Ф(ИЛЦ):05.11.017.8.12.21

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67.
Фактический адрес: 296100, г.Джанкой, ул.Дзержинского, д.30/Октябрьская, 21
Телефон, факс: (0-36564) 3-15-39
Электронный адрес: fbuz_djank@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002; р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском и Первомайском районах
_____ Севостьянова Т.С.
М.П.
11.03.2021

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе" № 11 ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069 КПП 910201001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 7.2896

Дата выдачи протокола 11.03.2021

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - скважина № 3348 с.Островское*
Пробы (образцы) направлены: *ООО «Крымская водная компания» ИНН 9107000240, ОГРН 1149102017437, Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Дата и время отбора пробы (образца): *09.03.2021 г. 08:00*
Дата и время доставки пробы (образца): *09.03.2021 г. 14:00*
Лицо, отобравшее пробы: *Меджитов Айдер*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *ООО «Крымская водная компания» Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Объект, где производился отбор пробы (образца): *ООО «Крымская водная компания», Республика Крым, Первомайский район, Первомайское с/п, пгт. Первомайское, ул. Кооперативная, 1*
Код пробы (образца): *7.2896-сб2021*
Номер партии: **Объем партии:**
Тара, упаковка: *лабораторная посуда стекло, бутылка пластик*
НД на методику отбора: *ГОСТ 31861-2012*
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: *СанПиН 1.2.3685-21*
Условия транспортирования: *Сумка-холодильник*
Основание для отбора: *Договор № 2021.14810 от 20.02.2021 г.*
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
_____ *Оператор ЭВМ и ВМ Олейник Е.Ю.*

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Код образца (пробы): 7.2896-сб2021

Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 682

Результат

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 09.03.2021
Дата начала исследования: 09.03.2021
Дата окончания исследования: 11.03.2021

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	pH-метр pH–150 МИ	1901	Св-во о поверке №05.19.1176.20	12.10.2021
2	Весы лабораторные AS 220/C/2	556943/17	Св-во о поверке №21.08.0116.20	16.08.2021
3	Фотометр фотоэлектрический КФК-3- "ЗОМЗ"	9204916	Свидетельство о поверке № 05.17.0614.19	13.10.2021
4	Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2	8712417	Свидетельство о поверке № 05.19.1173.20	12.10.2021

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	2, сероводорода	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	**26,00 ± 5,25**	не более 20	Градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
5	Водородный показатель (pH)	8,3 ± 0,2	от 6 до 9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Общая минерализация (сухой остаток)	**1164,0 ± 104,8**	не более 1000	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
7	Жесткость	2,1 ± 0,3	не более 7	Градус жесткости	ГОСТ 31954-2012
8	Хлориды	**580,8 ± 87,1**	не более 350	мг/л	ГОСТ 4245-72

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:

_____ *Оператор ЭВМ и ВМ Олейник Е.Ю.*

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Код образца (пробы): 7.2896-сб2021
Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 2487

Результат

Бактериологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 09.03.2021
Дата начала исследования: 09.03.2021
Дата окончания исследования: 11.03.2021
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Термометр стеклянный ртутный ТТЖ М	25822	Клеймо	01.10.2021
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-80М-2	3241	Аттестат № 01.00167.20	23.03.2021
3	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	48209	Аттестат №01.00231.20	23.04.2021

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	14	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
Оператор ЭВМ и ВМ Олейник Е.Ю.

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67.
Фактический адрес: 296100, г.Джанкой, ул.Дзержинского, д.30/Октябрьская, 21
Телефон, факс: (0-36564) 3-15-39
Электронный адрес: fbuz_djank@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002; р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском и Первомайском районах
_____ Севостьянова Т.С.
М.П.
11.03.2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 7.2900
Дата выдачи протокола 11.03.2021

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - скважина № 3338 с. Мельничное*
Пробы (образцы) направлены: *ООО «Крымская водная компания» ИНН 9107000240, ОГРН 1149102017437, Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Дата и время отбора пробы (образца): *09.03.2021 г. 08:00*
Дата и время доставки пробы (образца): *09.03.2021 г. 14:05*
Лицо, отобравшее пробы: *Меджитов Айдер*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *ООО «Крымская водная компания» Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Объект, где производился отбор пробы (образца): *ООО «Крымская водная компания», Республика Крым, Первомайский район, Первомайское с/п, пгт. Первомайское, ул. Кооперативная, 1*
Код пробы (образца): *7.2900-сб2021*
Номер партии: **Объем партии:**
Тара, упаковка: *лабораторная посуда стекло, бутылка пластик*
НД на методику отбора: *ГОСТ 31861-2012*
НД на объем лабораторных исследований и их оценку *СанПиН 1.2.3685-21*
Условия транспортирования: *Сумка-холодильник*
Основание для отбора: *Договор № 2021.14810 от 20.02.2021 г.*
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
_____ *Оператор ЭВМ и ВМ Олейник Е.Ю.*

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Код образца (пробы): 7.2900-сб2021

Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 686

Результат

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 09.03.2021
Дата начала исследования: 09.03.2021
Дата окончания исследования: 11.03.2021

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	pH-метр pH–150 МИ	1901	Св-во о поверке №05.19.1176.20	12.10.2021
2	Весы лабораторные AS 220/C/2	556943/17	Св-во о поверке №21.08.0116.20	16.08.2021
3	Фотометр фотоэлектрический КФК-3- "ЗОМЗ"	9204916	Свидетельство о поверке № 05.17.0614.19	13.10.2021
4	Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2	8712417	Свидетельство о поверке № 05.19.1173.20	12.10.2021

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	**3, сероводорода**	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	**48,00 ± 9,61**	не более 20	Градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
5	Водородный показатель (pH)	8,5 ± 0,2	от 6 до 9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Общая минерализация (сухой остаток)	**1124,0 ± 101,2**	не более 1000	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
7	Жесткость	1,8 ± 0,3	не более 7	Градус жесткости	ГОСТ 31954-2012
8	Хлориды	**555,6 ± 83,3**	не более 350	мг/л	ГОСТ 4245-72

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:

_____ *Оператор ЭВМ и ВМ Олейник Е.Ю.*

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ):05.11.017.8.12.21

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Код образца (пробы): 7.2900-сб2021
Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 2491

Результат
Бактериологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 09.03.2021
Дата начала исследования: 09.03.2021
Дата окончания исследования: 11.03.2021
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Термометр стеклянный ртутный ТТЖ М	25822	Клеймо	01.10.2021
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-80М-2	3241	Аттестат № 01.00167.20	23.03.2021
3	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	48209	Аттестат №01.00231.20	23.04.2021

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	10	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
Оператор ЭВМ и ВМ Олейник Е.Ю.

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.
Ф(ИЛЦ):05.11.017.8.12.21

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67.
Фактический адрес: 296100, г.Джанкой, ул.Дзержинского, д.30/Октябрьская, 21
Телефон, факс: (0-36564) 3-15-39
Электронный адрес: fbuz_djank@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002; р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском и Первомайском районах
_____ Севостьянова Т.С.
М.П.
11.03.2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 7.2899
Дата выдачи протокола 11.03.2021

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - сквыажина № 3266 с. Снегиревка*
Пробы (образцы) направлены: *ООО «Крымская водная компания» ИНН 9107000240, ОГРН 1149102017437, Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Дата и время отбора пробы (образца): *09.03.2021 г. 08:00*
Дата и время доставки пробы (образца): *09.03.2021 г. 14:05*
Лицо, отобравшее пробы: *Меджитов Айдер*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *ООО «Крымская водная компания» Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Объект, где производился отбор пробы (образца): *ООО «Крымская водная компания», Республика Крым, Первомайский район, Первомайское с/п, пгт. Первомайское, ул. Кооперативная, 1*
Код пробы (образца): *7.2899-сб2021*
Номер партии: **Объем партии:**
Тара, упаковка: *лабораторная посуда стекло, бутылка пластик*
НД на методику отбора: *ГОСТ 31861-2012*
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: *СанПиН 1.2.3685-21*
Условия транспортирования: *Сумка-холодильник*
Основание для отбора: *Договор № 2021.14810 от 20.02.2021 г.*
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
_____ *Оператор ЭВМ и ВМ Олейник Е.Ю.*

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Код образца (пробы): 7.2899-сб2021

Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 685

Результат

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 09.03.2021
Дата начала исследования: 09.03.2021
Дата окончания исследования: 11.03.2021

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	pH-метр pH–150 МИ	1901	Св-во о поверке №05.19.1176.20	12.10.2021
2	Весы лабораторные AS 220/C/2	556943/17	Св-во о поверке №21.08.0116.20	16.08.2021
3	Фотометр фотоэлектрический КФК-3- "ЗОМЗ"	9204916	Свидетельство о поверке № 05.17.0614.19	13.10.2021
4	Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2	8712417	Свидетельство о поверке № 05.19.1173.20	12.10.2021

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	2, сероводорода	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	6,00 ± 1,84	не более 20	Градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
5	Водородный показатель (pH)	7,9 ± 0,2	от 6 до 9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Общая минерализация (сухой остаток)	**1328,0 ± 119,5**	не более 1000	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
7	Жесткость	1,9 ± 0,3	не более 7	Градус жесткости	ГОСТ 31954-2012
8	Хлориды	**606,1 ± 90,9**	не более 350	мг/л	ГОСТ 4245-72

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
Оператор ЭВМ и ВМ Олейник Е.Ю.

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Код образца (пробы): 7.2899-сб2021
Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 2490

Результат
Бактериологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 09.03.2021
Дата начала исследования: 09.03.2021
Дата окончания исследования: 11.03.2021
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Термометр стеклянный ртутный ТТЖ М	25822	Клеймо	01.10.2021
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-80М-2	3241	Аттестат № 01.00167.20	23.03.2021
3	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	48209	Аттестат №01.00231.20	23.04.2021

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	12	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
Оператор ЭВМ и ВМ Олейник Е.Ю.

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.
Ф(ИЛЦ):05.11.017.8.12.21

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67.
Фактический адрес: 296100, г.Джанкой, ул.Дзержинского, д.30/Октябрьская, 21
Телефон, факс: (0-36564) 3-15-39
Электронный адрес: fbuz_djank@ege-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002, р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском и Первомайском районах
_____ Севостьянова Т.С.
М.П.
23.11.2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 7.17830

Дата выдачи протокола 23.11.2021

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - с. Снегиревка, пер. Воинский,8*
Пробы (образцы) направлены: *ООО «Крымская водная компания» ИНН 9107000240, ОГРН 1149102017437, Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Дата и время отбора пробы (образца): *18.11.2021 08:00*
Дата и время доставки пробы (образца): *18.11.2021 14:35*
Лицо, отобравшее пробы: *Меджитов Айдер*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *ООО «Крымская водная компания» Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Объект, где производился отбор пробы (образца): *ООО «Крымская водная компания», Республика Крым, Первомайский район, Первомайское с/п, пгт. Первомайское, ул. Кооперативная, 1*
Код пробы (образца): *7.17830-сб2021*
Номер партии: **Объем партии:**
Тара, упаковка: *лабораторная посуда стекло, бутылка пластик*
НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014*
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: *СанПиН 1.2.3685-21*
Условия транспортирования: *Сумка-холодильник*
Основание для отбора: *Договор № 2021.14810 от 22.01.2021*
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
_____ *Оператор ЭВМ и ВМ Олейник Е.Ю.*

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.
Ф(ИЛЦ):05.11.017.10.12.21

Код образца (пробы): 7.17830-сб2021

Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 4744

Результат

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 18.11.2021

Дата начала исследования: 18.11.2021

Дата окончания исследования: 23.11.2021

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3- "ЗОМЗ"	9204916	Свидетельство о поверке №С-КК/12-10-2021/103105397	11.10.2023
2	Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2	8712417	Свидетельство о поверке №С-КК/12-10-2021/103063247	11.10.2022

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	2, сероводорода	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	**3, горько-щелочной**	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	менее 1	Градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 1	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:

Оператор ЭВМ и ВМ Олейник Е.Ю.

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Код образца (пробы): 7.17830-сб2021
Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 14173

Результат

Бактериологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 18.11.2021
Дата начала исследования: 18.11.2021
Дата окончания исследования: 20.11.2021

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Термостат суховоздушный ТС-1/80 СПУ	11645	Аттестат №01.00266.21	11.04.2022
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-80М-2	3241	Аттестат №01.00257.21	11.04.2022
3	Термометр бытовой спиртовый ТС-7М-1	91359	Клеймо	28.02.2023

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	14	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
Оператор ЭВМ и ВМ Олейник Е.Ю.

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ):05.11.017.10.12.21

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67.
Фактический адрес: 296100, г.Джанкой, ул.Дзержинского, д.30/Октябрьская, 21
Телефон, факс: (0-36564) 3-15-39
Электронный адрес: fbuz_djank@ege-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002, р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском и Первомайском районах
_____ Севостьянова Т.С.
М.П.
23.11.2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 7.17831
Дата выдачи протокола 23.11.2021

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - с. островское, ул. Первомайская,5*
Пробы (образцы) направлены: *ООО «Крымская водная компания» ИНН 9107000240, ОГРН 1149102017437, Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Дата и время отбора пробы (образца): *18.11.2021 08:00*
Дата и время доставки пробы (образца): *18.11.2021 14:35*
Лицо, отобравшее пробы: *Меджитов Айдер*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *ООО «Крымская водная компания» Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Объект, где производился отбор пробы (образца): *ООО «Крымская водная компания», Республика Крым, Первомайский район, Первомайское с/п, пгт. Первомайское, ул. Кооперативная, 1*
Код пробы (образца): *7.17831-сб2021*
Номер партии: **Объем партии:**
Тара, упаковка: *лабораторная посуда стекло, бутылка пластик*
НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014*
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: *СанПиН 1.2.3685-21*
Условия транспортирования: *Сумка-холодильник*
Основание для отбора: *Договор № 2021.14810 от 22.01.2021*
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
_____ *Оператор ЭВМ и ВМ Олейник Е.Ю.*

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Код образца (пробы): 7.17831-сб2021

Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 4745

Результат

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 18.11.2021

Дата начала исследования: 18.11.2021

Дата окончания исследования: 23.11.2021

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3- "ЗОМЗ"	9204916	Свидетельство о поверке №С-КК/12-10-2021/103105397	11.10.2023
2	Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2	8712417	Свидетельство о поверке №С-КК/12-10-2021/103063247	11.10.2022

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	2, сероводорода	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	2, щелочной	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	менее 1	Градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 1	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:

_____ *Оператор ЭВМ и ВМ Олейник Е.Ю.*

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Код образца (пробы): 7.17831-сб2021
Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 14174

Результат

Бактериологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 18.11.2021
Дата начала исследования: 18.11.2021
Дата окончания исследования: 20.11.2021
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Термостат суховоздушный ТС-1/80 СПУ	11645	Аттестат №01.00266.21	11.04.2022
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-80М-2	3241	Аттестат №01.00257.21	11.04.2022
3	Термометр бытовой спиртовый ТС-7М-1	91359	Клеймо	28.02.2023

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	15	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
_____ *Оператор ЭВМ и ВМ Олейник Е.Ю.*

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67.
Фактический адрес: 296100, г.Джанкой, ул.Дзержинского, д.30/Октябрьская, 21
Телефон, факс: (0-36564) 3-15-39
Электронный адрес: fbuz_djank@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002; р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском и Первомайском районах
_____ Севостьянова Т.С.
М.П.
23.11.2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 7.17832

Дата выдачи протокола 23.11.2021

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - с. Мельничное, ул. Жуковского,7*
Пробы (образцы) направлены: *ООО «Крымская водная компания» ИНН 9107000240, ОГРН 1149102017437, Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Дата и время отбора пробы (образца): *18.11.2021 08:00*
Дата и время доставки пробы (образца): *18.11.2021 14:35*
Лицо, отобравшее пробы: *Меджитов Айдер*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *ООО «Крымская водная компания» Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Объект, где производился отбор пробы (образца): *ООО «Крымская водная компания», Республика Крым, Первомайский район, Первомайское с/п, пгт. Первомайское, ул. Кооперативная, 1*
Код пробы (образца): *7.17832-сб2021*
Номер партии: **Объем партии:**
Тара, упаковка: *лабораторная посуда стекло, бутылка пластик*
НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014*
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: *СанПиН 1.2.3685-21*
Условия транспортирования: *Сумка-холодильник*
Основание для отбора: *Договор № 2021.14810 от 22.01.2021*
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
_____ *Оператор ЭВМ и ВМ Олейник Е.Ю.*

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Код образца (пробы): 7.17832-с62021

Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 4746

Результат

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 18.11.2021

Дата начала исследования: 18.11.2021

Дата окончания исследования: 23.11.2021

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3- "ЗОМЗ"	9204916	Свидетельство о поверке №С-КК/12-10-2021/103105397	11.10.2023
2	Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2	8712417	Свидетельство о поверке №С-КК/12-10-2021/103063247	11.10.2022

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	2, сероводорода	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	2, горько-щелочной	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	менее 1	Градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 1	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:

_____ *Оператор ЭВМ и ВМ Олейник Е.Ю.*

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Ф(ИЛЦ):05.11.017.10.12.21

Код образца (пробы): 7.17832-сб2021
Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 14175

Результат

Бактериологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 18.11.2021
Дата начала исследования: 18.11.2021
Дата окончания исследования: 20.11.2021
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Термостат суховоздушный ТС-1/80 СПУ	11645	Аттестат №01.00266.21	11.04.2022
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-80М-2	3241	Аттестат №01.00257.21	11.04.2022
3	Термометр бытовой спиртовый ТС-7М-1	91359	Клеймо	28.02.2023

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	18	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
_____ *Оператор ЭВМ и ВМ Олейник Е.Ю.*

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67.
Фактический адрес: 296100, г.Джанкой, ул.Дзержинского, д.30/Октябрьская, 21
Телефон, факс: (0-36564) 3-15-39
Электронный адрес: fbuz_djank@ege-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002; р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском и Первомайском районах
_____ Севостьянова Т.С.
М.П.
08.10.2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 7.15383

Дата выдачи протокола 08.10.2021

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - с. Мельничное , ул. Жуковского , 7*
Пробы (образцы) направлены: *ООО «Крымская водная компания» ИНН 9107000240, ОГРН 1149102017437, Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Дата и время отбора пробы (образца): *06.10.2021 08:00*
Дата и время доставки пробы (образца): *06.10.2021 14:25*
Лицо, отобравшее пробы: *Меджитов Айдер*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *ООО «Крымская водная компания» Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Объект, где производился отбор пробы (образца): *ООО «Крымская водная компания», Республика Крым, Первомайский район, Первомайское с/п, пгт. Первомайское, ул. Кооперативная, 1*
Код пробы (образца): *7.15383-сб2021*
Номер партии: **Объем партии:**
Тара, упаковка: *лабораторная посуда стекло, бутылка пластик*
НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014*
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: *СанПиН 1.2.3685-21*
Условия транспортирования: *Сумка-холодильник*
Основание для отбора: *Договор № 2021.14810 от 22.01.2021*
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
_____ *Оператор ЭВМ и ВМ Олейник Е.Ю.*

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Код образца (пробы): 7.15383-сб2021

Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 4100

Результат

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 06.10.2021

Дата начала исследования: 06.10.2021

Дата окончания исследования: 07.10.2021

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3- "ЗОМЗ"	9204916	Свидетельство о поверке № 05.17.0614.19	13.10.2021
2	Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2	8712417	Свидетельство о поверке № 05.19.1173.20	12.10.2021

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	2, сероводорода	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	2, горько-щелочной	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	менее 1	Градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 1	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:

_____ *Оператор ЭВМ и ВМ Олейник Е.Ю.*

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Код образца (пробы): 7.15383-с62021
Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 12201

Результат

Бактериологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 06.10.2021
Дата начала исследования: 06.10.2021
Дата окончания исследования: 08.10.2021
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-80М-2	3241	Аттестат №01.00257.21	11.04.2022
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	48209	Аттестат №01.00268.21	11.04.2022
3	Термометр бытовой спиртовый ТС-7М-1	91359	Клеймо	28.02.2023

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	25	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
_____ *Оператор ЭВМ и ВМ Олейник Е.Ю.*

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67.
Фактический адрес: 296100, г.Джанкой, ул.Дзержинского, д.30/Октябрьская, 21
Телефон, факс: (0-36564) 3-15-39
Электронный адрес: fbuz_djank@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510002; р/с 03214643000000017500, л/с 20756Ш82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском и Первомайском районах
_____ Севостьянова Т.С.
М.П.
08.10.2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 7.15382

Дата выдачи протокола 08.10.2021

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - с. Снегерёвка , пер. Вошский , 8*
Пробы (образцы) направлены: *ООО «Крымская водная компания» ИНН 9107000240, ОГРН 1149102017437, Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Дата и время отбора пробы (образца): *06.10.2021 08:00*
Дата и время доставки пробы (образца): *06.10.2021 14:25*
Лицо, отобравшее пробы: *Меджитов Айдер*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *ООО «Крымская водная компания» Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Объект, где производился отбор пробы (образца): *ООО «Крымская водная компания», Республика Крым, Первомайский район, Первомайское с/п, пгт. Первомайское, ул. Кооперативная, 1*
Код пробы (образца): *7.15382-сб2021*
Номер партии: **Объем партии:**
Тара, упаковка: *лабораторная посуда стекло, бутылка пластик*
НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014*
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: *СанПиН 1.2.3685-21*
Условия транспортирования: *Сумка-холодильник*
Основание для отбора: *Договор № 2021.14810 от 22.01.2021*
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
_____ *Оператор ЭВМ и ВМ Олейник Е.Ю.*

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Код образца (пробы): 7.15382-с62021

Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 4099

Результат

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 06.10.2021

Дата начала исследования: 06.10.2021

Дата окончания исследования: 07.10.2021

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3- "ЗОМЗ"	9204916	Свидетельство о поверке № 05.17.0614.19	13.10.2021
2	Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2	8712417	Свидетельство о поверке № 05.19.1173.20	12.10.2021

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	2, сероводорода	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	2, горько-щелочной	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	менее 1	Градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 1	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:

_____ *Оператор ЭВМ и ВМ Олейник Е.Ю.*

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Код образца (пробы): 7.15382-сб2021
Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 12200

Результат

Бактериологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 06.10.2021
Дата начала исследования: 06.10.2021
Дата окончания исследования: 08.10.2021
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-80М-2	3241	Аттестат №01.00257.21	11.04.2022
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	48209	Аттестат №01.00268.21	11.04.2022
3	Термометр бытовой спиртовый ТС-7М-1	91359	Клеймо	28.02.2023

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	15	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
_____ *Оператор ЭВМ и ВМ Олейник Е.Ю.*

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67.
Фактический адрес: 296100, г.Джанкой, ул.Дзержинского, д.30/Октябрьская, 21
Телефон, факс: (0-36564) 3-15-39
Электронный адрес: fbuz_djank@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002; р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском и Первомайском районах
_____ Севостьянова Т.С.
м.п.
06.08.2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 7.11610
Дата выдачи протокола 06.08.2021

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - с. Мельничное , ул. Жуковского , 7*
Пробы (образцы) направлены: *ООО «Крымская водная компания» ИНН 9107000240, ОГРН 1149102017437, Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Дата и время отбора пробы (образца): *04.08.2021 08:00*
Дата и время доставки пробы (образца): *04.08.2021 13:25*
Лицо, отобравшее пробы: *Меджитов Айдер*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *ООО «Крымская водная компания» Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Объект, где производился отбор пробы (образца): *ООО «Крымская водная компания», Республика Крым, Первомайский район, Первомайское с/п, пгт. Первомайское, ул. Кооперативная, 1*
Код пробы (образца): *7.11610-сб2021*
Номер партии: **Объем партии:**
Тара, упаковка: *лабораторная посуда стекло, бутылка пластик*
НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014*
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: *СанПиН 1.2.3685-21*
Условия транспортирования: *Сумка-холодильник*
Основание для отбора: *Договор № 2021.14810 от 22.01.2021*
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
_____ *Оператор ЭВМ и ВМ Олейник Е.Ю.*

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Код образца (пробы): 7.11610-сб2021

Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 2991

Результат

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 04.08.2021

Дата начала исследования: 04.08.2021

Дата окончания исследования: 06.08.2021

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3- "ЗОМЗ"	9204916	Свидетельство о поверке № 05.17.0614.19	13.10.2021
2	Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2	8712417	Свидетельство о поверке № 05.19.1173.20	12.10.2021

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	**3, сероводорода**	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	**3, горько-щелочной**	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	менее 1	Градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 1	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:

Оператор ЭВМ и ВМ Олейник Е.Ю.

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Код образца (пробы): 7.11610-сб2021
Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 9184

Результат

Бактериологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 04.08.2021
Дата начала исследования: 04.08.2021
Дата окончания исследования: 07.08.2021

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Термометр стеклянный ртутный ТТЖ М	25822	Клеймо	01.10.2021
2	Термостат суховоздушный с охлаждением ТС-1/80 СПУ	11643	Аттестат №01.00523.20	18.08.2021
3	Термостат электрический суховоздушный ТС-80М-2	3241	Аттестат №01.00257.21	11.04.2022

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	28	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
Оператор ЭВМ и ВМ Олейник Е.Ю.

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67.
Фактический адрес: 296100, г.Джанкой, ул.Дзержинского, д.30/Октябрьская, 21
Телефон, факс: (0-36564) 3-15-39
Электронный адрес: fbuz_djank@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002; р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском и Первомайском районах
_____ Севостьянова Т.С.
М.П.
06.08.2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 7.11609

Дата выдачи протокола 06.08.2021

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - с. Снегерёвка , пер. Воинский ,8*
Пробы (образцы) направлены: *ООО «Крымская водная компания» ИНН 9107000240, ОГРН 1149102017437, Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Дата и время отбора пробы (образца): *04.08.2021 08:00*
Дата и время доставки пробы (образца): *04.08.2021 13:25*
Лицо, отобравшее пробы: *Меджитов Айдер*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *ООО «Крымская водная компания» Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Объект, где производился отбор пробы (образца): *ООО «Крымская водная компания», Республика Крым, Первомайский район, Первомайское с/п, пгт. Первомайское, ул. Кооперативная, 1*
Код пробы (образца): *7.11609-сб2021*
Номер партии: **Объем партии:**
Тара, упаковка: *лабораторная посуда стекло, бутылка пластик*
НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014*
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: *СанПиН 1.2.3685-21*
Условия транспортирования: *Сумка-холодильник*
Основание для отбора: *Договор № 2021.14810 от 22.01.2021*
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
_____ *Оператор ЭВМ и ВМ Олейник Е.Ю.*

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Код образца (пробы): 7.11609-сб2021

Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 2990

Результат

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 04.08.2021

Дата начала исследования: 04.08.2021

Дата окончания исследования: 06.08.2021

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3- "ЗОМЗ"	9204916	Свидетельство о поверке № 05.17.0614.19	13.10.2021
2	Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2	8712417	Свидетельство о поверке № 05.19.1173.20	12.10.2021

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	2, сероводорода	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	3, горько-щелочной	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	менее 1	Градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 1	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:

_____ *Оператор ЭВМ и ВМ Олейник Е.Ю.*

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Код образца (пробы): 7.11609-сб2021
Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 9183

Результат

Бактериологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 04.08.2021
Дата начала исследования: 04.08.2021
Дата окончания исследования: 06.08.2021

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Термометр стеклянный ртутный ТТЖ М	25822	Клеймо	01.10.2021
2	Термостат суховоздушный с охлаждением ТС-1/80 СПУ	11643	Аттестат №01.00523.20	18.08.2021
3	Термостат электрический суховоздушный ТС-80М-2	3241	Аттестат №01.00257.21	11.04.2022

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	21	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
_____ *Оператор ЭВМ и ВМ Олейник Е.Ю.*

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ):05.11.017.10.12.21

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67.
Фактический адрес: 296100, г.Джанкой, ул.Дзержинского, д.30/Октябрьская, 21
Телефон, факс: (0-36564) 3-15-39
Электронный адрес: fbuz_djank@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002; р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском и Первомайском районах
_____ Севостьянова Т.С.
М.П.
06.08.2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 7.11606

Дата выдачи протокола 06.08.2021

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - с. Островское , ул. Первомайская , 5*
Пробы (образцы) направлены: *ООО «Крымская водная компания» ИНН 9107000240, ОГРН 1149102017437, Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Дата и время отбора пробы (образца): *04.08.2021 08:00*
Дата и время доставки пробы (образца): *04.08.2021 13:25*
Лицо, отобравшее пробы: *Меджитов Айдер*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *ООО «Крымская водная компания» Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Объект, где производился отбор пробы (образца): *ООО «Крымская водная компания», Республика Крым, Первомайский район, Первомайское с/п, пгт. Первомайское, ул. Кооперативная, 1*
Код пробы (образца): *7.11606-сб2021*
Номер партии: **Объем партии:**
Тара, упаковка: *лабораторная посуда стекло, бутылка пластик*
НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014*
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: *СанПиН 1.2.3685-21*
Условия транспортирования: *Сумка-холодильник*
Основание для отбора: *Договор № 2021.14810 от 22.01.2021*
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
_____ *Оператор ЭВМ и ВМ Олейник Е.Ю.*

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Код образца (пробы): 7.11606-сб2021

Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 2987

Результат

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 04.08.2021

Дата начала исследования: 04.08.2021

Дата окончания исследования: 06.08.2021

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3- "ЗОМЗ"	9204916	Свидетельство о поверке № 05.17.0614.19	13.10.2021
2	Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2	8712417	Свидетельство о поверке № 05.19.1173.20	12.10.2021

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	2, сероводорода	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	3, щелочной	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	менее 1	Градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 1	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:

Оператор ЭВМ и ВМ Олейник Е.Ю.

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Код образца (пробы): 7.11606-сб2021
Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 9180

Результат

Бактериологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 04.08.2021
Дата начала исследования: 04.08.2021
Дата окончания исследования: 06.08.2021

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Термометр стеклянный ртутный ТТЖ М	25822	Клеймо	01.10.2021
2	Термостат суховоздушный с охлаждением ТС-1/80 СПУ	11643	Аттестат №01.00523.20	18.08.2021
3	Термостат электрический суховоздушный ТС-80М-2	3241	Аттестат №01.00257.21	11.04.2022

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	16	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
Оператор ЭВМ и ВМ Олейник Е.Ю.

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67.
Фактический адрес: 296100, г.Джанкой, ул.Дзержинского, д.30/Октябрьская, 21
Телефон, факс: (0-36564) 3-15-39
Электронный адрес: fbuz_djank@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002; р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском и Первомайском районах
_____ Севостьянова Т.С.
М.П.
23.07.2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 7.11232

Дата выдачи протокола 23.07.2021

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - с. Островское , ул. Первомайская , 5*
Пробы (образцы) направлены: *ООО «Крымская водная компания» ИНН 9107000240, ОГРН 1149102017437, Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Дата и время отбора пробы (образца): *21.07.2021 08:00*
Дата и время доставки пробы (образца): *21.07.2021 14:05*
Лицо, отобравшее пробы: *Меджитов Айдер*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *ООО «Крымская водная компания» Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Объект, где производился отбор пробы (образца): *ООО «Крымская водная компания», Республика Крым, Первомайский район, Первомайское с/п, пгт. Первомайское, ул. Кооперативная, 1*
Код пробы (образца): *7.11232-сб2021*
Номер партии: **Объем партии:**
Тара, упаковка: *лабораторная посуда стекло, бутылка пластик*
НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014*
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: *СанПиН 1.2.3685-21*
Условия транспортирования: *Сумка-холодильник*
Основание для отбора: *Договор № 2021.14810 от 22.01.2021*
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
_____ *Оператор ЭВМ и ВМ Олейник Е.Ю.*

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Код образца (пробы): 7.11232-сб2021

Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 2832

Результат

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 21.07.2021

Дата начала исследования: 21.07.2021

Дата окончания исследования: 22.07.2021

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3- "ЗОМЗ"	9204916	Свидетельство о поверке № 05.17.0614.19	13.10.2021
2	Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2	8712417	Свидетельство о поверке № 05.19.1173.20	12.10.2021

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	2,сероводородный	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	2,щелочной	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	менее 1	Градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 1	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:

Оператор ЭВМ и ВМ Олейник Е.Ю.

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Код образца (пробы): 7.11232-сб2021
Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 8879

Результат

Бактериологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 21.07.2021
Дата начала исследования: 21.07.2021
Дата окончания исследования: 23.07.2021
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Термометр стеклянный ртутный ТТЖ М	25822	Клеймо	01.10.2021
2	Термостат суховоздушный с охлаждением ТС-1/80 СПУ	11643	Аттестат №01.00523.20	18.08.2021
3	Термостат электрический суховоздушный ТС-80М-2	3241	Аттестат №01.00257.21	11.04.2022

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	16	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:

Оператор ЭВМ и ВМ Олейник Е.Ю.

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67.
Фактический адрес: 296100, г.Джанкой, ул.Дзержинского, д.30/Октябрьская, 21
Телефон, факс: (0-36564) 3-15-39
Электронный адрес: fbuz_djank@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002; р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском и Первомайском районах
_____ Севостьянова Т.С.
М.П.
24.07.2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 7.11236
Дата выдачи протокола 24.07.2021

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - с. Мельничное , ул. Жуковского , 7*
Пробы (образцы) направлены: *ООО «Крымская водная компания» ИНН 9107000240, ОГРН 1149102017437, Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Дата и время отбора пробы (образца): *21.07.2021 08:00*
Дата и время доставки пробы (образца): *21.07.2021 14:05*
Лицо, отобравшее пробы: *Меджитов Айдер*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *ООО «Крымская водная компания» Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Объект, где производился отбор пробы (образца): *ООО «Крымская водная компания», Республика Крым, Первомайский район, Первомайское с/п, пгт. Первомайское, ул. Кооперативная, 1*
Код пробы (образца): *7.11236-сб2021*
Номер партии: **Объем партии:**
Тара, упаковка: *лабораторная посуда стекло, бутылка пластик*
НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014*
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: *СанПиН 1.2.3685-21*
Условия транспортирования: *Сумка-холодильник*
Основание для отбора: *Договор № 2021.14810 от 22.01.2021*
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
_____ *Оператор ЭВМ и ВМ Олейник Е.Ю.*

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Код образца (пробы): 7.11236-сб2021

Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 2836

Результат

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 21.07.2021

Дата начала исследования: 21.07.2021

Дата окончания исследования: 22.07.2021

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3- "ЗОМЗ"	9204916	Свидетельство о поверке № 05.17.0614.19	13.10.2021
2	Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2	8712417	Свидетельство о поверке № 05.19.1173.20	12.10.2021

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	**3,сероводородный**	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	**3,щелочной**	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	менее 1	Градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 1	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:

_____ *Оператор ЭВМ и ВМ Олейник Е.Ю.*

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ):05.11.017.10.12.21

Код образца (пробы): 7.11236-сб2021
Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 8883

Результат

Бактериологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 21.07.2021
Дата начала исследования: 21.07.2021
Дата окончания исследования: 24.07.2021

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Термометр стеклянный ртутный ТТЖ М	25822	Клеймо	01.10.2021
2	Термостат суховоздушный с охлаждением ТС-1/80 СПУ	11643	Аттестат №01.00523.20	18.08.2021
3	Термостат электрический суховоздушный ТС-80М-2	3241	Аттестат №01.00257.21	11.04.2022

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	24	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:

Оператор ЭВМ и ВМ Олейник Е.Ю.

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67.
Фактический адрес: 296100, г.Джанкой, ул.Дзержинского, д.30/Октябрьская, 21
Телефон, факс: (0-36564) 3-15-39
Электронный адрес: fbuz_djank@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002; р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском и Первомайском районах
_____ Севостьянова Т.С.
М.П.
24.07.2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 7.11235

Дата выдачи протокола 24.07.2021

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - с. Снегерёвка , пер. Воинский, 8*
Пробы (образцы) направлены: *ООО «Крымская водная компания» ИНН 9107000240, ОГРН 1149102017437, Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Дата и время отбора пробы (образца): *21.07.2021 08:00*
Дата и время доставки пробы (образца): *21.07.2021 14:05*
Лицо, отобравшее пробы: *Меджитов Айдер*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *ООО «Крымская водная компания» Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Объект, где производился отбор пробы (образца): *ООО «Крымская водная компания», Республика Крым, Первомайский район, Первомайское с/п, пгт. Первомайское, ул. Кооперативная, 1*
Код пробы (образца): *7.11235-сб2021*
Номер партии: **Объем партии:**
Тара, упаковка: *лабораторная посуда стекло, бутылка пластик*
НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014*
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: *СанПиН 1.2.3685-21*
Условия транспортирования: *Сумка-холодильник*
Основание для отбора: *Договор № 2021.14810 от 22.01.2021*
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
_____ *Оператор ЭВМ и ВМ Олейник Е.Ю.*

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Код образца (пробы): 7.11235-сб2021

Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 2835

Результат

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 21.07.2021

Дата начала исследования: 21.07.2021

Дата окончания исследования: 22.07.2021

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3- "ЗОМЗ"	9204916	Свидетельство о поверке № 05.17.0614.19	13.10.2021
2	Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2	8712417	Свидетельство о поверке № 05.19.1173.20	12.10.2021

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	2,сероводородный	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	3,горько-щелочной	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	менее 1	Градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 1	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:

Оператор ЭВМ и ВМ Олейник Е.Ю.

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Код образца (пробы): 7.11235-сб2021
Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 8882

Результат

Бактериологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 21.07.2021
Дата начала исследования: 21.07.2021
Дата окончания исследования: 24.07.2021
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Термометр стеклянный ртутный ТТЖ М	25822	Клеймо	01.10.2021
2	Термостат суховоздушный с охлаждением ТС-1/80 СПУ	11643	Аттестат №01.00523.20	18.08.2021
3	Термостат электрический суховоздушный ТС-80М-2	3241	Аттестат №01.00257.21	11.04.2022

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	26	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
Оператор ЭВМ и ВМ Олейник Е.Ю.

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.
Ф(ИЛЦ):05.11.017.10.12.21

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67.
Фактический адрес: 296100, г.Джанкой, ул.Дзержинского, д.30/Октябрьская, 21
Телефон, факс: (0-36564) 3-15-39
Электронный адрес: fbuz_djank@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002 р/с 03214643000000017500, л/с 20756U82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CF86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском и Первомайском районах
_____ Севостьянова Т.С.
М.П.
08.10.2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 7.15380

Дата выдачи протокола 08.10.2021

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - с. Островское , ул. Первомайская , 5*
Пробы (образцы) направлены: *ООО «Крымская водная компания» ИНН 9107000240, ОГРН 1149102017437, Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Дата и время отбора пробы (образца): *06.10.2021 08:00*
Дата и время доставки пробы (образца): *06.10.2021 14:25*
Лицо, отобравшее пробы: *Меджитов Айдер*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *ООО «Крымская водная компания» Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Объект, где производился отбор пробы (образца): *ООО «Крымская водная компания», Республика Крым, Первомайский район, Первомайское с/п, пгт. Первомайское, ул. Кооперативная, 1*
Код пробы (образца): *7.15380-сб2021*
Номер партии: **Объем партии:**
Тара, упаковка: *лабораторная посуда стекло, бутылка пластик*
НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014*
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: *СанПиН 1.2.3685-21*
Условия транспортирования: *Сумка-холодильник*
Основание для отбора: *Договор № 2021.14810 от 22.01.2021*
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
_____ *Оператор ЭВМ и ВМ Олейник Е.Ю.*

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Код образца (пробы): 7.15380-сб2021

Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 4097

Результат

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 06.10.2021

Дата начала исследования: 06.10.2021

Дата окончания исследования: 07.10.2021

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3- "ЗОМЗ"	9204916	Свидетельство о поверке № 05.17.0614.19	13.10.2021
2	Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2	8712417	Свидетельство о поверке № 05.19.1173.20	12.10.2021

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	2, сероводорода	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	**3, щелочной**	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	менее 1	Градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 1	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:

_____ *Оператор ЭВМ и ВМ Олейник Е.Ю.*

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Код образца (пробы): 7.15380-сб2021
Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 12198

Результат

Бактериологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 06.10.2021
Дата начала исследования: 06.10.2021
Дата окончания исследования: 08.10.2021
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-80М-2	3241	Аттестат №01.00257.21	11.04.2022
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	48209	Аттестат №01.00268.21	11.04.2022
3	Термометр бытовой спиртовый ТС-7М-1	91359	Клеймо	28.02.2023

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	20	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
_____ *Оператор ЭВМ и ВМ Олейник Е.Ю.*

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67.
Фактический адрес: 296100, г.Джанкой, ул.Дзержинского, д.30/Октябрьская, 21
Телефон, факс: (0-36564) 3-15-39
Электронный адрес: fbuz_djank@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002; р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском и Первомайском районах
_____ Севостьянова Т.С.
м.п.
27.02.2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 7.2506
Дата выдачи протокола 27.02.2021

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - с. Островское , ул. Первомайская , 5*
Пробы (образцы) направлены: *ООО «Крымская водная компания» ИНН 9107000240, ОГРН 1149102017437, Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Дата и время отбора пробы (образца): *25.02.2021 г. 08:00*
Дата и время доставки пробы (образца): *25.02.2021 г. 12:00*
Лицо, отобравшее пробы: *Меджитов Айдер*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *ООО «Крымская водная компания» Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Объект, где производился отбор пробы (образца): *ООО «Крымская водная компания», Республика Крым, Первомайский район, Первомайское с/п, пгт. Первомайское, ул. Кооперативная, 1*
Код пробы (образца): *7.2506-сб2021*
Номер партии: **Объем партии:**
Тара, упаковка: *лабораторная посуда стекло, бутылка пластик*
НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014*
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: *СанПиН 2.1.4.1074-01*
Условия транспортирования: *Сумка-холодильник*
Основание для отбора: *Договор № 2021.14810 от 20.02.2021 г.*
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
_____ *Оператор ЭВМ и ВМ Олейник Е.Ю.*

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Код образца (пробы): 7.2506-сб2021

Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 528

Результат

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 25.02.2021
Дата начала исследования: 25.02.2021
Дата окончания исследования: 26.02.2021

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3- "ЗОМЗ"	9204916	Свидетельство о поверке № 05.17.0614.19	13.10.2021
2	Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2	8712417	Свидетельство о поверке № 05.19.1173.20	12.10.2021

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	2, сероводорода	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	2, щелочной	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	менее 1	не более 20	Градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:

Оператор ЭВМ и ВМ Олейник Е.Ю.

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Код образца (пробы): 7.2506-сб2021
Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 2161
Результат
Бактериологическая лаборатория
Дата поступления пробы: 25.02.2021
Дата начала исследования: 25.02.2021
Дата окончания исследования: 27.02.2021
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Термометр стеклянный ртутный ТТЖ М	25822	Клеймо	01.10.2021
2	Термостат суховоздушный ТС-1/80 СПУ	11645	Аттестат № 01.00235.20	23.04.2021
3	Термостат электрический суховоздушный ТС-80М-2	3241	Аттестат № 01.00167.20	23.03.2021

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	12	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
_____ *Оператор ЭВМ и ВМ Олейник Е.Ю.*

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67.
Фактический адрес: 296100, г.Джанкой, ул.Дзержинского, д.30/Октябрьская, 21
Телефон, факс: (0-36564) 3-15-39
Электронный адрес: fbuz_djank@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002; р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском и Первомайском районах
_____ Севостьянова Т.С.
м.п.
27.02.2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 7.2505
Дата выдачи протокола 27.02.2021

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - с. Мельничное , ул. Жуковского, 7*
Пробы (образцы) направлены: *ООО «Крымская водная компания» ИНН 9107000240, ОГРН 1149102017437, Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Дата и время отбора пробы (образца): *25.02.2021 г. 08:00*
Дата и время доставки пробы (образца): *25.02.2021 г. 12:00*
Лицо, отобравшее пробы: *Меджитов Айдер*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *ООО «Крымская водная компания» Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Объект, где производился отбор пробы (образца): *ООО «Крымская водная компания», Республика Крым, Первомайский район, Первомайское с/п, пгт. Первомайское, ул. Кооперативная, 1*
Код пробы (образца): *7.2505-сб2021*
Номер партии: **Объем партии:**
Тара, упаковка: *лабораторная посуда стекло, бутылка пластик*
НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014*
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: *СанПиН 2.1.4.1074-01*
Условия транспортирования: *Сумка-холодильник*
Основание для отбора: *Договор № 2021.14810 от 20.02.2021 г.*
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
_____ *Оператор ЭВМ и ВМ Олейник Е.Ю.*

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Код образца (пробы): 7.2505-сб2021

Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 527

Результат

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 25.02.2021
Дата начала исследования: 25.02.2021
Дата окончания исследования: 26.02.2021

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3- "ЗОМЗ"	9204916	Свидетельство о поверке № 05.17.0614.19	13.10.2021
2	Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2	8712417	Свидетельство о поверке № 05.19.1173.20	12.10.2021

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	**3, сероводорода**	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	**3, горьковато-щелочной**	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	менее 1	не более 20	Градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:

Оператор ЭВМ и ВМ Олейник Е.Ю.

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Код образца (пробы): 7.2505-сб2021
Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 2160
Результат
Бактериологическая лаборатория
Дата поступления пробы: 25.02.2021
Дата начала исследования: 25.02.2021
Дата окончания исследования: 27.02.2021
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Термометр стеклянный ртутный ТТЖ М	25822	Клеймо	01.10.2021
2	Термостат суховоздушный ТС-1/80 СПУ	11645	Аттестат № 01.00235.20	23.04.2021
3	Термостат электрический суховоздушный ТС-80М-2	3241	Аттестат № 01.00167.20	23.03.2021

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	15	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
Оператор ЭВМ и ВМ Олейник Е.Ю.

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67.
Фактический адрес: 296100, г.Джанкой, ул.Дзержинского, д.30/Октябрьская, 21
Телефон, факс: (0-36564) 3-15-39
Электронный адрес: fbuz_djank@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002; р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском и Первомайском районах
_____ Севостьянова Т.С.
м.п.
27.02.2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 7.2504
Дата выдачи протокола 27.02.2021

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - с. Снегирёвка , пер. Воинский , 8*
Пробы (образцы) направлены: *ООО «Крымская водная компания» ИНН 9107000240, ОГРН 1149102017437, Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Дата и время отбора пробы (образца): *25.02.2021 г. 08:00*
Дата и время доставки пробы (образца): *25.02.2021 г. 12:00*
Лицо, отобравшее пробы: *Меджитов Айдер*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *ООО «Крымская водная компания» Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Объект, где производился отбор пробы (образца): *ООО «Крымская водная компания», Республика Крым, Первомайский район, Первомайское с/п, пгт. Первомайское, ул. Кооперативная, 1*
Код пробы (образца): *7.2504-сб2021*
Номер партии: **Объем партии:**
Тара, упаковка: *лабораторная посуда стекло, бутылка пластик*
НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014*
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: *СанПиН 2.1.4.1074-01*
Условия транспортирования: *Сумка-холодильник*
Основание для отбора: *Договор № 2021.14810 от 20.02.2021 г.*
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
_____ *Оператор ЭВМ и ВМ Олейник Е.Ю.*

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Код образца (пробы): 7.2504-сб2021

Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 526

Результат

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 25.02.2021
Дата начала исследования: 25.02.2021
Дата окончания исследования: 26.02.2021
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3- "ЗОМЗ"	9204916	Свидетельство о поверке № 05.17.0614.19	13.10.2021
2	Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2	8712417	Свидетельство о поверке № 05.19.1173.20	12.10.2021

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	2, сероводорода	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	2, горьковато-щелочной	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	менее 1	не более 20	Градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
_____ *Оператор ЭВМ и ВМ Олейник Е.Ю.*

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Код образца (пробы): 7.2504-сб2021
Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 2159

Результат

Бактериологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 25.02.2021
Дата начала исследования: 25.02.2021
Дата окончания исследования: 27.02.2021

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Термометр стеклянный ртутный ТТЖ М	25822	Клеймо	01.10.2021
2	Термостат суховоздушный ТС-1/80 СПУ	11645	Аттестат № 01.00235.20	23.04.2021
3	Термостат электрический суховоздушный ТС-80М-2	3241	Аттестат № 01.00167.20	23.03.2021

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	12	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:

Оператор ЭВМ и ВМ Олейник Е.Ю.

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.