

**Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике
Крым и городе федерального значения Севастополе»)**

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул.
Набережная, д.67.
Фактический адрес: г. Симферополь, ул. Набережная,
67
Телефон, факс: (3652) 549-900, (3652) 549-901
Электронный адрес: fbuz_priemn@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001
ОГРН 1149102060348 БИК 013510002;
р/с 03214643000000017500, л/с 2075611182240 в УФК по
Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц: RA.RU.21CF86

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ/Зам.руководителя ИЛЦ
Федеральное бюджетное учреждение
здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Крым и городе
федерального значения Севастополе»



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1.17044

Дата выдачи протокола 05.04.2021

Наименование пробы (образца): Вода питьевая - централизованное водоснабжение - Точка №4
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания» ИНН 9107000240, ОГРН
1149102017437, Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул.
Механизаторов, 9
Дата и время отбора пробы (образца): 31.03.2021 08:35
Дата и время доставки пробы (образца): 31.03.2021 11:20
Лицо, отобравшее пробы: Кладовщик Криштейн М.
**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались пробы (образцы):** ООО «Крымская водная компания» Республика Крым, Сакский
район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9
Объект, где производился отбор пробы (образца): Сквaziна № 4823, Республика Крым,
Симферопольский район, с. Урожайное
Код пробы (образца): 1.17044-бс2021
Тара, упаковка: ПЭТ тара, лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014 Вода питьевая. Отбор проб на станциях
водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах
НД на объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания"
Условия транспортирования: Сумка-холодильник
Основание для отбора: Договор № 2021.14810 от 20.02.2021
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:

Заведующий отделением Мамедова Э.Р.



Код образца (пробы): 1.17044-6с2021
Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 3143
Результат

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 31.03.2021
Дата начала исследования: 31.03.2021
Дата окончания исследования: 01.04.2021

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЭ"	1570273	Св-во о поверке №05.17.0522.20	31.08.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	2,7 ± 0,8	не более 20	Градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016

Код образца (пробы): 1.17044-6с2021
Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 6085
Результат

Бактериологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 31.03.2021
Дата начала исследования: 31.03.2021
Дата окончания исследования: 05.04.2021

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-80М	2562	Аттестат №01.00212.20	22.04.2021
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-80М	2515	Аттестат №01.00213.20	22.04.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	7	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:


Заведующий отделением Мамедова Э.Р.



**Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)**

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул.
Набережная, д.67.
Фактический адрес: г. Симферополь, ул.
Набережная, 67
Телефон, факс: (3652) 549-900, (3652) 549-901
Электронный адрес: fbuz_prieml@cgge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП
910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002;
р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в
УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CG86

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ/Зам.руководителя
ИЛЦ

Федеральное бюджетное учреждение
здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Крым и
городе федерального значения
Севастополе»

Т. Н. Салаидова
МП 31.03.2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1.15733

Дата выдачи протокола 31.03.2021

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - точка 1*

Пробы (образцы) направлены: *ООО «Крымская водная компания» ИНН 9107000240, ОГРН 1149102017437, Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*

Дата и время отбора пробы (образца): *25.03.2021 10:10*

Дата и время доставки пробы (образца): *25.03.2021 12:00*

Лицо, отобравшее пробы: *кладовщик Криштейн М.А.*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбиралась пробы (образцы): *ООО «Крымская водная компания» Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*

Объект, где производился отбор пробы (образца): *с. Урожайное, ул. 40 лет Победы 41А*

Код пробы (образца): *1.15733-бс 2021*

Тара, упаковка: *ПЭТ тара, лабораторная посуда*

НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014 Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Условия транспортирования: *Сумка-холодильник*

Основание для отбора: *Договор № 2020.71289 от 25.02.2020*

Дополнительные сведения: *полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.*

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:

Заведующий отделением Мамедова Э.Р.



Код образца (пробы): 1.15733-бс 2021
Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 2870

Результат

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 25.03.2021

Дата начала исследования: 25.03.2021

Дата окончания исследования: 31.03.2021

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ"	1570273	Св-во о поверке №05.17.0522.20	31.08.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	2,0 ± 0,6	не более 20	Градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016

Код образца (пробы): 1.15733-бс 2021
Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 5328

Результат

Бактериологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 25.03.2021

Дата начала исследования: 25.03.2021

Дата окончания исследования: 27.03.2021

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-80М	2562	Аттестат №01.00212.20	22.04.2021
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-80М	2515	Аттестат №01.00213.20	22.04.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	5	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:

Заведующий отделением Мамедова Э.Р.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул.
Набережная, д.67.
Фактический адрес: г. Симферополь, ул.
Набережная, 67
Телефон, факс: (3652) 549-900, (3652) 549-901
Электронный адрес: fbuz_priemn@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП
910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002;
р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в
УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CG86

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ/Зам. Руководителя ИЛЦ
Федеральное бюджетное учреждение
здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Крым и городе
федерального значения Севастополе»

28.09.2021 М.П.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1.55363

Дата выдачи протокола 28.09.2021

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - точка 1*

Пробы (образцы) направлены: *ООО «Крымская водная компания» ИНН 9107000240, ОГРН 1149102017437, Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*

Дата и время отбора пробы (образца): *23.09.2021 10:10*

Дата и время доставки пробы (образца): *23.09.2021 11:10*

Лицо, отобравшее пробы: *Криштейн М.А.*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *ООО «Крымская водная компания» Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*

Объект, где производился отбор пробы (образца): *с. Урожайное, ул. 40 лет Победы 41А*

Код пробы (образца): *1.55363-бс 2021*

Тара, упаковка: *ПЭТ тара, лабораторная посуда*

НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014 Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Условия транспортирования: *Сумка-холодильник*

Основание для отбора: *Договор № 2021.14810 от 20.02.2021*

Дополнительные сведения: *полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.*

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:

Заседующий отделением Мамедова Э.Р.



Код образца (пробы): 1.55363-6с 2021
Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 13700

Результат

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 23.09.2021

Дата начала исследования: 23.09.2021

Дата окончания исследования: 28.09.2021

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ"	1570273	Св-во о поверке №05.17.0522.20	31.08.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	1	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	1	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	2,2 ± 0,7	Градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 1	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016

Код образца (пробы): 1.55363-6с 2021
Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 41997

Результат

Бактериологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 23.09.2021

Дата начала исследования: 23.09.2021

Дата окончания исследования: 24.09.2021

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-80М	2562	Аттестат №01.00203.21	15.04.2022
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-80М	2515	Аттестат № 01.00204.21	15.04.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	2	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:

Заведующий отделением Мамедова Э.Р.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул.
Набережная, д.67.
Фактический адрес: г. Симферополь, ул.
Набережная, 67
Телефон, факс: (3652) 549-900, (3652) 549-901
Электронный адрес: fbuz_priemn@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП
910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002;
р/с 03214643000000017500, л/с 20756Ц82240 в
УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CG86

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ/Зам.Руководителя ИЛЦ
Федеральное бюджетное учреждение
здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Крым и городе
федерального значения Севастополе»

Т.Н.Самодед
13.07.2021 М.П.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1.38602

Дата выдачи протокола 13.07.2021

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - точка 1*

Пробы (образцы) направлены: *ООО «Крымская водная компания» ИНН 9107000240, ОГРН 1149102017437, Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*

Дата и время отбора пробы (образца): *01.07.2021 08:30*

Дата и время доставки пробы (образца): *01.07.2021 11:00*

Лицо, отобравшее пробы: *слесарь-ремонтник Сейдалиев С.Ю.*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *ООО «Крымская водная компания» Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*

Объект, где производился отбор пробы (образца): *Распределительная сеть, Республика Крым, с. Урожайное, ул. 40 лет Победы 41-а*

Код пробы (образца): *1.38602-бс2021*

Тара, упаковка: *ПЭТ тара, лабораторная посуда*

НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014 Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Условия транспортирования: *Сумка-холодильник*

Основание для отбора: *Договор № 2021.14810 от 20.02.2021*

Дополнительные сведения: *полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.*

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:

Заведующий отделением Мамедова Э.Р.



Код образца (пробы): 1.38602-6с2021
Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 8893

Результат

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 01.07.2021

Дата начала исследования: 01.07.2021

Дата окончания исследования: 13.07.2021

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ"	1570273	Св-во о поверке №05.17.0522.20	31.08.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	1	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	1	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	менее 1	Градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 1	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016

Код образца (пробы): 1.38602-6с2021
Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 28292

Результат

Бактериологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 01.07.2021

Дата начала исследования: 01.07.2021


Дата окончания исследования: 02.07.2021

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-80М	2562	Аттестат №01.00204.21	15.04.2022
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-80М	2515	Аттестат №01.00213.20	15.04.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	6	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:



Заведующий отделением Мамедова Э.Р.

