

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и  
городе федерального значения Севастополе»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
Ф(ИЛЦ):05.11.112.1.12.23)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
Юридический адрес: 295034, Республика Крым, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия СССР, д. 67, тел.: +7  
(3652) 549-901  
e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru  
ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069

Адреса мест осуществления деятельности: 298302, Республика Крым, г Керчь, ул Комарова, д. 4, тел.: (0-36561) 2-22-  
90, e-mail: fbuz\_kerch@cge-crimea.ru; 297200, Республика Крым, р-н Советский, пгт Советский, ул Пролетарская, д. 10,  
тел.: (0-36551) 9-16-05, e-mail: fbuz\_sov@cge-crimea.ru; 298600, Республика Крым, г Ялта, ул Руданского, д. 41, тел.:  
(03654) 26-22-54, e-mail: fbuz\_yal@cge-crimea.ru; 298100, Республика Крым, г Феодосия, ул Чкалова, д. 62, тел.: (0-  
36562) 3-40-03, e-mail: fbuz\_feod@cge-crimea.ru; 295034, Республика Крым, г Симферополь, ул Набережная имени 60-  
летия СССР, д. 67, тел.: (0-3652) 54-99-01, e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru; 296108, Республика Крым, г Джанкой, ул  
Дзержинского, д. 30/21, тел.: (0-36564) 3-15-39, e-mail: fbuz\_djank@cge-crimea.ru; 297412, Республика Крым, г  
Евпатория, ул Некрасова, д. 37/43, тел.: (0-36569) 6-17-13, e-mail: fbuz\_evp@cge-crimea.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21CG86

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ



А.С. Березная  
27.03.2025



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 91-00/07379-25 от 27.03.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЫМСКАЯ ВОДНАЯ КОМПАНИЯ"  
(ИНН 9107000240 ОГРН 1149102017437) тел: +7 9787148341, email: sakwcompny@mail.ru  
2. Юридический адрес: 296560, РЕСПУБЛИКА КРЫМ Р-Н САКСКИЙ, С. ЛЕСНОВКА, УЛ. МЕХАНИЗАТОРОВ  
Д. 9

Фактический адрес: Крым Респ, м.р-н Сакский, с.п. Лесновское, с Лесновка, ул Механизаторов, д. 9  
3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения - распределительная сеть у  
конечного потребителя

4. Место отбора: ООО "КРЫМВК", Распределительные сети сел Симферопольского района, Крым Респ, р-н  
Симферопольский, с Ключевое, ул Гагарина, д. 37

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 20.03.2025 11:30 - 11:50

Ф.И.О., должность: Коноплев С В

Условия доставки: Сумка-холодильник с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.03.2025 11:50

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на  
станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах

6. Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Договор №15/02/У-2020 от 3  
февраля 2020 г.

7. Дополнительные сведения:

1.9459-бс2025 Акт отбора от 20 марта 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 91-00/07379-с.6-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет *Escherichia coli* и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации; ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa* и энтерококков; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                                  | Заводской номер  |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|
| 1     | Термостат электрический суховоздушный, ТВ-80-1     |                  |
| 2     | Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ | 116<br>012301127 |
| 3     | Термостат электрический суховоздушный, ТС-80М-2    | 3361             |
| 4     | Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01"ЗОМЗ"        | 2470213          |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 295034, Республика Крым, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия СССР, д. 67  
Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Образец поступил 20.03.2025 12:25

дата начала испытаний 20.03.2025 13:25, дата окончания испытаний 26.03.2025 16:49

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|-------|-------------------------|-------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1     | Запах                   | балл              | 1,00                                       | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 п.5     |
| 2     | Вкус и привкус          | балл              | 1,00                                       | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 п.5     |
| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
| 3     | Мутность                | ЕМФ               | Менее 1                                    | Не более 2,6                | ГОСТ Р 57164-2016 п.6     |
| 4     | Цветность               | градус цветности  | 2,0±0,6                                    | Не более 20 (градус)        | ГОСТ 31868-2012 п.5       |

Место осуществления деятельности: 295034, Республика Крым, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия СССР, д. 67  
Бактериологическая лаборатория ИЛЦ ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Образец поступил 20.03.2025 10:30

дата начала испытаний 20.03.2025 11:41, дата окончания испытаний 27.03.2025 10:23

| № п/п | Определяемые показатели                   | Единицы измерения       | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований           |
|-------|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1     | <i>Escherichia coli</i> (E. coli)         | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | 0                    | Отсутствие                  | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) |
| 2     | Колифаги                                  | БОЕ/100 см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 п.10.3.1.           |
| 3     | Обобщенные колиформные бактерии           | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | 0                    | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021 п.9.1               |
| 4     | Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C | КОЕ/см <sup>3</sup>     | 3,00                 | Не более 50                 | ГОСТ 34786-2021 п.7.1.              |
| 5     | Энтерококки                               | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | 0                    | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021 п.10.1.             |

Конец протокола испытаний № 91-00/07379-25 от 27.03.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА


Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и  
городе федерального значения Севастополе»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
Ф(ИЛЦ):05.11.112.1.12.23)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
Юридический адрес: 295034, Республика Крым, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия СССР, д. 67, тел.: +7  
(3652) 549-901  
e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru  
ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069

Адреса мест осуществления деятельности: 298302, Республика Крым, г Керчь, ул Комарова, д. 4, тел.: (0-36561) 2-22-  
90, e-mail: fbuz\_kerch@cge-crimea.ru; 297200, Республика Крым, р-н Советский, пгт Советский, ул Пролетарская, д. 10,  
тел.: (0-36551) 9-16-05, e-mail: fbuz\_sov@cge-crimea.ru; 298600, Республика Крым, г Ялта, ул Руданского, д. 41, тел.:  
(03654) 26-22-54, e-mail: fbuz\_yal@cge-crimea.ru; 298100, Республика Крым, г Феодосия, ул Чкалова, д. 62, тел.: (0-  
36562) 3-40-03, e-mail: fbuz\_feod@cge-crimea.ru; 295034, Республика Крым, г Симферополь, ул Набережная имени 60-  
летия СССР, д. 67, тел.: (0-3652) 54-99-01, e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru; 296108, Республика Крым, г Джанкой, ул  
Дзержинского, д. 30/21, тел.: (0-36564) 3-15-39, e-mail: fbuz\_djank@cge-crimea.ru; 297412, Республика Крым, г  
Евпатория, ул Некрасова, д. 37/43, тел.: (0-36569) 6-17-13, e-mail: fbuz\_evp@cge-crimea.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21CG86

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ



А.С. Березная  
27.03.2025



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 91-00/07377-25 от 27.03.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЫМСКАЯ ВОДНАЯ КОМПАНИЯ"  
(ИНН 9107000240 ОГРН 1149102017437) тел.: +7 9787148341, email: sakwcompny@mail.ru
2. Юридический адрес: 296560, РЕСПУБЛИКА КРЫМ Р-Н САКСКИЙ, С. ЛЕСНОВКА, УЛ. МЕХАНИЗАТОРОВ  
Д. 9  
Фактический адрес: Крым Респ, м.р-н Сакский, с.п. Лесновское, с Лесновка, ул Механизаторов, д. 9
3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения - распределительная сеть у  
конечного потребителя
4. Место отбора: ООО "КРЫМВК", Распределительные сети сел Симферопольского района, Крым Респ, р-н  
Симферопольский, с Ключевое, ул Гагарина, д. 37
5. Условия отбора:  
Дата и время отбора: 20.03.2025 11:10 - 11:50  
Ф.И.О., должность: Коноплев С В  
Условия доставки: Сумка-холодильник с хладоэлементами  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.03.2025 11:50
- Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на  
станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах
6. Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Договор №15/02/У-2020 от 3  
февраля 2020 г.
7. Дополнительные сведения:  
1.9458-6с2025 Акт отбора от 20 марта 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 91-00/07377-с.6-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет *Escherichia coli* и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации; ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa* и энтерококков; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                                  | Заводской номер  |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|
| 1     | Термостат электрический суховоздушный, ТВ-80-1     |                  |
| 2     | Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ | 116<br>012301127 |
| 3     | Термостат электрический суховоздушный, ТС-80М-2    | 3361             |
| 4     | Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01"ЗОМЗ"        | 2470213          |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 295034, Республика Крым, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия СССР, д. 67  
Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Образец поступил 20.03.2025 12:25

дата начала испытаний 20.03.2025 13:25, дата окончания испытаний 26.03.2025 16:48

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|-------|-------------------------|-------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1     | Запах                   | балл              | 1,00                                       | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 п.5     |
| 2     | Вкус и привкус          | балл              | 1,00                                       | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 п.5     |
| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
| 3     | Мутность                | ЕМФ               | Менее 1                                    | Не более 2,6                | ГОСТ Р 57164-2016 п.6     |
| 4     | Цветность               | градус цветности  | 4,7±1,4                                    | Не более 20 (градус)        | ГОСТ 31868-2012 п.5       |

Место осуществления деятельности: 295034, Республика Крым, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия СССР, д. 67  
Бактериологическая лаборатория ИЛЦ ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Образец поступил 20.03.2025 11:29

дата начала испытаний 20.03.2025 11:33, дата окончания испытаний 27.03.2025 10:22

| № п/п | Определяемые показатели                   | Единицы измерения       | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований           |
|-------|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1     | <i>Escherichia coli</i> (E. coli)         | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | 0                    | Отсутствие                  | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) |
| 2     | Колифаги                                  | БОЕ/100 см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 п.10.3.1.           |
| 3     | Обобщенные колиформные бактерии           | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | 0                    | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021 п.9.1               |
| 4     | Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С | КОЕ/см <sup>3</sup>     | 1,00                 | Не более 50                 | ГОСТ 34786-2021 п.7.1.              |
| 5     | Энтерококки                               | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | 0                    | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021 п.10.1.             |

Конец протокола испытаний № 91-00/07377-25 от 27.03.2025

Протокол испытаний № 91-00/07377-25 от 27.03.2025

стр. 2 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)